

5100V/5180V

Enregistreurs sans papier 100 et 180 mm

Guide utilisateur



Invensys
EUROTHERM

Declaration of Conformity

Manufacturer's name:	Eurotherm Limited	
Manufacturer's address	Faraday Close, Worthing, West Sussex, BN13 3PL, United Kingdom.	
Product type:	Industrial video-graphic recorder	
Models:	5100V	Status level O21 and above
	5180V	Status level O28 and above
Safety specification:	EN61010-1	
EMC emissions specification:	EN61326	
EMC immunity specification:	EN61326	

Eurotherm Limited hereby declares that the above products conform to the safety and EMC specifications listed. Eurotherm Limited further declares that the above products comply with the EMC Directive 89 / 336 / EEC amended by 93 / 68 / EEC, and also with the Low Voltage Directive 73 / 23 / EEC

Signed: _____

William Davis

Dated: 27 March 2003

Signed for and on behalf of Eurotherm Limited

William Davis
(General Manager)



IA249986U570 Issue 1 Mar 2003

© 2003 Eurotherm Automation SAS

Tous droits strictement réservés. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, modifiée ou transmise sous quelque forme que ce soit et quelque soient les moyens ni stockée sur un système d'extraction, si ce n'est pour servir d'aide à l'utilisation de l'équipement auquel le document renvoie, sans le consentement préalable par écrit du détenteur des droits d'auteur.

Eurotherm Automation SAS poursuit une politique de développement et d'amélioration continus de ses produits. Les spécifications dans le présent document peuvent donc être modifiées sans préavis. Les informations dans le présent document sont données en toute bonne foi, mais ne sont données qu'à titre indicatif. Eurotherm Automation SAS n'assume aucune responsabilité en cas de pertes à la suite d'erreurs dans le présent document.

ENREGISTREUR SANS PAPIER

GUIDE UTILISATEUR

LISTE DES SECTIONS

Section	Page
1 INTRODUCTION	8
2 INSTALLATION	8
3 AFFICHAGE DES MESURES	14
4 CONFIGURATION DE L'ENREGISTREUR	44
5 FICHIERS	115
ANNEXE A SPECIFICATIONS	119
ANNEXE B REFERENCES	125
INDEX	145

APPLICABILITE

Le présent manuel s'applique aux enregistreurs qui utilisent la version 3.3 du logiciel. Pour déterminer la version du logiciel utilisée sur l'enregistreur, accédez à l'écran "A propos de" du menu Système, voir description de la section 4.6.5.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples détails sur la visualisation à distance et les communications Modbus, consultez le manuel HA028122FRA.

Pour les options autres que celles décrites dans le guide utilisateur (pack de traçabilité, par exemple), consultez le manuel HA028121FRA.

GUIDE UTILISATEUR ENREGISTREUR SANS PAPIER

TABLE DES MATIÈRES

Section	Page
NOTES DE SÉCURITÉ	7
SYMBOLES UTILISÉS SUR L'ENREGISTREUR	7
1 INTRODUCTION	8
1.1 DÉBALLAGE DE L'ENREGISTREUR	8
2 INSTALLATION	8
2.1 INSTALLATION MÉCANIQUE	8
2.2 INSTALLATION ÉLECTRIQUE	11
2.2.1 Câblage des signaux	11
DÉTAIL DU CÂBLAGE DES SIGNAUX	11
2.2.2 Câblage de l'alimentation	13
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	13
ALIMENTATION BASSE TENSION	13
2.3 INSERTION ET ÉJECTION DU SUPPORT INFORMATIQUE	13
3 AFFICHAGE DES MESURES	14
ALTÉRATION DES VALEURS NUMÉRIQUES	14
ICÔNES D'ALARME	15
3.1 BARRE DE STATUT	15
3.1.1 Niveau d'accès en cours	15
3.1.2 Nom de la page	15
3.1.3 Indicateurs d'alarmes/erreurs	16
PAGE D'ALARME ACTIVES	16
ACQUITTEMENT D'ALARME	17
ALARME INDIVIDUELLES	17
ALARME PAR GROUPE	17
TOUTES LES ALARMES	17
ALARME APPAREIL	18
ALARME DE VOIE	19
INDICATEUR D'ÉTAT DE BATTERIE	19
3.1.4 Icône Disque	19
3.1.5 Icône FTP	19
3.1.5 Indicateur Configuration verrouillée	19
3.2 TOUCHES DE NAVIGATION	20
3.2.1 Fonctions des touches	20
HISTORIQUE D'ÉVÉNEMENTS	22
3.3 PREMIÈRE MISE EN ROUTE	24
3.3.1 Accès à la configuration	25
SAISIE DE TEXTE	26
3.4 MODES D'AFFICHAGE	28
3.4.1 Format courbes verticales	28
DISCONTINUITÉS DE TEMPS	29
MODE HISTORIQUE	29
3.4.2 Format courbes horizontales	31
3.4.3 Mode barres-graphes verticaux	33
FENÊTRES D'INDICATIONS AU DESSUS DES BARRES	33
FENÊTRES D'INDICATIONS SUR LA DROITE DE L'ÉCRAN	33
3.4.4 Mode barres-graphes horizontaux	35
3.4.5 Mode indicateurs	37
3.4.6 Option courbes circulaires	39
MODES COURBES	39
VUE NORMALE	40
FONCTIONS VUE NORMALE	41
AFFICHAGE PLEIN ÉCRAN	41
FONCTIONS PLEIN ÉCRAN	41
HORODATAGES	42
AUTRES NOTES	42
3.5 NOTES OPÉRATEUR	43

Section	Page
4 CONFIGURATION DE L'ENREGISTREUR	44
4.1 STOCKAGE DE DONNÉES	45
4.1.1 Stockage sur disque	45
4.1.2 Stockage distant (transfert ftp)	46
4.2 SAUVEGARDE / RESTITUTION	47
4.2.1 Sauver	48
SAUVEGARDE POUR LES VERSIONS ANTERIEURES A 1.8	48
4.2.2 Charger	48
4.2.3 Nouvelle/Défaut	48
4.2.4 Sauver au format texte	48
4.2.5 Importer écran	48
4.2.6 Exporter écran	49
4.2.7 Importer linéarisation spéciale	49
4.2.8 Exporter linéarisation spéciale	49
4.3 CONFIGURATION	50
4.3.1 Configuration de l'appareil	53
NOM APPAREIL	53
LUMINOSITÉ STANDARD/LUMINOSITÉ ÉCO	53
LUMINOSITÉ ECO. APRÈS	53
ADRESSE MODBUS	53
SÉCURITÉ MODBUS DÉSACTIVÉE	53
DÉLAI D'EXPIRATION VOIES COMM	53
HEURE DE SYNCHRO	53
MINUTE DE SYNCHRO	53
4.3.2 Configuration de groupe	54
GROUPE NUMÉRO	55
UNITÉ	55
DESCRIPTIF	55
TYPE DE COURBES	55
COMMUTATION A/B	56
VITESSE/INTERVALLE COURBES	56
PARAMETRES CIRCULAIRES	56
VITESSE CIRCULAIRE	56
DIAGRAMME CIRCULAIRE PLEIN	56
DEBUTER A	56
TYPE DE QUADRILLAGE	57
ENREGISTREMENT AUTORISE	57
VITESSE STOCKAGE/INTERVALLE STOCKAGE	58
DURÉE D'HISTORIQUE	58
STOCKAGE VERS SUPPORT/STOCKAGE DISTANT	58
MESSAGES D'ALARME	58
MESSAGES D'ACQUITTEMENT	58
CONTENU DU GROUPE	58
4.3.3 Configuration voie/alarme	59
NUMÉRO DE VOIE	60
VALEUR	60
TYPE D'ENTRÉE	60
TYPE DE LIN	60
MINI ENTRÉE	60
MAXI ENTRÉE	60
SHUNT	60
MINI GAMME	61
MAXI GAMME	61
UNITÉS GAMME	61
ECHELLE	61
DÉCALAGE	61
TYPE D'ECHELLE	62
FILTRE	63
RENVOI	63
COMPENSATION DE SOUDURE FROIDE (CSF)	63
DESCRIPTIF	63
COMMUTATION A/B	63
ECH. DIAG.	64

Section	Page
ZONE	64
FORMAT PV	64
NOMBRE DE DÉCIMALES MAX.	64
COULEUR	64
ALARME NUMÉRO	65
ALARME	65
PARAMETRES	66
EXEMPLE	66
ACTION NUMÉRO	68
CATÉGORIE	68
ACTIVE QUAND	68
MESSAGES D'ALARME	68
4.3.4 Configuration des vues	69
TEMPS AVANT VUE DE DÉPART	69
GROUPE DE DÉMARRAGE	69
ARRIÈRE PLAN COURBES NOIR/ARRIÈRE PLAN HISTORIQUE NOIR	69
PORTÉE	70
GROUPE	70
AFFICHAGE AUTORISÉ	70
VUE DE DÉMARRAGE	70
AUTORISATION DES MODES D'AFFICHAGE	70
ECRANS PERSONNALISÉS 1 À N	71
4.3.5 Configuration du stockage	72
COMPRESSION	73
TAILLE FLASH INTERNE	73
HISTORIQUE LE PLUS COURT	73
CASES A COCHER CSV, FORMAT DATE/HEURE	73
AFFICHER	73
STOCKAGE VERS SUPPORT LOCAL	73
FORMAT FICHER SUPPORT/FORMAT FICHER FTP	73
QUAND SUPPORT PLEIN	74
TAILLE SUPPORT	74
DISQUE DURERA	74
LIMITE EVENEMENT SUPPORT PLEIN	74
DISTANT	74
CHEMIN D'ACCES DISTANT	74
HOTE DISTANT PRIMAIRE	75
IDENTIFICATION PRIMAIRE/MOT DE PASSE PRIMAIRE	75
IDENTIFICATION SECONDAIRE/MOT DE PASSE SECONDAIRE	75
OPTION CSV	75
4.3.6 Configuration d'événements	77
EVÉNEMENT NUMÉRO	77
SOURCE	77
SENS SOURCE 1	78
OPERATEUR	79
SENS SOURCE 2	79
DESCRIPTIF	79
NUMERO D'ACTION	79
CATEGORIE	79
ACTIVE QUAND	79
EXEMPLE D'EVENEMENT	79
4.3.7 Boutons événement	80
4.3.8 Messages	81
SAISIE DES MESSAGES	81
PARAMÈTRES CONFIGURABLES	81
EXEMPLE	83
4.3.9 Tables de linéarisation spéciale	84
PARAMETRES DE CONFIGURATION	84
4.3.10 Options	86
4.4 SÉCURITÉ	87
4.4.1 Niveaux d'accès	88
AFFECTATION DES AUTORISATIONS	88
ACCES QUAND:	89
NOUVEAU CODE/CONFIRMATION DU CODE	89
UTILISATEUR DISTANT/CODE DISTANT	89
ACCÈS INTERDIT	89
MODIFIER SON CODE	89

Section	Page
CHANGER LES SEUILS D'ALARME	89
ACQUITTER LES ALARMES	89
MODIFIER LES CONSTANTES DES CALCULS	90
RAZ DES CALCULS	90
DÉMARRER LES TOTALISATEURS	90
DÉMARRER LES COMPTEURS	90
DÉMARRAGE/RAZ DES MINUTERIES	90
RÉGLAGE HORLOGE	90
RÉGLAGE ENTRÉES	90
CONTRÔLE DU STOCKAGE	90
SAUVEGARDE/RESTITUTION	90
COLLER/EFFACER LES FICHIERS	90
CONFIGURATION TOTALE	90
SÉCURITÉ TOTALE	90
CONTRÔLE DES LOTS	90
SIGNER	90
AUTORISER	91
AUTORISATION EVENEMENT 1	91
AUTORISATION EVENEMENT 2 A 5	91
MODIFIER VALEURS PAR DEFAUT DES VOIES DE SORTIE	91
ECRITURES PONCTUELLES	91
FORCER LE CHANGEMENT DE CODE	91
4.4.2 Stratégie (option)	92
CHANGEMENTS NON ENREGISTRÉS	92
PARAMÈTRES CONFIGURABLES	92
4.4.2 Stratégie (Suite)	93
PARAMETRES CONFIGURABLES (SUITE)	93
PARAMETRES DE CONFIGURATION (SUITE)	94
4.4.3 AJOUTER UTILISATEUR	96
NOUVEL UTILISATEUR	96
NOM INTÉGRAL NOUVEL UTILISATEUR	96
NOUVEAU CODE/CONFIRMATION DU CODE	96
BASÉ SUR	96
4.4.4 Enlever utilisateur	96
4.5 TOUCHE RESEAU	97
4.5.1 ADRESSE	97
NUMERO D'APPAREIL/ADRESSE MAC	97
OBTENTION D'ADRESSE IP	97
DELAI D'EXPIRATION BOOTP	97
ADRESSE IP	97
MASQUE DE SOUS-RESEAU	97
PASSERELLE PAR DEFAUT	98
SNTP AUTORISE	98
SERVEUR SNTP	98
4.5.2 NOM	99
HOTE LOCAL	99
DOMAINE	99
SERVICE DE NOM DE DOMAINE (DNS)	99
SERVEUR DNS PRIMAIRE/SECONDAIRE	99
4.6 SYSTÈME	100
4.6.1 Horloge	101
4.6.2 Paramètres pays	101
4.6.3 Code clé	101
4.6.4 Réglage entrée	101
4.6.4 Réglage d'entrée (Suite)	102
PROCÉDURE DE RÉGLAGE	103
4.6.5 A propos	104
VARIANTE APPAREIL	104
REVISION CONFIG	104
REVISION SECURITE	104
FICHER SUPPORT	105
NETTOYER \DOSSIER UTILISATEUR	105
4.6.6 Diagnostics comm.	106
4.6.7 Copier	106
PARAMETRES CONFIGURABLES	106
REGLES DE COPIE	107

Section	Page
4.7 ACTIONS	108
4.7.1 Pas d'action	108
4.7.2 Activer relais	108
4.7.3 Catégorie totalisateur	108
4.7.4 Catégorie Message	109
4.7.5 Catégorie Calcul	109
4.7.6 Catégorie Horloge	110
4.7.7 Catégorie Compteurs	110
4.7.8 Catégorie Minuterics	111
4.7.9 Catégorie Lots	111
4.7.10 Catégorie Stockage interne	112
4.7.11 Catégorie COURBes	112
4.7.12 Catégorie Sorties	113
4.7.13 Catégorie Ecritures ponctuelles	113
4.7.14 Catégorie Alarmes	114
4.7.15 Catégorie Stockage	114
4.7.16 Catégorie Email	114
5 FICHIERS	115
5.1 TOUCHES DE MANIPULATION DES FICHIERS	115
5.2 TOUCHE 'CACHER'	115
5.3 STRUCTURE DES FICHIERS	117
5.3.1 Versions du logiciel antérieures à 3.1	117
5.3.2 Versions du logiciel 3.1 et ultérieures	117
ANNEXE A : SPÉCIFICATIONS	119
CATÉGORIE D'INSTALLATION ET DEGRÉ DE POLLUTION	119
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (ENREGISTREUR)	120
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (CARTE D'ENTRÉES UNIVERSELLES)	122
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (SORTIES RELAIS)	124
SPECIFICATIONS TECHNIQUES (CARTE D'ENTRÉE ÉVÉNEMENT)	124
ANNEXE B : REFERENCES	125
B.1 ECRAN DE DIAGNOSTICS	125
B1.1 Détails de l'affichage	126
ADRESSE ETHERNET M.A.C	126
TEST DES COULEURS	126
VERSION DU LOGICIEL	126
BARRES DE STATUT	126
EMPLACEMENT DES CARTES	126
TOUCHE CAL	126
DÉTAIL	126
B2 RÉGLAGE DE L'ÉCRAN	127
B3 MAINTENANCE PRÉVENTIVE	128
B3.1 Nettoyage de l'écran tactile	128
B3.2 Maintenance régulière	128
PROCÉDURE DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	128
B4 AUTORISATION DES OPTIONS	129
B4.1 Numéro d'appareil	129
B4.2 Code clé	129
B4.3 Fichier code clé	129
B5 TABLE DES COULEURS	130
B6 NUMÉROS DES PORTS TCP	132
B7 CARACTÈRES ASCII POUR LA COMMUNICATION SÉRIE	133
B8 INFORMATIONS FUSEAUX HORAIRES	134
B9 LISTE DE DÉCLENCHEMENT D'ACTIONS	135
B10 STRUCTURE DES MENUS	137
INDEX	145

NOTES DE SÉCURITÉ

ATTENTION

N'importe quelle déconnexion du conducteur de protection à l'intérieur ou en dehors de l'appareil, ou débranchement du terminal protecteur de la terre est susceptible de rendre l'appareil dangereux sous certaines conditions. Toute déconnexion intentionnelle est interdite.

Nota: Pour la conformité à la norme de sûreté BS EN61010, l'enregistreur doit comporter l'un des dispositifs de débranchement suivants, à portée de main de l'opérateur, et étiqueté comme dispositif de débranchement.

- Un commutateur ou un disjoncteur conforme aux conditions IEC947-1 et IEC947-3.
- Une prise séparée qui peut être débranchée sans utilisation d'un outil.
- Une prise séparée, sans dispositif de blocage, à brancher sur la prise femelle d'un bâtiment.

- Avant de réaliser toute connexion, le terminal protecteur de la terre sera relié à un conducteur protecteur. Le câblage de l'alimentation doit être réalisé de telle manière que, s'il est arraché, le fil de la terre soit le dernier fil à être débranché.
- Pour les appareils équipés de boîtier portable, la borne de protection de terre doit rester connectée (même si l'appareil n'est pas connecté à l'alimentation) si l'une de ses entrées est connectée à des tensions dangereuses*.
- Le fusible fourni pour l'alimentation n'est pas remplaçable. En cas de défaut, contactez l'agence la plus proche.
- S'il est visible que la protection à la terre est manquante, l'appareil ne doit pas être mis sous tension mais rangé de façon à ce qu'il ne puisse être utilisé par quiconque. Contactez votre représentant le plus proche.
- Tout réglage, maintenance et réparation de l'appareil ouvert et sous tension doit être évité autant que possible. Si l'intervention est inévitable, elle doit être réalisée par une personne qualifiée et avertie des dangers encourus.
- En cas de pollution (condensation, poussière de charbon etc.), une installation d'air conditionné/ filtrage/ étanchéité est nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil.
- Les câbles des signaux d'entrée et d'alimentation doivent être séparés. Si cela est impossible, les câbles d'entrée doivent être blindés. Lorsque les entrées sont susceptibles d'entrer en contact avec des tensions dangereuses, le blindage des câbles doit être doublé.
- Si l'appareil est utilisé dans des conditions non spécifiées par le fabricant, la protection de l'appareil peut être altérée.

* Une définition de 'tension dangereuse' est donnée dans la norme BS EN61010. Brièvement, une tension dangereuse est > 30 V eff. (42.4 V crête) ou > 60 Vcc.

SYMBOLES UTILISÉS SUR L'ENREGISTREUR

Un ou plusieurs de ces symboles peuvent apparaître sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil.

	Voir les instructions dans le manuel
	Masse
	Enregistreur à alimentation ca uniquement
	Enregistreur à alimentation cc uniquement
	Enregistreur à alimentation ca ou cc
	Risque de choc électrique

GUIDE UTILISATEUR

1 INTRODUCTION

Ce document décrit l'installation, l'utilisation et la configuration des enregistreurs vidéo sans papier. Les enregistreurs existent en deux versions, qui diffèrent par la taille et le nombre d'entrées/sorties disponibles mais les deux modèles sont identiques dans l'exploitation et la configuration.

L'enregistreur est équipé en standard pour le transfert FTP et la connexion à la visualisation à distance.

L'heure appareil de l'enregistreur peut être mise à jour à l'aide d'un serveur unidiffusion (c'est à dire point à point) SNTP (Simple Network Time Protocol) et est lui-même un serveur SNTP. L'heure SNTP est basée sur les secondes écoulées depuis 00:00 le 1er janvier 1900 GMT et n'est pas affectée par les fuseaux horaires ou l'heure d'été. Le numéro de port TCP en question est 123. Voir les détails dans les sections 4.3.1 (Configuration de l'appareil) , 4.5.1 (Configuration de l'adresse réseau) et B6 (Annexe B).

1.1 DÉBALLAGE DE L'ENREGISTREUR

L'enregistreur est livré dans un emballage spécialement conçu pour assurer la protection maximale pendant le transport. Toutefois, si des dommages sont visibles sur l'extérieur de l'emballage, celui-ci doit être ouvert pour examen de l'appareil. Si l'appareil a subi des dommages, il ne doit pas être mis en service et il faut contacter immédiatement le vendeur. Lorsque l'appareil est déballé, l'emballage doit être examiné pour vérifier que tous les accessoires et documents en sont retirés. Lorsque l'appareil est installé, les emballages externes et accessoires doivent être conservés pour tout transport ultérieur.

2 INSTALLATION

2.1 INSTALLATION MÉCANIQUE


Les figures 2.1a et 2.1b donnent respectivement les détails d'installation du modèle 100 et 180 mm.

Nota : Il est recommandé de poinçonner la face arrière du panneau pour que les brides de serrage soient correctement positionnées. Dans le cas contraire, particulièrement sur des panneaux très rigides, les brides peuvent se tordre lors du serrage, ce qui risque d'endommager les orifices de brides.



L'enregistreur est inséré dans la découpe par l'avant du panneau. Pour maintenir l'enregistreur, une paire de brides de fixation doit être montée sur deux cotés opposés (haut/bas ou gauche/droit) de l'enregistreur. Les vis doivent être suffisamment serrées pour maintenir l'enregistreur.

UN TROP FORT SERRAGE RISQUE D'ENDOMMAGER LES BRIDES AINSI QUE LE BOÎTIER DE L'ENREGISTREUR.

2 INSTALLATION (Suite)



Espacement minimum recommandé	
Brides latérales	Brides sup./inférieures
x = 15mm (0,6 inch) y = 10 mm (0,4 in)	x = 10 mm (0,4 in) y = 15mm (0,6 inch)




Fixation du panneau

ANGLE D'INSTALLATION MAXIMUM
 Option disque dur : panneaux verticaux uniquement
 Option disquette: a = b = 15 degrés maxi.
 Sinon : a = b = 45 degrés maxi.

Figure 2.1a Détails de l'installation - 100 mm

2 INSTALLATION (Suite)



Espace minimum recommandé	
Brides latérales	Brides sup./inférieures
x = 25 mm (1 inch)	x = 12,5 mm (0,5 in)
y = 12,5 mm (0,5 in)	y = 25 mm (1 inch)




Figure 2.1b Détails de l'installation - 180mm

2.2 INSTALLATION ÉLECTRIQUE

2.2.1 Câblage des signaux

Les figures 2.2.1a et 2.2.1b indiquent l'emplacement des connecteurs pour le câblage des entrées et des sorties pour le 100 mm et le 180 mm, respectivement. Les deux figures ne sont pas à la même échelle.

DÉTAIL DU CÂBLAGE DES SIGNAUX

Taille maximale des conducteurs = 4,13 mm² (11 AWG)
 Taille minimale des conducteurs = 0,081 mm² (28 AWG)
 Couple = 0.8 Nm.

La figure 2.2.1c indique les détails de câblage de la carte d'entrée et la figure 2.2.1d indique le câblage des sorties relais.




Figure 2.2.1a Emplacement des connecteurs - 100 mm




Figure 2.2.1b Emplacement des connecteurs - 180 mm

2.2.1 CÂBLAGE DES SIGNAUX (Suite)





Figure 2.2.1d Câblage de la carte relais

Nota :

Le détail de câblage des options autres que les relais se trouvent dans les sections traitant de ces options.

2.2.2 Câblage de l'alimentation

ATTENTION

Une alimentation cc ne doit jamais être appliquée aux centrales équipées d'alimentations capteur.

Nota : La taille minimale pour les conducteurs est de 16/0,2 (0,5 mm²).

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Le couplage de l'alimentation des enregistreurs est assuré par une prise IEC située à l'arrière des appareils. Les enregistreurs peuvent être alimentés par toute alimentation comprise entre 85 et 265 V eff. (47 à 63 Hz) et nécessitent 60 VA max. Pour les appareils sans alimentation de capteur, une tension continue comprise entre 110 et 370 V cc est possible

ALIMENTATION BASSE TENSION

Pas possible pour les appareils équipés d'alimentations capteur.

L'option alimentation basse tension est assurée par un connecteur trois broches comme le montre la figure 2.2.2. Cette option permet d'alimenter l'appareil en alternatif ou en continu avec les tensions suivantes :

ca : 20 à 42 V eff (45 à 400 Hz)

cc : 20 à 54 V (voir ATTENTION en haut de cette page)

Puissance : 60 VA max




Figure 2.2.2 Brochage alimentation basse tension

2.3 INSERTION ET ÉJECTION DU SUPPORT INFORMATIQUE

Le lecteur de disquette ou de PC Card est situé sous l'écran de l'enregistreur et est protégé par une trappe comme on peut le voir en figures 2.3a et 2.3b.

Pour ouvrir la trappe, soulever le loquet puis basculer la trappe vers le bas (figure 2.3a).

Pour éjecter une disquette ou une PC Card, appuyer sur le bouton d'éjection (figures 2.3b, 2.3c).

Nota : Avant de retirer la disquette ou la PC Card, pour éviter la perte de données, il est nécessaire de s'assurer que le stockage des données est suspendu (section 3.1.4). La LED verte du lecteur ne doit pas être allumée.




Figure 2.3a Accès disquette/Carte PC




Figure 2.3b Ejection de la disquette




Figure 2.3c Ejection de la carte PC

3 AFFICHAGE DES MESURES

L'interface opérateur est composée d'un écran tactile, affichant les valeurs mesurées dans l'un des formats d'affichage disponibles ou affichant les détails de configuration ou d'exploitation. Cette section (3) décrit les affichages disponibles. La Section 4 décrit les écrans de configuration.

La figure 3, ci-dessous, décrit l'affichage typique en format courbes et donne les détails des autres formats.

Nota : Les boîtes de dialogue, les boîtes de message, etc. "gèlent" les affichages des mesures pendant la durée d'affichage des boîtes de dialogue ou de message. Les menus Principal et Option (entre autres) ont une temporisation d'une minute environ (autrement dit, ils ne sont plus affichés). Les messages, par contre, sont affichés jusqu'à l'intervention de l'opérateur pour les supprimer. Il faut noter, en particulier, que plusieurs boîtes de message peuvent être actives à un moment donné, mais seule la boîte la plus ancienne est visible, jusqu'à ce qu'elle soit supprimée pour laisser place à la suivante, et ainsi de suite.

ALTÉRATION DES VALEURS NUMÉRIQUES

Si l'espace disponible sur la page est insuffisant pour afficher la valeur complète de la mesure ou de l'échelle, la valeur affichée est arrondie à la valeur inférieure et le nombre de décimales est réduit. Si la valeur est encore trop grande, la valeur est affichée en format "scientifique" ou si elle est toujours trop grande, le dernier caractère de la partie entière est remplacé par un '?' (voir figure 3.4.3b).




Figure 3 Description du format courbe

3 AFFICHAGE DES MESURES (Suite)

ICÔNES D'ALARME

Pour chaque type d'affichage, chaque indicateur de voie donne le statut des deux alarmes de la voie. Ce statut est indiqué par un symbole dont la liste est donnée en table 3. Si le symbole clignote en rouge, il s'agit d'une alarme active non acquittée, si le symbole est rouge en permanence, l'alarme est active mais a été acquittée. Voir la [section 3.1.3](#), pour la description de l'acquiescement des alarmes. Les icônes de seuil d'alarme absolue et les barres d'alarme d'écart apparaissent dans tout affichage qui comprend une échelle (sauf les vues circulaires). Pour les alarmes d'écart, la barre évolue de (référence - écart) à (référence + écart).

Nota :

1. Pour les versions 2.3 et ultérieures du logiciel, les versions 32 Mo de l'enregistreur disposent de quatre alarmes par point, au lieu de deux par point comme dans les versions antérieures du logiciel. L'affichage Système/A propos permet d'établir la taille de la mémoire DRAM installée - voir section 4.6.5.
2. "Déclencher" alarmes n'affiche pas de marques ou barres de seuil ni de symboles de statut.

Unités à 4 alarmes Unités à 2 alarmes

	Absolu haut
	Absolu bas
	Ecart interne
	Ecart externe
	Vitesse d'évolution positive
	Vitesse d'évolution négative

Symboles des statuts

	Absolue basse	Absolue haute	Ecart Int / Ext	Vitesse d'évolution
Echelles horizontales				Aucune indication
Echelles verticales				Aucune indication

Symboles d'échelles

Tableau 3 Symboles d'alarme

3.1 BARRE DE STATUT

La barre de statut se trouve en haut de l'écran et se décompose comme suit :

3.1.1 Niveau d'accès en cours

Il existe quatre niveaux d'accès (Invité, Exploitation, Programmation et Maintenance) et le niveau actuel est indiqué dans la fenêtre située en haut à gauche de l'écran. Une action sur cette fenêtre fait apparaître la page d'identification décrite en section 3.3.1 ([Accès à la configuration](#)). Si des utilisateurs ont été créés à l'aide du menu "Ajouter utilisateur" qui fait partie de la configuration de la sécurité - section 4.4.3 ci-après, alors le nom de l'utilisateur remplace le niveau d'accès.

3.1.2 Nom de la page

Au démarrage, c'est le descriptif du groupe présent à l'écran qui est affiché. Le nom change en fonction du contexte, par exemple 'Exploitation' ou 'Config-Stockage'. Si l'option "Lot" est présente, cette zone comporte l'information sur le lot en plus du nom de la page. L'appui dans cette zone appelle la page de statut du lot. Voir section 1 du manuel Options pour plus de détails sur les lots.

3.1.3 Indicateurs d'alarmes/erreurs

Cette zone de l'écran peut afficher jusqu'à 4 icônes : Alarme appareil, Alarme de voie, Remplacement de la batterie, Statut du disque. Lorsqu'on touche cette zone, un menu apparaît (figure 3.1.3a) qui permet la visualisation des alarmes système, l'acquittement des alarmes de voie ou l'affichage des alarmes actives. L'accès à l'historique d'événement (section 3.2.1) est également possible depuis cette fenêtre. Pour les symboles des alarmes de voie, reportez-vous au paragraphe "Icônes d'alarme" ci-dessus.

PAGE D'ALARMES ACTIVES

Comme le montre la figure 3.1.3.a, ci-dessous, la page d'alarmes actives contient les informations ci-dessous pour le groupe actif:

1. Identifiant d'alarme. Apparaît sous forme d'un type de point suivi par le numéro de l'alarme entre parenthèses. Par exemple, l'alarme 1 de la voie de calcul 6 apparaît comme D6(1). Les voies de calcul ont un préfixe 'D'. Les totalisateurs ont un 'T', les compteurs un 'C'. Les voies d'entrée n'ont pas de préfixe.
2. Seuil d'alarme pour les alarmes absolues uniquement
3. La valeur actuelle du paramètre
4. Un symbole d'alarme (voir table 3). Les symboles clignotent jusqu'à acquittement.

Notas :

1. Les alarmes sont toujours triées en commençant par les voies d'entrée, suivies par les voies de calcul, totalisateurs et compteurs, si ces options sont présentes.
2. Lorsque la source de l'alarme disparaît: les alarmes non-mémorisées disparaissent qu'elles soient acquittées ou non: les alarmes mémorisées restent affichées jusqu'à acquittement. Voir section 4.3.3 pour la description des types et actions d'alarme.
3. Cette fenêtre ne comporte ni horodatage, ni accès à l'historique. Si les messages d'alarme ont été autorisés dans la configuration de groupe (section 4.3.2), alors les dates et heures apparitions/disparition d'alarme peuvent être visualisées sur les courbes et historique de courbes (section 3.4) ou dans l'historique d'événements (section 3.2.1).
4. Si une alarme est active sur une voie ne faisant pas partie d'un groupe alors, bien que la cloche clignote, l'alarme n'est pas visualisable depuis la fenêtre d'alarmes actives.




Figure 3.1.3a Fenêtre d'alarmes actives et options

3.1.3 INDICATEURS D'ALARMES/ERREURS (Suite)

ACQUITTEMENT D'ALARMES

Les alarmes peuvent être acquittées individuellement, par groupe, ou globalement (toutes les alarmes)

ALARMES INDIVIDUELLES

Les alarmes individuelles sont acquittées depuis la fenêtre d'alarmes actives en la sélectionnant à l'aide du doigt (surlignage jaune) puis en pressant la touche 'Oui' de la fenêtre de confirmation. La figure 3.1.3a de la page précédente montre cette étape.

ALARMES PAR GROUPE

Pour les appareils équipés de plusieurs groupes, les alarmes peuvent être acquittées sur la base de ces groupes en appelant la page d'alarmes actives du groupe concerné puis en appuyant sur la touche d'option (section 3.2), en sélectionnant la touche 'Acquittement de groupes d'alarmes' puis sur la touche 'Oui' de la fenêtre de confirmation.




Figure 3.1.3b Acquittement d'alarmes de groupes

TOUTES LES ALARMES

Pour acquitter toutes les alarmes en une fois, touchez la cloche d'alarme en haut de l'écran, sélectionnez 'Acquitter alarmes' puis appuyez sur la touche 'Oui' de la fenêtre de confirmation. La figure 3.1.3b montre cette étape.

3.1.3 INDICATEURS D'ALARME/ERREURS (Suite)

ALARME APPAREIL



Cet indicateur apparaît et clignote dans le cas d'une erreur suivante. La fenêtre d'alarmes actives, décrite précédemment, affiche ces alarmes.

Défaut stockage (message)	Le message explique le défaut (absence de disque, protection en écriture, défaut du disque, disque plein etc..)
Défaut batterie sauvegarde RAM	Ce problème apparaît lors d'un défaut de batterie et que l'appareil a été éteint.
Défaut horloge	L'horloge interne a présenté un défaut à la mise sous tension ou l'heure n'a jamais été configurée. Ceci peut être dû à un défaut de la batterie de sauvegarde de l'heure, dans ce cas l'icône de batterie est affichée à l'écran. Le problème est résolu en reconfigurant la date et l'heure. Cette alarme est également active si le serveur d'horloge a forcé la date/heure à 00:00 1/1/1900
Défaut de voie	Indique un défaut matériel sur le circuit électronique.
Erreur de voie	Indique un défaut matériel sur le circuit électronique ou dans la mesure de soudure froide interne.
Usure disquette	Cette erreur apparaît si plusieurs tentatives sont répétées avant de pouvoir écrire sur la disquette. Aucune donnée n'est perdue mais la disquette doit être remplacée dès que possible.
Défaut disquette	Cette erreur apparaît si l'écriture sur le disque est impossible. Dans ce cas, certaines données peuvent être perdues. Si le secteur endommagé du disque se trouve dans la zone système du disque, le disque apparaît comme non formaté et l'icône disque disparaît. Le disque doit être remplacé immédiatement.
Défaut serveur FTP primaire	Cette erreur survient si l'enregistreur, après deux tentatives, ne parvient pas à établir la communication avec le serveur primaire selon la configuration du stockage (section 4.3.5). Après l'échec de la seconde tentative, le serveur secondaire fait l'objet d'une tentative.
Défaut serveur FTP secondaire	Cette erreur survient si l'enregistreur, après deux tentatives, ne parvient pas à établir la communication avec le serveur secondaire selon la configuration du stockage (section 4.3.5). Voir également 'Défaut serveur FTP primaire' ci-dessus.
Mémoire non-volatile insuffisante	Il n'y a pas assez de place en mémoire non volatile pour votre configuration. Peut être causé par l'utilisation à outrance de la fonction de calcul moyenne glissante
Flash interne : \user\ nécessite une réparation	Erreur découverte (dans le système de fichiers interne) à la mise sous tension et réparée.
Flash interne : \user\ pleine	Apparaît si la partition User est pleine. Pour résoudre le problème, il est nécessaire de simplifier les écrans personnalisés et/ou d'effacer certains fichiers de la zone User.
Flash interne : \system\ nécessite une réparation	Erreur découverte (dans le système de fichiers interne) à la mise sous tension et réparée.
Flash interne : \history\ nécessite une réparation	Erreur découverte (dans le système de fichiers interne) à la mise sous tension et réparée.
Défaut voie de calcul	Apparaît si, par exemple, une division par zéro est effectuée.
Problème d'initialisation réseau	L'appareil n'arrive pas à se connecter au serveur BootP spécifié. Peut être dû à un problème de câble ou au serveur.
Défaut d'enregistrement - (message)	Message explique le problème d'enregistrement - problème de fichier ou de débordement interne, etc.
Défaut support amovible	Cette erreur survient si la disquette ou la carte PC est corrompue, mal formatée, etc. Uniquement activée au cours d'une tentative de stockage.
Support amovible plein	Disquette ou carte PC pleine. Uniquement activée au cours d'une tentative de stockage
Défaut serveur SNTP	Cause possible: a) heure reçue du serveur est <2001 ou > 2035 ou b) le serveur SNTP est injoignable
Défaut de synchronisation de l'heure	Vrai si le serveur SNTP a dû réajuster l'heure 5 fois ou plus dans la même journée. Le réajustement a lieu dès qu'une différence de plus de 2 secondes est constatée. Cette erreur met donc au moins 24 heures avant d'apparaître.
Carte PC non reconnue	Apparaît si la carte PC est corrompue ou si on a inséré une carte d'un type qui n'est pas pris en charge.

3.1.3 INDICATEURS D'ALARME/ERREURS (Suite)

ALARME DE VOIE

Cette cloche rouge apparaît si l'une des voies est en alarme. Le symbole clignote ou reste allumé, selon que l'alarme a été acquittée ou non. Se référez à 'Acquittement des alarmes' précédemment pour la marche à suivre

INDICATEUR D'ÉTAT DE LA PILE

Cet indicateur apparaît lorsque la tension de la pile est faible. L'indicateur clignote jusqu'à ce que la pile soit remplacée (Annexe B B3.2). L'indicateur n'apparaît pas si la pile est absente.

3.1.4 Icône Disque

Cet indicateur donne l'espace mémoire restant sur la carte mémoire ou la disquette. L'icône apparaît dès que l'on insère une disquette ou une carte dans le lecteur.

Seule l'activité de stockage est indiquée ; pendant l'archivage le centre de l'icône clignote en vert régulièrement. Aucune autre opération sur le disque n'est indiquée.

Cette zone de l'icône clignote vert/blanc au cours du stockage.




Figure 3.1.4 Indication du stockage

3.1.5 Icône FTP

L'icône FTP apparaît à la droite de l'icône disque dès qu'un transfert FTP est actif.

3.1.6 Indicateur Configuration verrouillée

Ce symbole ne s'affiche que si le logiciel Visualisation distante est utilisé dans les conditions suivantes :

1. Lorsque les unités "synchronisent" des modifications de configuration
2. Au cours de la configuration. Si la reconfiguration a lieu sur le PC hôte, alors le symbole s'affiche sur l'appareil cible et *vice-versa*.

3.2 TOUCHES DE NAVIGATION

Situées sous l'écran, six touches permettent à l'utilisateur d'effectuer des opérations dépendantes de l'écran telles que changer le mode d'affichage (section 3.4), accéder à la configuration, stocker des données, sélectionner des groupes, etc. De plus, les touches Gauche/droite et Ouvrir/fermer dossier apparaissent, si nécessaire.




Figure 3.2 Touches de navigation

3.2.1 Fonctions des touches

Page haut	Pour appeler la page précédente, le niveau de menu précédent, le mode d'affichage précédent ou afficher des textes précédemment saisis. Pour certaines fonctions cette touche est remplacée par la touche Fermer dossier.
Page bas	Pour appeler la page suivante, le niveau de menu suivant, le mode d'affichage suivant ou afficher des textes précédemment saisis. Pour certaines fonctions, cette touche est remplacée par la touche Ouvrir dossier.
Flèche gauche	a) Si l'appareil est équipé de groupes, sélectionne le groupe précédent b) Pour naviguer dans un texte. Pour certaines fonctions, cette touche est remplacée par la touche Curseur gauche.
Flèche droite	a) Si l'appareil est équipé de groupes, sélectionne le groupe suivant b) Pour naviguer dans un texte. Pour certaines fonctions cette touche, est remplacée par la touche Curseur droit.
Option	Pour réaliser des opérations dépendantes du contexte. Généralement, elle est utilisée pour entrer ou sortir du mode historique ou appeler le menu du gestionnaire de fichiers.
Début	Pour appeler le 'Menu principal' ci-dessous. Pour le faire disparaître, appuyez à nouveau sur cette touche

TOUCHES DU MENU PRINCIPAL

Vues	Retourne à la vue de démarrage depuis n'importe quelle page de l'enregistreur. Lors de la livraison, la page de démarrage est le groupe 1 en courbes verticales, comme indiqué en Figure 3 mais peut être modifiée dans le menu Configuration/Vues pour être tout groupe dans tout format (barre-graphes verticaux ou horizontaux ou indicateurs).
Menus	Fait apparaître le premier niveau des pages de configuration. L'apparence de cet affichage dépend du niveau de sécurité configuré et du niveau d'accès de l'utilisateur. A la livraison, l'enregistreur est en mode 'Invité' et la page ne contient que trois boutons 'Stockage', 'Sécurité' et 'Système'. Les détails sont donnés dans 'Accès à la configuration'.
Fichiers	Permet d'afficher le gestionnaire de fichiers de la mémoire Flash accessible à l'utilisateur ainsi que celui de la disquette ou de la carte mémoire. Voir la section 5 pour les détails.
Aller à la vue	Permet de choisir le mode de représentation du groupe actif, comme indiqué en figure 3.2.1a. Les modes non autorisés dans Config/Vues apparaissent en gris. Les touches Page haut/bas peuvent également être utilisées. Cette touche permet aussi un accès à l'Historique d'alarmes actives décrit en section 3.1.3 ainsi qu'à l'historique d'événements décrit ci-dessous

3.2.1 FONCTIONS DES TOUCHES (Suite)

TOUCHES DU MENU PRINCIPAL (Suite)

Aller au groupe Permet de sélectionner un groupe à afficher. Les groupes qui ne sont pas validés dans le menu 'Config/ Affichage' pour l'affichage sont grisés. La cloche d'alarme apparaît (comme montré pour les groupes 1 et 4 en figure 3.2.1b ci-dessous) dans tout groupe possédant au moins un point en alarme. La cloche clignote si au moins une alarme n'est pas acquittée. Lorsque l'option groupe n'est pas présente, ce menu n'apparaît pas.

Nota : Si l'option groupes est présente, la touche flèche droite permet de faire défiler les groupes dans l'ordre croissant de leur numéro, la touche flèche gauche dans l'ordre décroissant.




Figure 3.2.1a Menu principal avec sous-menu Aller à la vue




Figure 3.2.1b Menu principal avec sous-menu Aller au groupe

3.2.1 FONCTIONS DES TOUCHES (Suite)

HISTORIQUE D'ÉVÉNEMENTS

Le menu principal/Aller à la vue/Historique d'événements fait apparaître la première page d'événements pour le groupe actif, comme le montre la figure 3.2.1.c ci-dessous. Alternativement, la page d'historique d'événements peut être accédée depuis le menu "alarmes et messages" (Section 3.1.3) et , dans ce cas, l'utilisateur doit choisir le groupe désiré.

Si il y a plus de messages que la page ne peut en contenir, une barre de défilement apparaît pour accéder aux messages non visibles.

Les messages sont extraits de la mémoire interne par blocs de 100. Si il y a plus de 100 messages, une ligne messages antérieurs apparaît en 101^{ème} position .En la touchant une boîte d'options avec "messages antérieurs" apparaît pour appeler les 100 messages suivant et ainsi de suite. Une ligne "messages postérieurs" devient alors visible suivant le même principe pour revenir aux 100 messages précédemment quittés.

Comme le montre la figure, la liste de messages peut être filtrée à la fois par type et par temps .Par exemple, en filtrant le type sur "Alarme" et la période sur 'Dernier jour' exclut tous les messages, sauf les messages d'alarme survenus au cours des dernières 24 h.




Figure 3.2.1c Tableau d'historique d'événements avec filtrage par type

TYPE DE FILTRE DE MESSAGES

Tous les messages	Tous les messages sont affichés
Système	Les erreurs systèmes sont affichées (défaut pile, problème de transfert FTP...)
Alarme	Seules les apparitions/disparitions/acquittements d'alarmes apparaissent.
Mise sous tension	N'affiche que les messages de mise sous tension. Si l'option pack traçabilité est présente, la version de configuration et de sécurité apparaissent également. Voir Section 4.4 et Section 4.6.5 pour plus de détails.
Général	Affiche les messages reçus via Modbus, les notes opérateurs et messages personnalisés si ils n'ont pas besoin d'être signés (option pack traçabilité uniquement - voir section 4.4 pour plus de détails). Si une signature est nécessaire, ces messages apparaissent dans le filtre "Signature".
Lots	N'affiche que les messages relatifs au fonctionnement des lots (en incluant les versions de config. et sécurité si le pack traçabilité est présent).
Identification	N'affiche que les changements d'identification des opérateurs.
Signature	Affiche tout intervention ayant nécessité une signature/autorisation. Cette catégorie n'est valable que si l'option pack traçabilité est présente - voir Section 4.4 pour plus de détails.
Traçabilité	Affiche le détail de toutes les modifications effectuées sur l'appareil. Cette catégorie n'est valable que si l'option pack traçabilité est présente - voir Section 4.4 pour plus de détails.

3.2.1 FONCTIONS DES TOUCHES (Suite)

TYPE DE FILTRE DE PÉRIODE

Cette liste déroulante permet de limiter la période sur laquelle les messages sont affichés. Les choix sont: Tout l'historique, Dernier mois (28 jours), Dernière semaine, 3 derniers jours, dernier jour, dernière heure.

MENU D'OPTIONS

L'appui sur un message (surlignage jaune) fait apparaître le menu d'options* comme le montre la figure 3.2.1d, ci-dessous.




Figure 3.2.1d Menu d'options de l'historique d'événements

Lot	Voir Section 1 du manuel Options
Note	Voir Section 3.5 de ce manuel
Accès historique	L'appui sur cette touche amène sur la page d'historique contenant le message sélectionné. voir Section 3.4.1 pour le détail de l'historique de courbes. Depuis la page d'historique, l'appui sur la touche d'accès à l'historique d'événements appelle la page de messages ou figurent ceux correspondant au mieux à la position du curseur.
Tous les détails	Si le message sélectionné est plus large que la fenêtre d'affichage, la totalité du message peut être visualisée sur plusieurs lignes en appuyant sur cette touche.
Rafraîchir/messages antérieurs/postérieurs	'Rafraîchir' affiche (en haut de l'écran), tous les messages survenus depuis l'entrée dans la liste d'événements ou depuis le dernier appui sur cette touche. Si un appui sur messages antérieurs ou messages postérieurs a été effectué, la touche 'rafraîchir' est remplacée par 'messages antérieurs' ou 'messages postérieurs' suivant le cas, et l'appui sur cette touche appelle les 100 messages précédents ou suivants.

* Le menu d'options peut également être atteint en appuyant sur la touche 'options'. Dans ce cas:

- L'accès historique se fait pour le groupe en cours, comme décrit en [Section 3.4.1](#) et,
- Comme aucun message n'est sélectionné, le bouton 'tous les détails' est grisé.

Notas :

- Si 'accès historique' est sélectionné alors que 'messages antérieurs' ou 'messages postérieurs' est surligné, l'entrée dans l'historique se fait au point le plus récent.
- Si le menu d'options disparaît pour cause de temps expiré alors qu'un message est sélectionné, l'appui sur la touche d'options équivaut à une nouvelle sélection du message.

3.3 PREMIÈRE MISE EN ROUTE

Lorsque l'enregistreur est mis sous tension, il s'initialise. Lorsque la phase d'initialisation est terminée, l'écran avec la vue de démarrage du groupe de démarrage s'affiche. Lors de cette première mise en route, cet affichage comporte peu d'intérêt car aucune voie n'est configurée (voir [section 4](#)).

Notas :

- 1 L'enregistreur ne dispose pas d'un bouton marche/arrêt.
- 2 La date, l'heure et le message 'mise sous tension' sont imprimés à chaque mise en route de l'appareil, suivi (si le pack traçabilité est présent) par un message similaire donnant le numéro de version de configuration et de sécurité.
- 3 Une ligne rouge s'affiche sur toute la largeur du diagramme à la mise sous tension.

L'enregistreur comporte quatre niveaux de sécurité :

Invité	Aucun accès à la configuration n'est possible. Seules les fonctions Ident./Sécurité et la fonction A propos du menu Système sont accessibles via le ' Menu principal '. L'accès total ou limité se définit en mode Programmation .
Exploitation*	Aucun accès à la configuration n'est possible en dehors des autorisations définies. L'accès total ou limité se définit en mode Programmation avec un code identique ou différent de celui du mode Programmation .
Programmation*	Accessible en entrant le Code d'accès ' 10 '. Toutes les fonctions de l'enregistreur sont accessibles. Le code du mode ' Programmation ' peut être modifié et un code ' Exploitation ' peut être défini pour autoriser ou non l'accès à certaines fonctions dans les niveaux Exploitation ou Invité .
Maintenance	Toutes les fonctions et les zones mémoire de l'enregistreur sont accessibles pour le diagnostic. Utilisable uniquement par le personnel du Service Après Vente.

*Nota : Pour les unités équipées de la version 3.1 et ultérieure du logiciel, ET dont l'option pack traçabilité est activée, les mots de passe par défaut Exploitation et Programmation sont tous deux "100".

3.3.1 Accès à la configuration

- 1 Dès que l'initialisation de l'enregistreur est terminée, toucher le bouton contenant le niveau d'accès en cours (figure 3.3.1a).
- 2 Sélectionner le champ "Invité" et toucher ensuite "Programmation" dans la liste de sélection.
- 3 Toucher la zone de saisie du code pour faire apparaître le clavier (voir figure 3.3.1b).
- 4 Appuyer sur <Numérique><1><0><OK> (nota 1) pour entrer le code '10'. L'écran ré-affiche la page de démarrage.
- 5 Une deuxième action sur la touche Début suivie d'une action sur la touche Menu permettent l'accès à la première page d'accès aux fonctions **Stockage, Sauvegarde/Restitution, Config., Sécurité, Réseau et Système** décrites en section 4 ci-après.




Figure 3.3.1a Accès à la configuration

Notas :

1. Pour les unités équipées de la version 3.1 et ultérieure du logiciel, ET dont l'option traçabilité renforcée est activée, les mots de passe par défaut Exploitation et Programmation sont tous deux "100".
2. La figure 3.3.1a montre la liste d'identification par utilisateur qui est la méthode par défaut. Si le pack traçabilité et/ou l'option de gestion de la sécurité est présente, vous pouvez également utiliser la procédure d'identification par identifiant de l'utilisateur. Voir les détails à la section 4.4.2 (Gestion).

3.3.1 ACCÈS À LA CONFIGURATION (Suite)

SAISIE DE TEXTE

Le clavier qui apparaît lorsqu'on touche la zone du code est le même qui apparaît lorsqu'on doit entrer un texte non numérique (par ex. un descriptif de voie). Les figures 3.3.1b et 3.3.1c montrent les différents claviers disponibles ainsi que les caractères associés. Pour entrer un caractère il est nécessaire d'appuyer sur la touche correspondante. Pour les paramètres numériques (par ex. la valeur basse d'une échelle), seul le clavier numérique apparaît.

Lorsqu'on modifie un texte existant, le texte apparaît sur fond de couleur et est effacé dès la saisie du premier caractère. Pour éviter cela, il faut appuyer sur la touche droite ou gauche. Ces deux touches servent également à déplacer le curseur dans la chaîne de caractères.

Sous le clavier se trouvent six touches dont les fonctions sont listées ci-dessous. Lorsqu'une touche est activée, le fond de la touche devient jaune.

Shift*	Dès que l'on active cette touche, le caractère entré ensuite est en majuscule. Les caractères suivants sont en minuscule.
Majuscules*	Dès que l'on active cette touche, tous les caractères entrés sont en majuscule jusqu'à ce que l'on appuie à nouveau sur la touche.
Effacer	Cette touche efface le caractère situé à gauche du curseur.
Ins/Sup	Lorsqu'elle est activée, cette touche permet de remplacer le caractère situé à droite du curseur par un autre. Si elle n'est pas activée, le caractère est inséré dans la chaîne de caractères à la position du curseur.
Ok	Cette touche permet de sauvegarder le nouveau texte et de revenir à la page de configuration.
Annuler	Cette touche permet revenir à la page de configuration sans sauvegarder le nouveau texte.

Notas :

- 1 Les touches sont toujours représentées en majuscules, que le caractère à saisir soit en minuscules ou majuscules.
- 2 Les touches de curseur ont la fonction des touches gauche/droite d'un clavier standard.






Figure 3.3.1b Clavier Alphabet 1

3.3.1 ACCÈS À LA CONFIGURATION (Suite)

SAISIE DE TEXTE (Suite)



La touche 'E' permet de saisir les exposants.




Figure 3.3.1c Autres claviers

3.4 MODES D'AFFICHAGE

Les modes d'affichages suivants peuvent être sélectionnés pour afficher les valeurs mesurées (voies d'entrée, totalisateurs etc. appelées 'points') de chaque groupe sous forme de courbes verticales ou horizontales, de barre-graphes horizontaux ou verticaux ou d'indicateurs. Si l'option Vues circulaires est présente (enregistreurs 180 mm uniquement), les points peuvent également être affichés sur une courbe circulaire. Si présente, le mode d'affichage Vues circulaires remplace le mode d'affichage Barres-graphes verticaux. Le défilement des différents modes se fait par la touche **Début/Chgt vue (Changement vue)** ou les touches haute et basse. Si plusieurs groupes sont configurés, il est possible de passer de l'un à l'autre en utilisant les touches gauche et droite. La touche **Début** permet de revenir à la page d'affichage des points depuis n'importe quelle page **Exploitation** ou **Programmation**. A la livraison, le format d'affichage associé à la page de démarrage est celui des courbes, mais ce format peut être modifié dans le menu **Config - Vues**. Lors de la livraison, la page de démarrage est celle du Groupe 1 en courbes verticales. Voir également Ecrans personnalisés en section 2 du manuel Options.

3.4.1 Format courbes verticales

Cet écran (par défaut l'écran de démarrage- figure 3.4.1b) affiche chaque point sous forme de courbes tracées sur un diagramme blanc (il est également possible de tracer les courbes sur fond noir - **Config/Vues**). Dans l'un ou l'autre des deux formats, il est important de bien choisir la couleur des courbes. Le fond noir s'applique pour les courbes verticales et horizontales.

L'une des voies affichées est la voie en cours dont l'échelle s'affiche et est identifiée par une icône en forme de losange. Le descriptif de cette voie, sa valeur numérique et son échelle sont affichés sur une fenêtre située entre la barre de statut et le diagramme. Les fenêtres peuvent être affichées pour toutes les voies du groupe en utilisant la touche 'Indicateurs Oui/Non' dans le menu Options. Si Oui est sélectionné, les fenêtres (donnant la couleur, le descriptif, la valeur numérique et les unités de la voie) pour toutes les voies du groupe apparaissent soit au dessus de la fenêtre de la voie en cours ou, si la place manque, sur la droite du diagramme. Si nécessaire, un ascenseur permet de défiler les indicateurs.

Chaque voie du groupe devient la 'voie en cours', voie par voie, pendant environ 10 secondes. Lorsque la dernière voie du groupe a été affichée pendant 10 secondes, le cycle repart en affichant la première voie et la séquence redémarre. Ce processus de défilement peut être arrêté par la touche Indicateurs cycliques Oui/Non dans le menu Options.

Pour faire défiler les différentes voies, toucher plusieurs fois cette fenêtre autant de fois qu'il est nécessaire. Pour afficher une voie particulière, toucher son icône brièvement (une action prolongée fait apparaître le mode historique). La couleur de fond du descriptif est celle de la voie en cours.

Si une voie est incluse dans le groupe d'affichage, mais pour quelle que raison que ce soit, elle est en défaut, son icône est un demi-losange vide.




Figure 3.4.1a Menu Options (typique)

FORMAT COURBES VERTICALES (Suite)

DISCONTINUITÉS DE TEMPS

Dans le cas des courbes verticales uniquement, une ligne horizontale est tracée sur la largeur du diagramme dès qu'une discontinuité de temps dans l'enregistrement est détectée. Ces lignes sont volatiles en mode temps réel, c'est à dire qu'elles disparaissent si le mode d'affichage est changé, ou si un appel à un menu est effectué, etc.

Ligne rouge Une ligne rouge est tracée dans l'historique à la mise sous tension

Ligne bleue Une ligne bleue indique que l'enregistrement a été arrêté/démarré depuis le menu de configuration (section 4.3.2) ou par l'intermédiaire d'une action (section 4.7.10).

Ligne verte Une ligne verte apparaît si l'horloge temps réel de l'appareil est modifiée, que ce soit manuellement, via la synchronisation SNTP ou via une action sur l'horloge (section 4.7.6).

Nota : Le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et vice-versa ne fait pas l'objet d'une ligne verte.

MODE HISTORIQUE

Ce mode permet à l'utilisateur de consulter l'historique des mesures du groupe affiché. La durée d'historique dépend de plusieurs facteurs dont le nombre de points configurés, la vitesse de tracé des courbes etc. A une vitesse d'enregistrement de 20 mm/hr (voir configuration de groupe - section 4.3.2), avec toutes les voies configurées, une durée de 30 jours minimum est visible, si le contenu du groupe n'est pas modifié durant cette période (sinon l'historique redémarre dès la validation de la nouvelle configuration). La durée visible d'historique dans la fenêtre d'écran dépend de la vitesse d'enregistrement : plus la vitesse est élevée, plus la durée lue sur un même écran est courte.

Notas :

1. Le mode historique n'est pas accessible pour les groupes lorsque l'option 'Stockage interne' est inhibée (Configuration de groupes - section 4.3.2).
2. Le défilement de voies ne fonctionne pas en mode historique. Pour incrémenter les voies, il est nécessaire d'appuyer sur son indicateur.
3. Les indicateurs de groupe ne sont pas affichés en mode historique.
4. L'appui sur Début/Aller à la vue/Historique d'événements (section 3.2.1) depuis l'historique appelle la page d'historique contenant les messages apparus au moment ou proche de la position du temps curseur sélectionné.
5. La commutation A/B étant sélectionnée, les traces sont affichées avec les paramètres "A" ou "B" d'échelle/zone, couleur, etc. de l'heure curseur. Voir les détails sur la commutation A/B dans les sections 4.3.2, 4.3.3 et 4.7.

Pour lire l'historique du groupe, appuyer sur la touche Option (voir figure 3.4.1b) ou appuyer sur l'écran jusqu'au rafraîchissement de l'affichage (dans certains cas, cette opération peut prendre du temps en fonction de la complexité de la configuration). Le message 'Historique en préparation, patientez SVP' est affiché pendant le calcul du nouvel affichage. Pendant la consultation de l'historique, les mesures sont toujours traitées, le stockage des données continue en mémoire Flash et les alarmes sont toujours gérées.

L'écran historique est similaire à l'écran courbes avec en plus des touches et un ascenseur pour le déplacement dans l'historique :

1. Une action ponctuelle sur les touches haut/bas permettent de déplacer l'historique des courbes de façon incrémentale.
2. Une action continue sur les touches haut/bas permet de déplacer l'historique des courbes de façon continue.
3. Une action sur la barre au dessus ou au dessous de l'ascenseur permet de déplacer l'historique d'une page. Les touches Page bas/Page haut permettent également la même action.
4. En touchant et en déplaçant l'ascenseur, il est possible de le déplacer à une date et une heure précise (la date et l'heure sont indiquées au milieu de l'ascenseur).

Lorsqu'on accède au mode historique, la valeur de la voie ainsi que la date et l'heure indiquées sont celles des points en haut de la page. En touchant l'écran, un curseur apparaît à l'endroit du contact. Ce curseur peut être déplacé vers le haut ou vers le bas. La valeur de la voie ainsi que la date et l'heure indiquées sont alors celles à l'intersection de la courbe et du curseur. Pour revenir au mode courbes, appuyer sur la touche Option puis sur Sortie historique.

Lorsque vous revenez dans les vues temps réel, vous pouvez appeler les courbes horizontales à l'aide de la touche flèche vers le bas. L'un des modes d'affichage activé peut également être sélectionné à l'aide la touche "Aller à la vue" du menu principal.

FORMAT COURBES VERTICALES (suite)




Figure 3.4.1b Mode affichage courbes verticales et mode historique

3.4 MODES D'AFFICHAGE (Suite)

3.4.2 Format courbes horizontales

Cet écran (figure 3.4.2a), accessible depuis le format courbes verticales, en appuyant sur la touche Chgt vues, affiche chaque point sous forme de courbes horizontales tracées sur un diagramme blanc.




Figure 3.4.2a Mode courbes horizontales

L'une des voies affichées est la voie en cours dont l'échelle s'affiche et est identifiée par une icône en forme de losange, les autres voies étant indiquées par un demi losange. Si une voie est incluse dans le groupe d'affichage, mais pour quelle que raison que ce soit, elle est en défaut, son icône est un demi losange vide. Chaque voie du groupe d'affichage devient, tour à tour, la voie en cours, pendant environ 10 secondes, de la voie ayant le numéro le plus faible à celle ayant le numéro le plus fort. Ce défilement automatique peut être inhibé à l'aide de la touche indicateur cycliques Oui/Non accessible à l'aide de la touche d'options.

Deux panneaux différents sont associés à ce mode d'affichage, l'un au-dessus du 'diagramme' montrant la valeur de la voie et son descriptif, l'autre à droite du 'diagramme' montrant la représentation barre-graphe de la voie ainsi que son échelle. Pour faire défiler les différentes voies, toucher plusieurs fois cette fenêtre* autant de fois qu'il est nécessaire. Pour afficher une voie particulière, toucher son icône brièvement (une action prolongée fait apparaître le mode historique). La couleur du barre-graphe et du fond du descriptif est celle de la voie en cours.

Il n'existe pas de mode historique vertical. En touchant l'écran quelques secondes ou en appuyant sur la touche Options puis sur la touche Accès historique, l'écran affiche l'historique décrit à la section 3.4.1.

L'heure et la date sont imprimées sur le 'diagramme' immédiatement à droite des lignes horizontales de la grille et sont relatives à ces lignes.

*Nota : Pour les voies 'zonées', il faut appuyer sur le barre-graphe dans la zone de l'échelle.

3.4.2 FORMAT COURBES HORIZONTALES (Suite)

Sous le diagramme se trouve une barre de messages contenant le dernier message actif et apparu dans la durée relative à la largeur de diagramme visible à l'écran. Si plusieurs messages sont apparus ou si un message est apparu avant les derniers points affichés sur l'extrême gauche du diagramme, une icône en forme de flèche apparaît à l'extrême droite de la barre des messages. En touchant celle-ci, on fait apparaître une liste déroulante (figure 3.4.2b) qui affiche les derniers messages. Si la liste est plus longue que la hauteur de la fenêtre, un curseur apparaît qui permet d'afficher les messages plus anciens dans la limite maximale de 60 messages. Si des messages supplémentaires, apparaissent, ils remplacent les plus anciens pour conserver un total de 60 messages.

Nota : A la mise sous tension, seuls les messages correspondant à la largeur de la page sont affichés.




Figure 3.4.2b Liste des messages en mode courbes horizontales.

Pour afficher le mode barres-graphes verticaux (ou le mode Vues circulaires, si l'option est présente), appuyez sur la touche flèche vers le bas. Pour accéder à toute vue autorisée (section 4.3.4) appuyez sur 'Début' puis 'Aller à la vue'.

3.4 MODES D'AFFICHAGE (Suite)

3.4.3 Mode barres-graphes verticaux

Nota : Si l'option Courbes circulaires est présente (section 3.4.6), le mode d'affichage Courbes circulaires remplace le mode Barres-graphes verticaux. Dans ce cas, Barres-graphes verticaux n'apparaît pas dans le menu de configuration Vues, dans le menu "Aller à la vue" ou dans la liste déroulante de la flèche vers le bas.

Cet écran, accessible depuis le format courbes verticales en appuyant sur la touche flèche vers le bas, ou depuis le menu principal puis 'Aller à la vue', affiche chaque point du groupe sous forme de barre-graphe avec valeur numérique et statut d'alarme. Il existe deux versions de cet affichage, l'un avec les indications au-dessus des barres (1 à 6 voies - figure 3.4.3a), l'autre (avec les indications sur la droite de l'écran - figure 3.4.3b) pour les groupes de plus de 6 voies.

Nota : La description ci-dessus renvoie à la version 180 mm de l'enregistreur. Pour la version 100 mm, les fenêtres d'indication apparaissent au-dessus des barres pour un ou deux points, mais à droite des barres pour trois points ou plus.

L'appui sur la touche 'Options', permettant d'ajouter/ôter les panneaux indicateurs. Cette possibilité n'existe que pour les formats courbes verticales et barres-graphes verticaux.

Pour appeler la vue de barres-graphes horizontaux, utilisez la touche flèche vers le bas. Pour accéder à toute vue autorisée (section 4.3.4) appuyez sur 'Début' puis 'Aller à la vue'.

FENÊTRES D'INDICATIONS AU DESSUS DES BARRES

Voir figure 3.4.3a.

Plus le nombre de voies affichées dans le groupe augmente, plus les barres et fenêtres d'indication sont petites.

FENÊTRES D'INDICATIONS SUR LA DROITE DE L'ÉCRAN

Voir figure 3.4.3b.

A mesure que le nombre de valeurs mesurées augmente, les barres deviennent plus petites. Lorsque les barres deviennent plus petites, les valeurs d'échelle sont tronquées comme le montre la figure 3.4.3b. Les barres ont une largeur minimale fixe, et si le nombre total de points du groupe ne peut être affiché sur la largeur de l'écran, une barre de défilement horizontale apparaît pour permettre de visualiser les barres "masquées". De même, la hauteur des fenêtres d'indications est réduite au fur et à mesure jusqu'à une hauteur de lisibilité minimale. S'il y a plus de fenêtres d'indications points que ne peut en contenir la hauteur de l'écran, une barre de défilement verticale apparaît pour permettre l'affichage des fenêtres d'indications masquées, le cas échéant.

3.4.3 MODE BARRES-GRAPHES VERTICAUX (Suite)




Figure 3.4.3a Mode barres-graphes verticaux (1 à 6 voies)




Figure 3.4.3b Mode barres-graphes verticaux (plus de 6 voies)

3.4 MODES D’AFFICHAGE (Suite)

3.4.4 Mode barres-graphes horizontaux

Cet écran, accessible depuis le format barres-graphes verticaux en appuyant sur la touche **Chgt vues**, affiche chaque point du groupe sous forme de barres-graphes horizontaux avec la valeur numérique et le statut d’alarme, comme indiqué sur les figures 3.4.4a et 3.4.4b. Les barres sont affichées sur une colonne jusqu’à 12 voies et en deux colonnes si le groupe contient plus de 12 voies.

Aucun mode historique n’est accessible depuis ce format.

Pour appeler la vue panneaux indicateurs, utilisez la touche flèche vers le bas. Pour accéder à toute vue autorisée (section 4.3.4) appuyez sur 'Début' puis 'Aller à la vue'.

Nota : Seules 26 voies peuvent être affichées en même temps. Si la configuration comporte plus de 26 voies, une barre horizontale apparaît en bas de l’écran pour permettre l’affichage des voies manquantes à l’écran.

3.4.4 MODE BARRES-GRAPHES HORIZONTALAUX (Suite)




Figure 3.4.4a Mode barres-graphes horizontaux (1 à 12 voies)




Figure 3.4.4b Mode barres-graphes horizontaux (plus de 12 voies)

3.4 MODES D’AFFICHAGE (Suite)

3.4.5 Mode indicateurs

Cet écran, accessible depuis le format barres-graphes horizontaux en appuyant sur la touche **Chgt vues**, affiche chaque point du groupe sous forme d’indicateur numérique. Le format (sélectionné automatiquement) dépend du nombre de voies contenues dans le groupe d’affichage. Les figures 3.4.5a, 3.4.5b et 3.4.5c, montrent les exemples typiques de format d’une colonne (jusqu’à 5 voies), deux colonnes (6 à 18 voies) et trois colonnes (19 à 24 voies). Pour chaque format, les fenêtres d’indicateurs sont agrandies ou réduites pour remplir l’écran.

Aucun mode historique n’est accessible depuis ce format.

Un nouvel appui sur la touche 'flèche vers le bas' ramène à la vue de courbes verticales décrite en [section 3.4.1](#) ou, si l’option écrans personnalisés est présente et qu’un ou plusieurs écrans sont autorisés, au premier écran personnalisé (voir [manuel Options HA028121FRA](#)). Pour accéder à toute vue autorisée ([section 4.3.4](#)) appuyez sur 'Début' puis 'Aller à la vue'.




Figure 3.4.5a Mode indicateurs (1 à 5 voies)

3.4.5 MODE INDICATEURS (Suite)




Figure 3.4.5b Mode indicateurs (6 voies)




Figure 3.4.5c Mode indicateurs (19 voies)

3.4.6 Option courbes circulaires

Cette option n'est disponible que sur les versions 180 mm de l'enregistreur.

Si cette option est présente, elle remplace le mode Barres-graphes verticaux dans la liste des défilements de l'affichage, le menu Aller à la vue et dans la page de configuration des Vues (section 4.3.4).

L'option permet de tracer un maximum de 12 points comme sur un diagramme circulaire. Vous pouvez associer plus de 12 points dans le groupe, mais seules les 12 premières traces et leurs indicateurs sont incluses dans l'affichage en temps réel. Si vous passez en mode historique (en utilisant le bouton Options ou en appuyant en continu sur l'écran pendant quelques secondes), permet de passer en revue tous les points, mais uniquement en mode historique des tendances verticales, voir les détails à la section 3.4.1 ci-dessus

L'option permet de disposer de deux autres vues appelées "Plein écran" et "Vue normale". Un bouton-poussoir dans le coin supérieur gauche de l'écran permet de basculer d'une vue à l'autre. Dans les deux cas, les indicateurs peuvent ou non être affichés, le cas échéant, grâce à la touche Option et en sélectionnant "Indicateur Oui/Non". Le diamètre du diagramme est indépendant de la sélection "Indicateur Oui/Non". Lorsque vous quittez le mode historique, c'est toujours la vue normale qui est affichée.

Nota : Les marques d'alarme (section 3) n'apparaissent pas sur les échelles des vues circulaires.

MODES COURBES

La manière dont les traces sont inscrites sur le diagramme dépend de l'action entreprise lorsqu'il est plein en fonction de la configuration au sein du groupe - section 4.3.2. L'utilisateur a le choix entre "Rotation" ou "Nouveau diagramme".

ROTATION

Dans la description ci-après, le mot "segment" est synonyme de "Division principale du diagramme". Le nombre de divisions principales du diagramme de la vitesse sélectionnée pour le diagramme conformément à la description sous la rubrique Configuration des groupes (section 4.3.2).

Si "Rotation" est sélectionné, les traces commencent une division principale du diagramme dans le sens contraire des aiguilles d'un nombre depuis le haut du diagramme et sont tracées dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le haut du diagramme ('12 heures'). A ce stade, le diagramme, horodaté et tracé, est soumis à une rotation d'une division principale de diagramme dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et le processus de traçage se poursuit. Lorsque le diagramme est "plein", le segment le plus ancien est supprimé pour permettre de tracer un segment vide lorsque le diagramme est soumis à une rotation.

Les figures 3.4.6b et 3.4.6c ci-dessous montrent les tendances circulaires en mode "Rotation".

NOUVEAU DIAGRAMME

Si "Nouveau diagramme" est sélectionné, le tracé commence en haut du diagramme (12 heures) et se poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre autour du diagramme pour revenir à la verticale. Lorsque le diagramme est plein, il est effacé, de nouveaux horodatages sont affichés et le tracé recommence en haut du diagramme.

L'heure de début du tracé peut être définie comme faisant partie ("Commencer à") de la configuration des groupes, les choix disponibles dépendent du paramétrage de la durée de révolution. L'heure de début est positionnée en haut et au centre du diagramme, et le tracé est effectué dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'heure du jour.

La figure 3.4.6a ci-après montre le mode Nouveau diagramme.

Nota : L'utilisation de "12 heures" ci-dessus n'est utilisé qu'à titre d'exemple pour expliquer les angles comme repère normal sur une horloge analogique. Autrement dit, cette position ne doit pas être réellement midi ou minuit en temps réel.

3.4.6 OPTION COURBES CIRCULAIRES (suite)




Figure 3.4.6a Courbe circulaire - mode Nouveau diagramme

VUE NORMALE

La figure 3.4.6b ci-dessous montre une vue du diagramme, ainsi que l'échelle, la vitesse du diagramme, la barre de messages et les touches de navigation. La figure montre une vue avec les indicateurs sélectionnés.




Figure 3.4.6b Vue de courbe circulaire normale (avec indicateurs)

3.4.6 OPTION TENDANCES CIRCULAIRES (suite)

FONCTIONS VUE NORMALE

Echelles	Deux échelles sont disponibles, une pour la moitié gauche et l'autre pour la moitié droite de l'écran. La mise à l'échelle des voies fait partie de la configuration des voies, voir les détails à la section 4.3.3 ci-dessous. Les échelles ne s'appliquent qu'aux valeurs le long de la ligne horizontale jusqu'au centre du diagramme. Les valeurs pour d'autres angles (heures) peuvent être trouvées très facilement à partir de l'historique de la trace, sélectionné avec la touche Option ou en appuyant n'importe où dans le diagramme ou dans la zone verte de l'arrière plan pendant quelques secondes.
Vitesse du diagramme	Affiche la vitesse de rotation sélectionnée du diagramme. Cette vitesse fait partie de la configuration du groupe (section 4.3.2)
Indicateurs	Permet d'afficher 12 indicateurs maximum avec des valeurs point et des indications d'alarme.
Barre de messages	La barre de messages au bas de l'écran affiche le dernier message. Une flèche à l'extrémité droite de la barre indique qu'il y a plus d'un message. Un appui sur la barre de messages appelle la fenêtre "Voir messages" qui détaille les messages précédents. Voir les détails à la section 3.4.2.

AFFICHAGE PLEIN ECRAN

La figure 3.4.6c ci-dessous montre un diagramme avec un diamètre maximal où seuls le diagramme, la vitesse du diagramme et des faces avant (si activées) sont affichés. La figure montre une vue où les indicateurs ne sont pas sélectionnés. Comme les touches de navigation ne sont pas disponibles dans ce mode, la sélection ou non des indicateurs ne peut être effectuée que dans l'un des autres modes d'affichage.




Figure 3.4.6c Vue de tendances circulaires plein écran (indicateurs désélectionnés)

FONCTIONS PLEIN ECRAN

Indicateurs Voir ci-dessus Fonctions vue normale.

3.4.6 OPTION COURBES CIRCULAIRES (Suite)

HORODATAGES

L'heure et la date sont affichées à chaque division principale du diagramme. Les règles applicables sont les suivantes:

1. Pour les durées de diagramme d'une semaine ou plus, seule la date est affichée.
2. Pour les durées de diagramme de moins d'une semaine, l'heure et la date sont affichées avec l'exception suivante: En mode "Nouveau diagramme" (sauf si le diagramme va au delà de minuit), la date apparaît uniquement en haut et au centre du diagramme. Toutes les autres divisions du diagrammes n'affichent que l'heure.

AUTRES NOTES

1. Sur un arrière plan de tendance sombre, le diagramme est noir sur fond blanc. Les lignes de division du diagramme sont également blanches.
2. Résultats d'enregistrement adaptatifs pour deux traces par tendance comme dans les autres modes d'affichage de tendances.
3. Lorsque l'option est activée, les courbes circulaires sont la page d'accueil par défaut.
4. Pour un affichage réussi de courbes circulaires, "Paramètres circulaires" doit être activé pour le groupe en question ([section 4.3.2](#)), et "Courbes circulaires" doit être activé pour le groupe dans configuration Vues ([section 4.3.4](#)). Si "Courbes circulaires" est activé et "Paramètres circulaires" désactivé, même si le diagramme circulaire s'affiche, il n'y a aucune chance qu'il contienne une quelconque tendance.
5. La vitesse du diagramme circulaire n'est pas affectée par la commutation A/B de la vitesse/intervalle de tendance ([section 4.3.2](#))

3.5 NOTES OPÉRATEUR

L'utilisateur a la possibilité d'entrer un message, de 60 caractères, à tout moment, depuis tout écran d'affichage (pas depuis un menu de configuration). Chaque message est associé au groupe affiché et devient partie intégrante de l'historique du groupe. Le message apparaît sur les affichages en format courbes verticales ou horizontales uniquement, bien que les messages puissent être saisis depuis n'importe quel format d'affichage. Les messages apparaissent sur le diagramme, précédés de la date, l'heure et le nom de l'identifiant. Si l'option pack traçabilité est présente et l'option autorisé, la note contient des informations supplémentaires comme le montre le deuxième exemple. Voir [section 4.4.2](#) pour les détails sur l'option traçabilité.

07/02/02 10:32:43 Frederick Bloggs, New Spray nozzles fitted to Line A, Tube 1.


Date et heure Identifiant complet Message

07/02/02 10:32:43 Note, Signed:Engineer,Authorized Engineer,New Spray nozzles fitted to Line A, Tube 1.

Date et heure Informations de traçabilité (si autorisé) Message

Pour saisir un message :

1. Appuyez sur la touche Option, puis sur la touche Note.
2. Si nécessaire, saisissez les mots de passe Signature et Autorisation (option pack traçabilité uniquement - section 4.4.2)
3. Touchez le champ de saisie du message ('Note opérateur') pour faire apparaître le clavier alphanumérique.
4. Entrez le texte qui peut comporter jusqu'à 60 caractères (un espace est considéré comme un caractère). Appuyez sur OK.
5. Relisez la note et
 - a. Appuyez sur la touche OK pour valider le message OU
 - b. Retouchez la zone de texte pour modifier le message OU
 - c. Appuyez sur la touche Annuler pour quitter la procédure de saisie.



Nota : L'apparence du menu d'options dépend du contexte et peut donc légèrement différer de cet exemple.

Figure 3.5 Accès à la page de saisie de note opérateur

Nota : Les notes opérateurs ne doivent pas être confondues avec les messages personnalisés apparaissant suite à une action interne (section 4.3.7).

4 CONFIGURATION DE L'ENREGISTREUR

Comme il est décrit dans la section 'Accès à la configuration' (section 3.3.1), la configuration est divisée en plusieurs zones :

Stockage	Section 4.1 - Permet le stockage manuel des données vers le disque ou vers un hôte distant (FTP)
Sauvegarde/restitution	Section 4.2 - Permet de créer et sauvegarder de nouvelles configurations ainsi que de charger des configurations existantes depuis la disquette ou la carte mémoire.
Configuration	Section 4.3 - La partie principale de la configuration : voies, alarmes etc.
Sécurité	Section 4.4 - Permet d'entrer et de modifier les codes d'accès ainsi que de définir les droits d'accès pour l'opérateur.
Réseau	Section 4.5 - Permet de définir les adresses MAC, IP, noms d'hôte etc. utilisés pour le transfert FTP et les applications Bridge 5000.
Systeme	Section 4.6 - Permet de modifier les fonctions date et heure, de début et fin d'heure d'été, les paramètres du pays, le code clé ou le nom d'un fichier 'code clé' ainsi que le menu A propos qui indique les statuts matériel et logiciel.

Nota : Lors de la configuration, si un paramètre est modifié, le texte de ce paramètre est inscrit en rouge à l'écran jusqu'à la validation.

4.1 STOCKAGE DE DONNÉES

Nota : Les fonctions de stockage décrites ci-dessous peuvent également être déclenchées par une action - voir section 4.7.15

4.1.1 Stockage sur disque

Permet à l'utilisateur de transférer les données mesurées vers le support informatique (disquette ou carte mémoire) pour tous les groupes avec "Stockage local" autorisé (Config/groupes section 4.3.2) en appuyant sur la touche correspondante (ex. : Jour précédent)

Le stockage débute lorsqu'on appuie sur la touche et ne peut être arrêté avant la fin à moins d'appuyer sur la touche Annuler stockage qui affiche alors un message de confirmation. La touche Annuler stockage n'est disponible que si la fonction 'Contrôle du stockage' du menu Sécurité/Accès (section 4.4) est validée. Si le stockage est activé pour plus d'un groupe, un message apparaît.

La sélection de 'Mise à jour du stockage' donne à l'enregistreur le choix de sélectionner la meilleure méthode entre 'Dernière heure'/'Dernier jour', pour compléter le stockage. La figure 4.1.1 montre ce menu




Figure 4.1.1 Configuration de la stratégie de stockage

Si le support est plein avant la fin du stockage, l'archivage est suspendu et un menu apparaît, demandant le remplacement du support. Si aucune réponse n'est donnée au bout de 10 minutes, le stockage est abandonné.

Le stockage automatique peut être arrêté (par ex. pour changer de support sans perdre de données) en appuyant sur 'Suspendre le stockage'. Tout stockage en cours se termine avant que 'Suspendre le stockage' ne devienne actif. L'état du transfert est indiqué par la fenêtre 'Transfert du stockage'. Lorsque le support est plein, l'utilisateur est averti et peut alors prévoir son remplacement.

Sous la fenêtre **Transfert du stockage**, se trouvent plusieurs fenêtres de statut relatives au stockage incluant la mémoire restante sur le support.

Si le stockage automatique est activé (section 4.3.5), le mode de stockage sélectionné (automatique ou manuel) pris en compte est le premier qui aura été sélectionné. Certains fichiers seront stockés deux fois, dans ce cas le fichier le plus récent remplace le fichier le plus ancien du même nom.

4.1.2 Stockage FTP (transfert FTP)

Cette option permet le stockage des données de l'appareil vers un ordinateur distant, qu'il soit connecté en direct, ou via un réseau. La connexion s'effectue par la prise Ethernet RJ45 située à l'arrière de l'appareil. Cette fonction est validée/inhibée dans la partie [Configuration - Groupes - section 4.3.2](#).

Pour procéder à un transfert, la configuration de l'hôte distant doit être entrée dans la section Stockage du menu Configuration (section 4.3.5).

Nota : Un serveur FTP doit être actif et fonctionner sur l'hôte distant

La figure 4.1.2 ci-dessous montre le menu de stockage distant. Les touches Heure précédente, Jour précédent etc.. permettent à l'utilisateur de sélectionner les fichiers à stocker. La sélection de 'Mise à jour du stockage' donne à l'enregistreur le choix de sélectionner la meilleure méthode entre 'Dernière heure'/'Dernier jour', pour compléter le stockage. La fenêtre Dernier échantillon indique la date et l'heure du stockage précédent. La fenêtre Transfert du stockage indique le statut du stockage comme étant "Actif" ou "Inactif".




Figure 4.1.2 Configuration du stockage distant

De plus, l'utilisateur distant a, selon ses droits d'accès, la possibilité de copier/effacer des fichiers situés sur l'appareil et peut accéder à des paramètres de configuration associés à son identité d'utilisateur. Pour réaliser la connexion, la fonction Connexion distante doit être cochée et les champs Nom d'utilisateur distant et Mot de passe distant doivent être définis pour chaque Accès pour mode (menus Sécurité/Accès (section 4.4.1)).

Notas :

- 1 De façon à pouvoir accéder à distance aux fichiers de la zone Historique, l'adresse de l'enregistreur, le 'Nom d'utilisateur distant' et le 'Mot de passe distant' doivent être déclarés dans le client FTP tel que Review ou Internet Explorer.
- 2 Lorsque l'on accède à des fichiers via Internet Explorer, l'adresse (URL) peut être de l'une de ces deux formes:
 - a. ftp://<adresse IP de l'appareil>. Ceci permet une connexion anonyme si l'enregistreur comporte un compte avec le 'Nom d'utilisateur distant' défini comme 'Anonyme' et le 'Mot de passe distant' laissé vide.
 - b. ftp://<nom d'utilisateur distant>:<mot de passe distant>@<adresse IP de l'appareil> pour se connecter comme utilisateur déclaré.
- 3 Pour les utilisateurs d'IE5 uniquement: Internet Explorer affiche, par défaut, les fichiers de la zone Historique. Pour pouvoir remonter au répertoire parent, vérifiez dans Outils/Options Internet/Avancées/Navigation, que la boîte 'Utiliser FTP en mode Web' est cochée.

4.2 SAUVEGARDE / RESTITUTION

Comme indiqué en figure 4.2.a, une action sur 'Sauvegarde/Restitution' fait apparaître la liste : Sauver, Charger, Nouveau et Texte.




Figure 4.2a Menu sauvegarde/restitution

Pour les fonctions 'Sauver', 'Charger' et 'Texte', si un nom de fichier correct apparaît, la fonction démarre dès l'action sur la touche correspondante.

S'il est nécessaire d'entrer un nom de fichier, procédez comme suit :

En touchant la fenêtre de saisie, on fait apparaître un menu donnant une liste de 'volumes' situés en mémoire Flash ou sur le support informatique (si un support est présent). La figure 4.2b donne la liste du contenu d'un volume imaginaire, appuyer sur la ligne 'user' puis sur la touche 'Ouvrir dossier' pour accéder à la liste des fichiers (voir section 5 pour plus de détails). Sélectionnez ensuite un fichier en touchant la ligne correspondante ou entrer un nouveau nom dans le champ Nom fichier (voir section 3.3.1 pour la saisie de texte). La touche Enregistrer ou Ouvrir déclenche l'opération.

Nom	Type	Date	Octets
cal\	Dossier	03/06/00 12:35:08	
config\	Dossier	01/05/00 10:27:13	
Filter1a	Config	05/07/00 10:22:23	4445
lib\	Dossier	05/07/00 10:23:14	
sdb\	Dossier	11/05/00 14:01:08	
user\	Dossier	05/06/00 17:30:29	

Nom fichier:

Figure 4.2b Page du contenu d'un volume (exemple)

4.2.1 Sauver

Cette touche permet de sauvegarder la configuration en cours dans la mémoire de l'enregistreur. Le fichier n'est pas lisible comme tel, mais peut être utilisé pour archiver les données de configuration et de sécurité ou les transférer vers un autre enregistreur du même type.

SAUVEGARDE POUR LES VERSIONS ANTERIEURES A 1.8

Cochez cette case avant d'enregistrer une configuration pour pouvoir la charger (Restituer) sur d'autres enregistreurs qui utilisent des versions du logiciel antérieures à la version 1.8. Si cette case n'est pas cochée, alors les configurations sauvegardées ne peuvent être restituées que sur des enregistreurs utilisant les versions 1.8 ou ultérieures du logiciel. Le message "Fichier non géré" s'affiche si vous tentez de sauvegarder une configuration "non cochée" dans un enregistreur utilisant une version antérieure à 1.8. Voir les détails sur la manière de déterminer la version du logiciel à la [Section 4.6.5](#) (A propos).

4.2.2 Charger

Cette touche permet à l'utilisateur d'entrer le nom d'une configuration déjà sauvegardée et de reconfigurer l'enregistreur avec cette nouvelle configuration. Une action sur 'Lire' termine l'opération. Il est possible de sélectionner soit les données de sécurité, de configuration, de réseau et d'écrans personnalisés (boîte à cocher).

Notas :

- 1 Les données d'écrans personnalisés contiennent également la configuration des indicateurs (Oui/non) et défilement cyclique (Oui/Non) des échelles dans les vues courbes.
 - 2 Si du stockage est en cours lors d'une demande de chargement de configuration, ce chargement sera retardé jusqu'à ce que le stockage soit terminé (peut prendre plusieurs minutes). Si nécessaire, la touche 'Annuler stockage' peut être actionnée (section 4.1) mais les données sont alors perdues.
 3. Si "Sécurité centralisée" est activée (élément de la configuration de la gestion de la sécurité - section 4.4.2), "Données de sécurité" n'est pas sélectionnable (soit pour "Charger" ou "Nouvelle" (ci-dessous)).
-

4.2.3 Nouvelle/Défaut

Cette touche reconfigure l'enregistreur avec la configuration d'usine. Une action sur 'Nouvelle / Défaut' termine l'opération. Il est possible de sélectionner soit les données de sécurité et de configuration (boîte à cocher).

Pour les appareils disposant de l'option "Ecrans personnalisés" (manuel Options HA028121FRA), une case à cocher supplémentaire est affichée - "Données des écrans personnalisés"

4.2.4 Sauver au format texte

Cette fonction est identique à la fonction 'Sauver' mais le fichier est écrit en format ASCII et peut être lu et imprimé sur un ordinateur. Il n'est pas possible de modifier la configuration sur ordinateur pour la recharger sur l'enregistreur ensuite.


4.2.5 Importer écran

Ce champ n'apparaît que lorsque l'option Ecrans personnalisés (manuel Options HA028121FRA) est déclarée dans l'enregistreur et permet d'importer un fichier d'écran personnalisé exporté auparavant.

4.2.6 Exporter écran

Ce champ apparaît lorsque l'option Ecrans personnalisés (manuel Options HA028121FRA) est déclarée dans l'enregistreur et permet d'exporter un fichier d'écran personnalisé vers le disque ou la mémoire flash. Cet écran peut ensuite être importé vers le même appareil ou un autre.

4.2.7 Importer linéarisation spéciale



La fonction Importer linéarisation permet d'importer des tables de linéarisation soit à partir d'une disquette ou d'une carte PC ou si l'option Visualisation à distance est présente, directement depuis le PC hôte.

Un appui sur le champ Linéarisation spéciale permet à l'utilisateur de sélectionner lequel de 'UserLin1' à 'UserLin4' doit contenir le fichier importé.

Un appui sur le champ Nom du fichier appelle un menu déroulant semblable à celui de la figure 4.2b. Ceci permet à l'utilisateur de sélectionner la table à importer.

Le fichier doit être un fichier ASCII délimité par des virgules comme suit:

```
n,  
X1,Y1  
X2,Y2  
X3,Y3  
.  
.  
Xn,Yn
```

où 'n' est le nombre total de paires XY dans la table et pour chaque paire, X est la valeur d'entrée et Y la valeur linéarisée correspondant à X. Voir les détails à la [section 4.3.9](#).

Nota: Les tables de linéarisation importées ne seront prises en compte qu'après l'opération "Appliquer" de la configuration suivante.

4.2.8 Exporter linéarisation spéciale

Semblable à "Importer linéarisation spéciale" ci-dessus, la fonction Exporter linéarisation permet d'exporter les tables de linéarisation créées dans l'enregistreur soit sur une disquette ou une carte PC ou si l'option Visualisation à distance est présente directement sur le PC hôte.


Voir les détails à la [section 4.3.9](#).

4.3 CONFIGURATION

Une action sur cette touche fait apparaître la liste suivante : [Options](#), [Voies](#), [Groupes](#), [Evénements](#), [Appareil](#), [Stockage](#), comme indiqué sur la [figure 4.3](#) à la page suivante. Si l'option Gestion de lots est déclarée, une catégorie supplémentaire apparaît : Lots.

Lorsqu'un ou plusieurs paramètres sont modifiés, leurs noms apparaissent alors en rouge (au lieu de noir) jusqu'à ce que l'on appuie sur la touche '[Appliquer](#)' ou '[Annuler](#)'. Par exemple, en configuration de voie, si on doit modifier une linéarisation de thermocouple de Type J à Type K, les mots '[Type linéarisation](#)' deviennent rouges jusqu'à ce qu'on valide le changement en appuyant sur la touche '[Appliquer](#)'.

Si on quitte la configuration sans valider les changements, une fenêtre apparaît demandant à l'utilisateur de confirmer en appliquant les changements, en les annulant ou en retournant en configuration (touche '[Corriger](#)').



4.3 CONFIGURATION (suite)




Figure 4.3 Menu de configuration - généralités

4.3 CONFIGURATION (suite)




Figure 4.3 Menu de configuration - généralités (suite)

4.3.1 Configuration de l'appareil

Repère de l'appareil	Instrument
Luminosité standard	100 %
Luminosité économique	50 %
Mode économique après	1 Minutes
Adresse Modbus	1
Sécurité Modbus désactivée	<input checked="" type="checkbox"/> X = Désactivé
Délai d'expiration voies comm	0 s
Heure synchro	12
Minute synchro	0

Appliquer Annuler

Figure 4.3.6 Menu de configuration de l'appareil

NOM APPAREIL

Permet d'entrer un texte de 20 caractères alphanumériques pour donner un nom à l'enregistreur. Voir [section 3.3.1](#) pour la saisie de texte.

LUMINOSITÉ STANDARD/LUMINOSITÉ ÉCO.

Permet de définir deux luminosités d'écran, l'une 'normale' et l'autre en économiseur d'écran. Les valeurs par défaut sont 100%.

LUMINOSITÉ ECO. APRÈS

Le nombre de minutes (entre 1 et 99) qui doivent s'écouler après la dernière action sur l'écran, pour que la luminosité passe de 'normale' en mode économique.

ADRESSE MODBUS

Permet de configurer une adresse Modbus entre 1 et 247 pour les esclaves Modbus.

SÉCURITÉ MODBUS DÉSACTIVÉE

Lors de l'utilisation de MODBUS TCP, il est possible, en cochant cette case, de permettre à un maître d'accéder à l'enregistreur sans avoir à préalablement fournir une identification et un mot de passe valables. Cette case doit être cochée si cette unité est utilisée comme esclave Modbus, pour qu'elle soit détectée. Une fois la communication établie, la sécurité Modbus peut être activée, à condition que le nom d'utilisateur et le mot de passe distants aient été saisis au niveau du maître. Voir également le manuel Communications HA0281122FRA.

DÉLAI D'EXPIRATION VOIES COMM

Permet de définir une période (entre 1 et 999 secondes). Si aucune communication n'a lieu sur les voies dont le type d'entrée est défini en Comm pendant ce délai, une source d'événement est générée (Délai expiré sur voie comm) et reste active tant que la communication ne reprend pas. Une valeur de 0 inhibe cette fonction.

HEURE DE SYNCHRO

Permet d'entrer l'heure qui sera utilisée par l'action 'synchroniser' de la catégorie 'Horloge'.

MINUTE DE SYNCHRO

Permet d'entrer la minute qui sera utilisée par l'action 'synchroniser' de la catégorie 'Horloge'.

Nota : Voir [section 4.7](#) pour une description des actions, et [section 4.5.1](#) pour plus de détails sur la synchronisation de l'horloge.

4.3.2 Configuration de groupe

Nota : Le Groupe 1 est une fonction standard de l'enregistreur. Les groupes 2 à 6 (groupes multiples) sont optionnels.

Cette section permet à l'utilisateur de définir :

- L'intervalle/vitesse de défilement du groupe
- L'intervalle/vitesse de stockage du groupe
- Le descriptif du groupe
- Le contenu du groupe
- Vitesse de l'option courbes circulaires et options diagramme plein
- Divisions de la grille du diagramme

L'impression de messages d'alarmes, le stockage des données du groupe dans la mémoire Flash interne, sur le support informatique amovible et/ou vers un ordinateur hôte (transfert FTP) peuvent être autorisés/inhibés depuis ce menu.

The screenshot shows a configuration menu for 'Groupe 1'. The settings are as follows:

- Groupe numéro:** 1) Groupe 1 (dropdown)
- Unité:** mm/h (dropdown)
- Descriptif:** Groupe 1 (text field)
- Type de courbes:** Adaptif (dropdown)
- Commutation A/B:**
- Vitesse courbes:** 1200 mm/h
- Intervalle courbes:** 1 s
- Paramètres circulaires:**
- Vitesse circulaire:** 1 semaine (dropdown)
- Diagramme circulaire plein:** Nouveau diag (dropdown)
- Débuter:** Lundi (dropdown)
- Type de quadrillage:** Point (dropdown)
- de:** Voie 3 (dropdown)
- Stockage activé:**
- Vitesse de stockage:** 1200 mm/h
- Intervalle de stockage:** 1 s
- Durée d'historique:** 25,96 Jours
- Stockage vers support:**
- Stockage distant:**
- Message d'alarme:**
- Message d'acquiescement:**
- TurbineTempA:**
- TurbineTempB:**
- Etc.:**

Annotations and callouts:

- Next to 'Groupe numéro': Sélectionner le groupe
- Next to 'Unité': Sélectionner mm/h ou in/h
- Next to 'Type de courbes': Sélectionner Sans, Linéaire, Log ou Point
- Next to 'Vitesse circulaire' and 'Diagramme circulaire plein': Apparaît uniquement si l'option Vues circulaires est présente et si Paramètres circulaires est coché.
- Next to 'Durée d'historique': Apparaît uniquement si Stockage activé est coché
- Next to 'Etc.': Liste de tous les points (voies d'entrée, de calcul, totalisateurs etc.).
- Legend: X = Activé

Buttons at the bottom: Appliquer, Annuler

Figure 4.3.2a Menu de configuration de groupe

4.3.2 CONFIGURATION DE GROUPE (Suite)

GROUPE NUMÉRO

Pour les enregistreurs équipés de l'option, cette fonction permet de sélectionner le groupe à configurer. Si l'option n'est pas présente, seul le Groupe 1 apparaît.

UNITÉ

Permet de sélectionner l'unité de vitesse en mm/h ou pouces par heure. Les champs suivants sont automatiquement convertis.

DESCRIPTIF

Permet de donner un nom au groupe. Voir [section 3.3.1](#) pour la saisie de texte.

TYPE DE COURBES

Pour les appareils équipés de 32 Mo de DRAM uniquement (voir système- à propos - [section 4.6.5](#)), permet la sélection de 'tracé adaptatif' pour les représentations en courbes verticales et horizontales. Le but de ce type de tracé est de s'assurer que les brusques variations du signal sont tracées sur le diagramme même si la vitesse d'avance des courbes est faible. Ceci permet d'augmenter la profondeur de l'historique en réduisant la vitesse de défilement, sans perdre les transitoires.

La méthode du tracé adaptatif est de mesurer le signal d'entrée toutes les 125 ms, et de conserver le minimum et le maximum vus sur la période définie dans 'vitesse courbes'. Lorsque la courbe est mise à jour, les deux valeurs sont tracées sur le diagramme, il y a donc deux courbes pour chaque voie du groupe.

Les panneaux indicateurs et la position de la plume sont mis à jour chaque seconde, comme pour le tracé normal.

Notas :

- 1 Entre les mises à jours, les valeurs mini. et maxi. sont matérialisées sous forme d'une ligne horizontale au dessous du feutre de voie, les extrémités matérialisant les mini. et maxi. Au moment de la mise à jour, cette ligne est enlevée.
- 2 L'enregistrement adaptatif requiert deux fois plus de mémoire que le mode 'Normal', la profondeur de l'historique n'augmente donc que si la vitesse de stockage est réduite par un facteur supérieur à 2 par rapport au tracé normal.
- 3 En mode historique, les mini. et maxi. à la position du curseur sont affichés dans les panneaux indicateurs de voie. Voir [section 3.4.1](#) pour une description du mode historique.

La figure 4.3.2b montre la différence entre les deux types de tracé, à vitesse courbes lente. Vous noterez que les variations rapides du signal (comme montrées encadrées) sont filtrées par le tracé 'Normal', mais visibles dans le tracé 'Adaptatif'. Cette figure n'est qu'une illustration, car les deux types de courbes ne peuvent en aucun cas cohabiter sur le même diagramme.




Figure 4.3.2b Comparaison Normal/Adaptatif

4.3.2 CONFIGURATION DE GROUPE (suite)

COMMUTATION A/B

Si activée, cette fonction permet de saisir d'autres valeurs dans les champs Vitesse/Intervalle de tendance et Vitesse/Intervalle d'enregistrement. Les valeurs 'A' sont utilisées en fonctionnement normal. Les valeurs "B" sont adoptées par une action au cours d'un travail, voir description à la [section 4.7](#)

VITESSE/INTERVALLE COURBES

Permet de sélectionner la vitesse du "diagramme" soit en mm ou pouces par heure soit comme intervalle. La saisie d'une valeur dans un champ convertit automatiquement la valeur dans l'autre champ. Un intervalle courbes de N secondes est équivalent à une vitesse de diagramme de 1200/N mm/h; une vitesse de diagramme de P mm/h équivaut à un intervalle courbes de 1200/P secondes.

Si la commutation A/B est activée, vous pouvez saisir une seconde valeur de Vitesse/Intervalle courbes. La vitesse/Intervalle courbes "A" est utilisé en fonctionnement normal. La Vitesse/Intervalle courbes "B" est adopté par une action au cours du travail, voir description à la [section 4.7](#)

Nota: La vitesse/intervalle courbes ne sont pas des champs modifiables si "Paramètres circulaires" est sélectionné. La case à cocher Paramètres circulaires n'apparaît que si l'option Courbes circulaires est présente.

PARAMETRES CIRCULAIRES

Cette case à cocher n'apparaît que si l'option Courbes circulaires est présente, et, si la case est cochée, les champs Vitesse circulaire/Diagramme plein/ Débuter à, décrits ci-dessous, s'affichent. Lorsque la case est cochée, les champs Vitesse et Intervalle de tendance sont désactivés, (c'est à dire qu'ils ne sont plus modifiables).

Notas:

- 1 Les champs Diagramme circulaire n'apparaissent que si l'option Courbes circulaires est présente et que "Paramètres circulaires" est activé, voir description ci-dessus. Courbes circulaires n'est disponible que sur les appareils 180 mm.
- 2 Si "Paramètres circulaires" n'est pas coché, dans Configuration de groupe, mais que Courbes circulaires est activé pour le groupe dans Configuration des vues ([section 4.3.4](#)), alors, même si le diagramme circulaire s'affiche, il est peu probable que le diagramme contienne une quelconque tendance.

VITESSE CIRCULAIRE

Ce champ permet de sélectionner la vitesse du diagramme dans une liste à servir, voir les détails dans le tableau 4.3.2 ci-dessous. Le tableau décrit également le nombre de divisions majeures et mineures du diagramme.

DIAGRAMME CIRCULAIRE PLEIN

Ce champ permet de sélectionner "Nouveau diagramme" ou "Rotation" dans une liste à servir. Voir les détails à la [section 3.4.6](#). Le tableau 3.4.2 montre les divisions majeures et mineures pour chaque vitesse de diagramme.

DEBUTER A

Cet élément (qui n'apparaît que si "Nouveau diagramme" a été sélectionné dans "Diagramme circulaire plein ci-dessus) permet à l'utilisateur de sélectionner une heure et/ou une date de début pour le nouveau diagramme.

L'exception est une vitesse de 1 h/rotation, qui commence toujours à l'heure suivante.

Vit. diag. (h/tr)	Divs. diag.		Nouveau diagramme débute	
	Majeur	Mineur	Choix de débute	Exemples/commentaires
1	12	2	A l'heure	
2	12	2	00 à 23 à 00:00 h	4 h/tr; débute à 12. Ce diagramme débute à 1200 et reprendra à 1600, 2000, 2400, 0400, 0800 h etc.
4	12	2		
6	12	2		
8	8	2		
12	12	2		
16	8	2		
24	12	2		
48	12	2	Jour semaine à	48 h/tr.; débute lundi.
168*	7	4	00:00:00	Diagramme débute lun. 00:00:00 et reprend mer., ven, etc.,
336*	7	4	Jour semaine à 00:00:00	A chaque mise sous tension, le système reprend à la première semaine de la période, avec le jour de la semaine à débute le plus récent en haut du diagramme.
672*	4	7		
720*	30	0		

* 168 h = 1 semaine; 336 h = 2 semaine; 672 h = 4 semaines; 720 h = 30 jours.

Tableau 4.3.2 Détails de la vitesse des diagrammes circulaires

4.3.2 CONFIGURATION DE GROUPE (suite)

TYPE DE QUADRILLAGE

Le type de quadrillage permet de définir le type de diagramme pour le groupe à configurer. Ceci n'est pas nécessairement lié à l'échelle de la voie (section 4.3.3), sauf si "A partir du point" est sélectionné, lorsque le quadrillage correspond à l'échelle du point sélectionné.

AUCUN

Aucun quadrillage de diagramme n'est tracé.

LINEAIRE

Le quadrillage du diagramme est linéaire, les divisions majeures et mineures du diagramme étant définies par les champs Divs quadril - majeures et mineures, qui apparaissent si le type de quadrillage sélectionné est "Linéaire". La figure 4.3.2c ci-dessous définit les divisions majeures et mineures.

LOG

Cet élément du menu n'apparaît que si l'option Echelle log est présente.

Le quadrillage du diagramme est logarithmique, le nombre de décades étant sélectionné dans le champ "Décades quadril.", qui s'affiche si le type de quadrillage sélectionné est "Log". La figure 4.3.2c en montre un exemple.

A PARTIR DU POINT

Ceci permet d'aligner le quadrillage du diagramme par rapport à l'échelle d'un "point" particulier, sélectionné dans le champ "De" qui s'affiche si le "Type de quadrillage" sélectionné est "A partir du point".




Figure 4.3.2c Définitions du quadrillage du diagramme

ENREGISTREMENT AUTORISE

Cette case à cocher permet d'activer/désactiver la consignation des données de ce groupe dans la mémoire flash. Si désactivée :

- Les champs Vitesse/Intervalle de tendance et durée de l'historique de tendance n'apparaissent pas.
- Les tendances d'affichage ne sont pas conservées si on change de "Vues".

Nota : Si un travail d'enregistrement (section 4.7.10) doit agir sur un groupe particulier, alors le groupe ne sera enregistré que lorsque le travail est actif et uniquement si Enregistrement est activé pour le groupe.

4.3.2 CONFIGURATION DE GROUPE (Suite)

VITESSE STOCKAGE/INTERVALLE STOCKAGE

Si le stockage est autorisé, ces champs sont les mêmes que vitesse/intervalle courbes, mais définissent la fréquence à laquelle les données sont envoyées dans la mémoire flash. Ces valeurs affectent également la quantité d'historique apparaissant sur la hauteur d'un écran en mode historique (section 3.4.1). Si le stockage interne n'est pas autorisé, ces champs n'apparaissent pas.

Si la commutation A/B est activée, vous pouvez saisir une seconde valeur de Vitesse/Intervalle courbes. La vitesse/Intervalle courbes "A" est utilisé en fonctionnement normal. La Vitesse/Intervalle courbes "B" est adpoté par une action au cours du travail, voir description à la section 4.7

DURÉE D'HISTORIQUE

Donne une estimation de la durée de l'historique de courbes dans la mémoire flash interne. Le calcul est basé sur la vitesse de stockage, le facteur de compression, la taille de la mémoire flash interne et sur le type d'entrée. (Les valeurs instables occupent plus de place que les valeurs stables). Si la commutation A/B est activée, le calcul est basé sur la vitesse/intervalle de stockage "A".

Pour les enregistreurs équipés de plusieurs groupes, tout changement du contenu d'un groupe peut changer la durée d'historique d'un autre groupe. Ceci s'explique par le fait que l'appareil tente d'attribuer le même historique à chaque groupe, quel que soit le nombre de points présents dans le groupe.

Pour les groupes vides, la durée d'historique est affichée à 0 jours.

STOCKAGE VERS SUPPORT/STOCKAGE FTP

Ces deux boîtes à cocher permettent d'autoriser/interdire le stockage des données du groupe sur le support amovible et/ou vers un ordinateur hôte (transfert FTP). Si le stockage interne n'est pas autorisé, ces champs n'apparaissent pas.

Nota : Pour les enregistreurs équipés de plusieurs groupes et d'un lecteur de disquettes, il est recommandé de ne configurer qu'un seul groupe pour le stockage automatique. Les fichiers d'historiques ont une taille de 400 Ko et le nombre de fichiers qu'il est possible de stocker sur une disquette de 1,4 Mo est donc limité à trois. Si plus d'un groupe est stocké sur la disquette et que la stratégie de stockage sélectionnée écrase les anciens fichiers, les données d'un ou plusieurs groupes seront donc perdues. Lorsque l'on configure un deuxième groupe en stockage automatique, le message suivant apparaît :
'Il n'est pas recommandé de stocker plus d'un groupe sur une disquette vu la taille limitée - voir le manuel'

MESSAGES D'ALARME

Cette case à cocher permet (cochée) ou empêche (non cochée) l'impression des messages d'apparition et de disparition d'alarmes. Les messages apparaissent à l'écran en vue courbes et dans le logiciel PC Review sous la forme HH:MM:SS Apparition alarme(s) n/m et HH:MM:SS Disparition alarme(s) n/m, où 'n' est le numéro de la voie et 'm' le numéro du seuil (1 ou 2).

MESSAGES D'ACQUITTEMENT

Cette boîte à cocher permet (cochée) ou empêche (non cochée) l'impression des messages d'acquiescement d'alarmes. Les messages apparaissent à l'écran en vue courbes et dans le logiciel PC Review sous la forme HH:MM:SS

ACQUITTEMENT D'ALARMES

Les alarmes sont acquittées comme décrit en Section 3.1.3.

CONTENU DU GROUPE

Une série de cases à cocher permettent d'intégrer ou non des points au groupe. Chaque groupe peut contenir tout ou partie des voies d'entrée, de calcul ou totalisateurs (si les options sont présentes), mais seules les 36 premières seront affichées.

Nota : Si une configuration a été créée sur un appareil en version 1.2 ou plus et que cette configuration est ensuite chargée sur un appareil 1.1, lorsqu'on entre en configuration de groupe, le message 'Paramètre invalide' apparaît (à moins qu'une configuration automatique (section 4.3.10) n'ait été effectuée depuis le chargement de la configuration). La touche OK permet d'acquiescer le message et l'appareil fonctionne correctement.

4.3.3 Configuration voie/alarme

La figure 4.3.3a ci-dessous montre un menu typique de configuration de voie d'entrée (pour les voies de calcul, voir le manuel Options HA028121FRA). La présence des champs à l'écran dépend du type d'entrée, de linéarisation etc.

Voie numéro 1) Voie 1 → Sélectionner le n° de voie

Valeur 6.6893 18/09/02 16:02:10

Type d'entrée Thermocouple → Sans, T/C, mV, V, mA, RTD, Ohms, Logique, Comm. ou Test

Type de linéarisation Type K → Sélectionner le type de Linearisation (e.g.Type K)

Mini Gamme 0 °C

Maxi Gamme 1 °C

Unités Gamme °C → Sélectionner: Celsius, Fahrenheit, Kelvin ou Rankine

Echelle

Echelle basse 0 V

Echelle haute 1 V

Unités V

Décalage 0 V

Type d'échelle Linéaire → Sélectionner Sans, linéaire ou (si l'option est présente), Log

Divs échelle - Majeures 10

Divs échelle - Mineures 1 → Ces champs varient en fonction du type d'échelle sélectionné

Filtre Sans → Sélectionner: Sans, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ou 256 secondes

Renvoi Sans → Sélectionner Sans, Haut ou Bas

Type CSF Interne → Sélectionner Sans, Interne, Externe ou Distant

Descriptif Voie 1

Commutation A/B

Echelle diagramme

Mini Diagramme 0 V

Maxi Diagramme 1 V

Mini Zone 0 %

Maxi Zone 100 %

Format valeur mesurée Numérique

Nbre de décimales 4

Couleur 0

Alarme Numéro 1 → Sélectionner le numéro d'alarme

Autoriser Non mémorisée

Type Absolu haut

Seuil 0 V

Hystérésis 0 V

Durée 0 s

Action numéro 1

Catégorie Activer relais

Carte à relais 1

Relais Numéro 1 → Ces champs varient en fonction du type d'alarme sélectionné

Quand Actif

Appliquer Annuler

Figure 4.3.3a Menu de configuration de voie/alarme (type)

Notas:

- 1 Les valeurs numériques (ex: mini gamme) peuvent comporter jusqu'à 10 caractères en incluant la décimale.
- 2 Voir section 3.3.1 pour la technique de saisie des textes et valeurs Numériques.

4.3.3 CONFIGURATION DE VOIE/ALARME (Suite)

Exemple : On doit utiliser un thermocouple type J pour mesurer une température de 100 à 200 degrés Celsius. Le signal thermocouple est transmis à l'enregistreur via un transmetteur avec sortie 4-20 mA et doit être affiché en 0-100 %. Les données de configuration doivent être les suivantes :

Type d'entrée = mA
 Valeur basse d'entrée = 4.0
 Valeur haute d'entrée = 20.0
 Valeur basse d'échelle = 0.0
 Valeur haute d'échelle = 100
 Unités d'échelle = %
 Valeur basse de linéarisation = 100
 Valeur haute de linéarisation = 200
 Unités de linéarisation = °C
 Type de linéarisation = Thermocouple type J.
 Valeur shunt = 250 ohms

Nota : La description suivante décrit tous les champs possibles. L'enregistreur n'affiche que les champs utiles, par ex. le champ 'Shunt' ne s'affiche pas si l'entrée n'est pas en milliampères.

NUMÉRO DE VOIE

La voie et son descriptif sont affichés. Une action sur la fenêtre permet de sélectionner une autre voie pour la configuration.

VALEUR

Affiche la valeur active de la voie, ainsi que soit "Non réglée" soit la date et l'heure du réglage de la voie.

TYPE D'ENTRÉE

Choix du type d'entrée entre thermocouple, mV, V, mA, RTD, Ohms, Logique ou Test.

TYPE DE LIN

Les tables de linéarisations suivantes sont présentes en standard dans l'enregistreur :

Linéaire, racine carrée, $x^{3/2}$, $x^{5/2}$, UserLin1 à UserLin4 (voir linéarisation spéciale, section 4.3.9)

Thermocouples types B, C, D, E, G2, J, K, L, N, R, S, T, U, NiMo/NiCo, PlatineI, Ni/NiMo, Pt20%Rh/Pt40%Rh

Sondes à résistance (RTD) types Cu₅₃, Pt₁₀₀, Pt₁₀₀₀, Ni₁₀₀, Ni₁₂₀, JPT₁₀₀, Pt₁₀₀A, Cu₁₀

Pour les détails sur les gammes d'entrée, les précisions etc. associées à ces linéarisations, se reporter à l'annexe A de ce manuel.

MINI ENTRÉE

Entrer la valeur minimale de l'entrée appliquée au bornier (par ex. 4,00).

MAXI ENTRÉE

Entrer la valeur maximale de l'entrée appliquée au bornier (par ex. 20,00).

SHUNT

Permet de définir la valeur de shunt pour les entrées en mA. Généralement les valeurs utilisées sont 100 ou 250 Ohms. L'enregistreur ne peut pas détecter si un shunt est connecté ni sa valeur. Par conséquent, l'utilisateur doit s'assurer que la valeur du shunt connecté correspond bien à la valeur entrée dans ce menu.

4.3.3 CONFIGURATION DE VOIE/ALARME (suite)

MINI GAMME

Entrer la valeur minimale de la linéarisation (par ex. 100).

MAXI GAMME

Entrer la valeur maximale de la linéarisation (par ex. 200).

UNITÉS GAMME

Choix parmi degrés Celsius, Fahrenheit, Kelvin ou Rankine.

ECHELLE

Cette case à cocher permet à l'utilisateur de définir ensuite les valeurs basse et haute ainsi que les unités de l'échelle.

MINI ÉCHELLE

Entrer la valeur basse d'échelle correspondant à la valeur basse d'entrée (par ex. 0).

MAXI ÉCHELLE

Entrer la valeur haute d'échelle correspondant à la valeur haute d'entrée (par ex. 100).

UNITÉS

Entrer jusqu'à 5 caractères pour définir les unités d'échelle (par ex. %).

Nota :

Unités des tables de linéarisation spéciale

Pour définir les unités de température de la table de linéarisation spéciale (°C par exemple), il faut utiliser la boîte de sélection Unités gamme.

Pour saisir des unités personnalisées, il faut sélectionner "Echelle". Mini échelle doit être sélectionné pour Mini gamme et Maxi échelle pour Maxi gamme. La chaîne d'unités requise doit être saisie dans la boîte de saisie de texte Unités d'échelle.

DÉCALAGE

Permet d'ajouter ou soustraire une valeur fixe à la mesure. Les précisions données pour l'enregistreur ne s'appliquent plus lorsqu'un décalage est appliqué.

4.3.3 CONFIGURATION DES VOIES/ALARME (Suite)

TYPE D'ECHELLE

Ce champ permet de sélectionner "Sans", "Linéaire" ou (si l'option Echelle Log est présente) "Log" comme type d'échelle. Pour les échelles linéaires, vous pouvez sélectionner le nombre de divisions d'échelle majeures/mineures. Ceci n'affecte pas les divisions du quadrillage du diagramme, qui sont configurées comme partie de la configuration de groupe (section 4.3.2).




Figure 4.3.3b Exemples de types d'échelle

SANS

Les voies dont le type d'échelle est "Sans" apparaissent sans informations d'échelle quelque soit le mode d'affichage.

LINEAIRE

Les voies dont le type d'échelle = Linéaire, apparaissent avec les informations d'échelle dans tous les modes d'affichage (à l'exception de l'affichage numérique). Le nombre de divisions majeures et mineures peut être sélectionné dans les champs qui suivent. La figure 4.3.3b ci-dessus montre des exemples.

LOG

Cette commande du menu n'apparaît que si l'option Echelle log est présente.

Les voies dont le type d'échelle = Log apparaissent avec des échelles logarithmiques. Ces échelles comprennent des divisions majeures à chaque limite de décade et (si l'espace est suffisant) des divisions mineures pour les valeurs mantisse de 2 à 9. La figure 4.3.3b ci-dessus montre des exemples. En raison de la nature des logarithmes, ni des valeurs négatives ni la valeur 0 ne peuvent être utilisées comme échelle "zéro".

DIVISIONS D'ECHELLE - MAJEURES

Apparaît uniquement pour les types d'échelle linéaire. Si vous sélectionnez 1 pour les divisions majeures, l'échelle consistera uniquement en une échelle 0 et pleine échelle. Si vous sélectionnez 2 pour les divisions majeures, l'échelle comprendra des divisions à zéro, 50 % et pleine échelle, et ainsi de suite. Les valeurs d'échelle intermédiaires apparaissent pour les divisions majeures si l'espace est suffisant.

DIVISIONS D'ECHELLE - MINEURES


Apparaît uniquement pour les types d'échelle linéaire. Si vous sélectionnez 1 pour les divisions mineures, les divisions d'échelle majeures ne sont pas divisées, autrement dit aucune marque de division mineure n'apparaît. Si vous sélectionnez 2 pour les divisions mineures, chaque division d'échelle majeure est divisée par deux, et ainsi de suite. La figure 4.3.3b ci-dessus montre un exemple de cinq divisions mineures.

4.3.3 CONFIGURATION DES VOIES/ALARME (Suite)

FILTRE

Pour les signaux bruités et lents, il est possible d'utiliser un filtre pour rendre l'enregistrement plus lisible. Choix entre Sans, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ou 256 secondes.

Il est déconseillé d'utiliser ce filtre sur les signaux rapides.



Effet d'atténuation sur le changement de pas du signal d'entrée

Figure 4.3.3c Filtre de voie

RENGOI

Pour les entrées en thermocouples et autres signaux faibles (c'est à dire, tensions d'entrée inférieures à 150 mV), vous pouvez faire réagir l'enregistreur de l'une des manières suivantes en cas de détection d'une rupture du circuit d'entrée.

Sans	L'enregistrement suit la dérive de l'entrée, le câblage servant d'antenne.
Haut échelle	L'enregistrement est forcé à la pleine échelle
Bas échelle	L'enregistrement est forcé à l'échelle "zéro"

COMPENSATION DE SOUDURE FROIDE (CSF)

Pour type d'entrée = thermocouple, vous pouvez sélectionner Sans, Interne, Externe ou Distante pour la compensation de soudure froide.

INTERNE

"CSF interne" signifie que la mesure de la température est réalisée par une sonde placée entre les bornes 11 et 12 du connecteur de la carte d'entrée.

EXTERNE

Si la soudure froide est maintenue (par l'utilisateur) à une température fixe et connue, il faut sélectionner "externe". Une boîte de saisie numérique supplémentaire s'affiche pour permettre à l'utilisateur de saisir la température à laquelle maintenir la soudure froide.

Renvoi **Sans** ▼
 Type soudure froide **Externe** ▼
 Temp SF externe
 Descriptif **Four 1 Temp**

DEPORTEE

Sélectionnez "Déportée" si la température de la soudure froide doit être mesurée par un dispositif externe connecté à l'appareil. Une liste de sélection supplémentaire apparaît pour permettre à l'utilisateur une entrée ou une voie de calcul servant de voie de source de température de la soudure froide. Les unités de température affichées sont celles de la voie en cours de configuration, et non pas celles de la voie de la source SF. La voie de la source SF doit être configurée correctement pour le dispositif externe et doit fournir une valeur qui soit cohérente par rapport aux unités de la voie configurée.

Renvoi **Sans** ▼
 Type CSF **Déportée** ▼
 CSF déportée via **Voie 3** ▼ °C
 Descriptif **Four1 Temp**

DESCRIPTIF

Permet de saisir une chaîne de 20 caractères maximum (espaces compris) pour décrire la voie (ex. : "Turbine 2 tempA").

COMMUTATION A/B

Si activée, cette fonction permet de saisir d'autres valeurs d'échelle, de zone, de couleur de la trace. Les valeurs "A" sont utilisées en fonctionnement normal, tandis que les valeurs "B" sont adoptées par une action au cours d'une opération, voir [section 4.7](#)

4.3.3 CONFIGURATION DES VOIES/ALARMES (Suite)

ECH. DIAG.

Cette case à cocher permet de définir ensuite les valeurs haute et basse d'échelle identiques ou différentes des valeurs basse et haute de linéarisation. Par exemple, pour une entrée de 0 à 600 °C, il se peut que seule la plage de 500 et 600°C présente le plus d'intérêt. Dans ce cas, en mettant Mini diagramme à 500 et Maxi diagramme à 600, l'enregistreur n'affichera que cette partie de la plage d'entrée, et couvrira la largeur de la zone sélectionnée ensuite, ce qui agrandira effectivement la zone d'intérêt.

Si la commutation A/B est activée, un second lot de valeurs Mini et Maxi diagramme peut être saisi. Les valeurs "A" sont utilisées en fonctionnement normal. Les valeurs "B" sont adoptées en fonction d'une action, voir description à la section 4.7.

ZONE

Cette fonction définit une portion d'écran (en %) sur laquelle sera tracée la courbe où 0 % est le bord gauche du diagramme et 10 % le bord droit. Par exemple, une zone définie de 50 à 100 % permet de tracer la courbe sur la moitié droite de l'écran.

Si la commutation A/B est activée, un second lot de valeurs Mini et Maxi zone peut être saisi. Les valeurs "A" sont utilisées en fonctionnement normal. Les valeurs "B" sont adoptées en fonction d'une action, voir description à la section 4.7.

FORMAT PV

Permet d'afficher la valeur PV, les points de consigne des alarmes, les valeurs d'hystérésis, etc. comme des valeurs numériques normales (Numérique) ou au format "Scientifique" (Scientifique). Lorsque "Scientifique" est sélectionné, les valeurs sont affichées et saisies sous la forme d'un nombre décimal entre 1 et 10[†] (la mantisse) suivi d'un multiplicateur (l'exposant). Ex. : pour saisir une valeur de 1244,5678, la valeur saisie serait 1,2445678E3 représente le nombre de décimales qu'il faut décaler vers la gauche pour convertir le valeur en un nombre compris entre 1 et 10[†]. Pour saisir une valeur de 0,0004196, il faut saisir 4,196E-4.

† Notas

1. Il s'agit strictement d'un nombre inférieur à 10, 10 est représenté sous la forme 1,0E1.
 2. Il doit y avoir au moins un chiffre après la virgule.
-

NOMBRE DE DÉCIMALES MAX.

Cette fonction permet de définir le nombre de décimales de la mesure. Réglable entre zéro (valeur affichée : XXXXX) et neuf (valeur affichée X.xxxx). Les zéros de tête ne sont pas affichés. Les valeurs plus grandes que l'affichage maximum sont tronquées (section 3).

COULEUR

Permet de sélectionner la couleur de la voie depuis une liste de choix. Chacune des 56 couleurs est associée à un numéro qui doit être entré pour la configuration. La couleur de fond de la sélection change pour la couleur choisie.

Si la commutation A/B est activée, une seconde couleur peut être saisie. La couleur "A" est utilisée en fonctionnement normal. La couleur "B" est adoptée en fonction d'une action, voir description à la section 4.7.

4.3.3 CONFIGURATION DES VOIES/ALARMES (Suite)

ALARME NUMÉRO

Permet de sélectionner une alarme à configurer. (1 ou 2 pour les enregistreurs à 16 Mo de DRAM, 1 à 4 pour les versions 32 Mo).

Alarme

Choix entre **Sans**, **Non mémorisée**, **Mémorisée** ou **Déclenchement**.

Sans	L'alarme est inhibée et le symbole d'alarme est masqué.
Non mémorisée	Les alarmes non mémorisées deviennent actives lorsque la source est en condition d'alarme et le reste tant que la source ne repasse pas en condition normale. Le symbole d'alarme clignote tant que l'alarme n'est pas acquittée et devient rouge lorsque l'alarme est acquittée. Le symbole disparaît lorsque le signal repasse en condition normale. Les messages d'alarme sont imprimés si l'autorisation est donnée en configuration de groupe.
Mémorisée	Les alarmes mémorisées deviennent actives lorsque la source est en condition d'alarme et le reste tant que l'alarme n'est pas acquittée ET tant que la source ne repasse pas en condition normale. Le symbole d'alarme clignote tant que l'alarme n'est pas acquittée et devient rouge lorsque l'alarme est acquittée. Le symbole disparaît lorsque le signal repasse en condition normale ET lorsque l'alarme a été acquittée. Les messages d'alarme sont imprimés si l'autorisation est donnée en configuration de groupe. Les actions de type continu restent actives tant que la source est en condition d'alarme, qu'elle ait été acquittée ou non.
Déclenchement	Lorsque le signal est en condition d'alarme, les actions sont actives jusqu'à disparition de l'alarme. Il n'y a aucune indication d'alarme et aucun message n'est imprimé.

TYPE

Ce champ n'apparaît que si le champ alarme n'est pas à "inactif". Chaque alarme peut être définie comme absolue haute, absolue basse, écart interne, écart externe, vitesse d'évolution positive, vitesse d'évolution négative.

Absolue haute	Comme le montre la figure 4.3.3d, une alarme absolue haute devient active lorsque le voie dépasse la valeur du seuil. L'alarme reste active jusqu'à ce que la valeur retombe en dessous de (seuil-hystérésis). Si une valeur est mise dans le champ Durée, l'alarme ne devient active qu'au bout de cette durée.
Absolue basse	Comme le montre la figure 4.3.3d, une alarme absolue basse devient active lorsque la valeur tombe en dessous du seuil. L'alarme reste active jusqu'à ce que la valeur passe au dessus de (seuil+hystérésis). Si une valeur est mise dans le champ Durée, l'alarme ne devient active qu'au bout de cette durée.
Ecart interne	Comme le montre la figure 4.3.3e, une alarme d'écart interne devient active dès que la valeur entre dans la bande Référence +- déviation. Elle reste active tant que la valeur ne quitte pas la bande Référence +- déviation+hystérésis). Si une valeur est mise dans le champ Durée, l'alarme ne devient active qu'au bout de cette durée.
Ecart externe	Comme le montre la figure 4.3.3e, une alarme d'écart externe devient active dès que la valeur sort de la bande Référence +- déviation. Elle reste active tant que la valeur n'entre pas dans la bande Référence +- (déviation-hystérésis). Si une valeur est mise dans le champ Durée, l'alarme ne devient active qu'au bout de cette durée.
Vitesse d'évolution	Comme le montre la figure 4.3.3f, une alarme sur vitesse d'évolution devient active dès que le signal change de plus d'une valeur définie (Evolution) dans un intervalle de temps défini (Unité de temps). Si une valeur est mise dans le champ Durée, l'alarme ne devient active qu'au bout de cette durée. Un moyennage peut être effectué pour éviter les effets des variations soudaines mais très courtes du signal (tels que les parasites).

Nota : Les icônes d'alarme apparaissent à l'affichage, voir section 3 du présent manuel.

4.3.3 CONFIGURATION DES VOIES/ALARMES (Suite)

PARAMETRES

Les figures 4.3.3d, e et f illustrent les termes suivants pour les différents types d'alarme.

Seuil	Pour les alarmes absolues, définit la valeur (en unités physiques) à laquelle l'alarme change d'état. L'alarme redevient inactive à cette valeur excepté si une valeur d'hystérésis est entrée. Si une valeur est saisie dans "Durée", l'alarme ne devient active qu'au bout de cette durée.
Hystérésis	Définit une bande morte (en unités physiques) pour éliminer les déclenchements intempestifs lorsque la valeur oscille autour du seuil. Cette bande se situe: en dessous du seuil pour les alarmes absolues hautes, au dessus du seuil pour les alarmes absolues basses, en dehors de la valeur d'écart pour les alarmes sur écart interne, à l'intérieur de la valeur d'écart pour les alarmes sur écart externe.
Durée	Permet un retard à la prise de décision en secondes. L'alarme ne devient active qu'au bout de cette période. Si l'alarme disparaît avant la fin de la période, elle est ignorée.
Référence	Pour les alarme sur écart, il s'agit de la valeur centrale de la bande.
Ecart	Pour les alarmes sur écart, définit la largeur de la bande, de chaque côté de la référence. (la largeur totale de la bande est donc de 2 x la valeur de l'écart).
Evolution	Pour les alarmes sur vitesse d'évolution, définit la variation du signal qui, sur la période de temps spécifiée, déclenche l'alarme, il s'agit de la valeur centrale de la bande.
Unité de temps	Pour les alarmes sur vitesse d'évolution, définit la période de temps (Par seconde, Par minute, Par heure) à l'intérieur de laquelle le signal doit évoluer de plus de la valeur "Evolution" pour que l'alarme devienne active.
Moyenne sur	Pour les alarmes sur vitesse d'évolution, définit la période de moyennage pour lisser les variations indésirables.

EXEMPLE

Seuil = 100 unités; Hystérésis = 5 unités Une alarme haute est activée si son entrée dépasse 100 et reste active jusqu'à ce que la valeur descende en dessous de 95 unités. Une alarme basse est activée lorsque sa valeur descend en dessous de 100 unités, et reste active jusqu'à ce que sa valeur monte au dessus de 105 unités.

4.3.3 CONFIGURATION DES VOIES/ALARMES (Suite)




Figure 4.3.3d Définition des alarmes absolues




Figure 4.3.3e Définition des alarmes sur écart




Figure 4.3.3f Définition des alarmes sur vitesse d'évolution

4.3.3 CONFIGURATION DES VOIES/ALARMES (Suite)

ACTION NUMÉRO

Sélectionner l'action une ou deux pour cette alarme.

CATÉGORIE

Sélectionner l'action à réaliser lorsque l'alarme est active (par ex. activer un relais). Voir [section 4.7](#) pour une description des catégories d'actions.

ACTIVE QUAND

Permet de sélectionner la condition de l'action relative à l'état de l'alarme comme:

- Quand actif, inactif, non acquitté pour les actions continues (ex: activer relais), ou,
- Sur actif, inactif, non acquitté pour les actions ponctuelles (ex: incrémenter un compteur).

La figure 4.3.3g ci-dessous représente diagrammement les différentes actions. Pour les paramètres "Quand non acquitté" et "Sur non acquitté", deux cas sont représentés, l'un où l'alarme devient inactive avant acquittement, et l'autre où l'alarme est acquittée lorsque l'alarme est encore active. Les zones colorées (grisées) montrent la durée pendant laquelle les actions continues sont exécutées; les flèches vers le bas montrent les points de déclenchement pour les actions ponctuelles. Voir les détails sur la procédure d'acquittement des alarmes à la [section 3.1.3](#).




Figure 4.3.3g Représentation diagramme des actions

MESSAGES D'ALARME

Les messages d'apparition/disparition et d'acquittement 'imprimés' à l'écran peuvent être validés dans le menu 'Configuration de groupe'. Voir [section 3.1.3](#) pour la procédure d'acquittement des alarmes.

4.3.4 Configuration des vues

Cette partie de la configuration de l'enregistreur permet de définir pour les groupes (en globalité ou individuellement) d'inclure ou non les différents modes d'affichage décrits en section 3.4, ainsi que les écrans personnalisés (si l'option est présente). Lorsqu'il est validé, le mode d'affichage est ajouté au menu 'Aller à la vue' et aux possibilités des flèches Haut/bas.

Les listes Groupe de démarrage et Vue de démarrage permettent de définir le groupe et le mode dans lequel il est affiché lorsque l'on appuie sur la touche Vues du menu principal.

Figure 4.3.4a Menu de configuration des vues

TEMPS AVANT VUE DE DÉPART

L'enregistreur retourne à la page de départ spécifiée au bout d'un laps de temps défini en minutes depuis la dernière action sur l'écran. Cette action est inhibée si des changements en configuration ont été faits et n'ont pas été validés (touche Appliquer) ou si un message d'erreur système est en cours. L'affichage de certains écrans (par ex. le Menu principal) disparaissent au bout de 50 secondes si aucune action n'est faite sur l'enregistreur.

Une valeur de 0 désactive la fonction. Toute valeur entre 1 et 99 minutes peut être entrée.

GROUPE DE DÉMARRAGE

Cette liste permet de choisir le groupe affiché lorsque l'on appuie sur la touche 'Vues' du Menu principal.

ARRIÈRE PLAN COURBES NOIR/ARRIÈRE PLAN HISTORIQUE NOIR

Deux cases à cocher qui permettent d'appliquer un fond noir au mode courbes ou historique. Ces paramètres s'appliquent à tous les groupes et sont un mode alternatif au mode courbes sur fond blanc et non un mode supplémentaire.

4.3.4 CONFIGURATION DES VUES (Suite)

PORTÉE

Cette fonction permet d'appliquer les modes d'affichage à tous les groupes (Appareil) ou au groupes individuellement (Groupe). Lorsque l'on sélectionne 'Appareil', les modes d'affichage autorisés apparaissent quel que soit le groupe, sont accessibles à l'aide des touches Haut/Bas et depuis le menu 'Aller à la vue' du menu principal (figure 4.3.4b). Lorsque l'on sélectionne 'Groupe', les modes d'affichage autorisés sont définis pour chaque groupe. Lorsqu'un groupe est affiché à l'écran, les touches haute et basse permettent de défiler les différents modes d'affichage, ou un mode particulier peut être appelé à l'aide du menu 'Aller à la vue'.

GROUPE

Ce champ n'apparaît que si "Portée" est définie en 'Groupe' et permet de sélectionner le groupe pour définir les modes d'affichage autorisés. Pour les autres paramètres des groupes, voir Configuration de groupe (section 4.3.2).

Nota : Le Groupe 1 est une fonction standard, les groupes 2 à 6 (Groupes multiples) sont optionnels.

AFFICHAGE AUTORISÉ

Ce champ n'apparaît que si la portée est définie en 'Groupe' et permet d'autoriser ou non l'affichage du groupe. Lorsque la boîte est cochée, le groupe peut être affiché via le Menu principal/Aller au groupe/nom du groupe ou via les touches gauche et droite. Si la case n'est pas cochée, le nom du groupe est 'grisé' dans la liste des groupes et n'apparaît pas lorsque l'on fait défiler les groupes par les touches gauche et droite. Il n'est pas possible d'interdire l'affichage du groupe de démarrage.

VUE DE DÉMARRAGE

Permet de définir un mode d'affichage comme mode par défaut pour tous les groupes (portée = Appareil) ou groupe par groupe (portée = Groupe).

AUTORISATION DES MODES D'AFFICHAGE

Une série de cases à cocher qui permettent d'autoriser ou non les différents modes d'affichage pour tous les groupes (portée = Appareil) ou groupe par groupe (portée = Groupe). Si non autorisées, les vues ne sont plus accessibles à l'aide des touches Haut/Bas et du menu 'Aller à la vue'. Il n'est pas possible d'interdire le mode défini en 'Vue de démarrage'.

Notas:

1. Si l'option Vues circulaires est présente, elle remplace le mode d'affichage Barre-graphes verticaux. A titre indicatif, la figure 4.3.4a ci-dessus montre les deux, mais une seule à la fois peut être affichée.
 2. Si "Vues circulaires" est coché, dans Configuration des vues, mais que "Paramètres circulaires" n'est pas activé dans Configuration des groupes (section 4.3.2), alors, même si la vue circulaire s'affiche, il est peu probable que le diagramme contienne une quelconque tendance.
-

4.3.4 CONFIGURATION DES VUES (Suite)

ECRANS PERSONNALISÉS 1 À N

Ces champs n'apparaissent que si l'option Ecrans personnalisés est présente dans l'appareil (voir le manuel Options HA028121FRA). Ils permettent d'inclure N écrans personnalisés dans la liste des vues qu'il est possible de faire défiler via le Menu principal/Aller à la vue (figure 4.3.4b), ou à l'aide des touches Haut/Bas, où N est le nombre d'écrans personnalisés déclarés dans le menu Config/Options.




Figure 4.3.4b Sous-menus Aller à la vue et Aller au groupe
(Option Ecrans personnalisés "Lite" présente : Groupes 5 et 6 désactivés)

4.3.5 Configuration du stockage

Notas :

1. Pour une simplification des termes, le mot 'Disque' est utilisé quel que soit le support utilisé (disquette ou carte PCMCIA).
2. Les champs Format de fichier Support/FTP n'apparaissent que si l'option CSV est présente. Cette option est décrite plus loin dans cette section.
3. Les fichiers au format CSV ne sont pas aussi sûrs que les fichiers au format binaire condensé.

Ce menu permet de définir la stratégie de stockage des données vers un disque et/ou un PC distant. Il comprend l'intervalle de stockage, la gestion de la mémoire restante et le facteur de compression.

De façon à maximiser la durée de vie du disque, l'enregistreur utilise une partie de sa mémoire flash comme buffer de données et les données sont transférées vers le disque lorsque cela est nécessaire et non continuellement.

De façon à pouvoir réaliser une connexion distante, les coordonnées de l'hôte distant doivent être entrées à la fois dans le menu Configuration/Stockage et le menu Réseau (section 4.5). De plus le niveau d'accès en cours doit avoir la case 'Connexion distante' cochée dans le menu Sécurité/Accès (section 4.4.1)

Compression Normale ▼ → Choix: Normale ou Haute
 Taille flash interne 13.25 Mo
 Historique le plus court Groupe 1
 Durée 19.02 Jours
 Afficher Stockage local ▼ → Choix: local ou FTP
 Stockage vers support Aucun ▼ → Choix: Horaire, Journalier, Hebdomadaire, Mensuel, Automatique
 Format de fichier support Binaire ▼ → N'apparaît que si l'option CSV est présente
 Quand support plein Ecraser ▼ → Choix: Ecraser ou arrêter
 Taille support 1.38 Mo
 Disque durera 1.98 Jours
 Limite événement support plein 100 %

Appliquer Annuler

Figure 4.3.5a Menu du stockage (stockage local)

Compression Normale ▼ → Choix: Normale ou Haute
 Taille flash interne 13.25 Mo
 Historique le plus court Groupe 1
 Durée 19.02 Jours
 Afficher Stockage FTP ▼
 Stockage vers support Sans ▼ → Sélectionner l'intervalle de stockage
 Format de fichier FTP Binaire ▼ → N'apparaît que si l'option CSV est présente
 Chemin d'accès distant
 Hôte distant primaire
 Identification primaire
 Mot de passe primaire
 Confirmation du mot de passe
 Hôte distant secondaire
 Identification secondaire
 Mot de passe secondaire
 Confirmation du mot de passe

Appliquer Annuler

Figure 4.3.5b Menu du stockage (stockage distant)

4.3.5 CONFIGURATION DU STOCKAGE (Suite)

COMPRESSION

Choix de 'Normale' ou 'Haute'. 'Normale' compresse les données sans perte de résolution. 'Haute' compresse encore plus mais les valeurs sont sauvegardées avec une résolution de 1 sur 10⁸.

TAILLE FLASH INTERNE

Affiche la taille de la mémoire interne présente.

HISTORIQUE LE PLUS COURT

Indique quel groupe a le plus petit historique disponible. Tant que la période de stockage vers un support externe est inférieure à la valeur affichée dans la fenêtre durée, aucune donnée ne sera perdue. Si elle est supérieure, alors certaines données de ce groupe et éventuellement d'autres seront perdues.

S'il y a plus d'un groupe avec la même durée d'historique, le groupe portant le numéro le plus faible est affiché. (exemple si le groupe 2 et le groupe 4 ont la même durée d'historique, "groupe 2" sera affiché).

Nota : La durée d'historique dépend de beaucoup de facteurs, comme décrit dans la section 4.3.2 (Configuration de groupe).

CASES A COCHER CSV, FORMAT DATE/HEURE

Ces éléments n'apparaissent que si l'option CSV est présente, et les options de "Format de fichier du support" ou "Format de fichier FTP" sont soit "CSV" ou "Binaire et CSV". Voir la description de l'option CSV à la fin de cette sous-section (4.3.5).

AFFICHER

Permet d'afficher les paramètres de stockage devant s'appliquer pour le disque local (stockage local), ou vers un serveur de fichiers distant (stockage FTP). La liste ci-dessous décrit tous les paramètres apparaissant dans l'un ou l'autre cas.

STOCKAGE VERS SUPPORT LOCAL

Pour support disquette ou PCCARD uniquement :

Sans Le stockage ne s'effectue qu'en manuel (section 4.1)

Horaire Le stockage s'effectue toutes les heures

Journalier Le stockage s'effectue tous les jours à 00:00*

Hebdomadaire Le stockage s'effectue tous les Lundi à 00:00*

Mensuel Le stockage s'effectue le premier de chaque mois à 00:00*

Automatique L'appareil décide de lui-même de prendre le plus lent des modes ci-dessus garantissant de ne pas perdre de données, compte tenu de la taille de l'historique interne et du support présent dans le lecteur. Le support est assumé vide lors de ce calcul.

Si l'enregistreur a été mis hors tension avant l'heure de stockage, il a lieu à la remise sous tension de l'unité.

Nota : L'heure de stockage n'est pas ajustée lors du passage automatique heure d'hiver/heure d'été. Donc, si le stockage est réglé sur "Journalier", "Hebdomadaire", "Mensuel" alors, au passage à l'heure d'été, le stockage s'effectuera avec une heure de retard (01:00 au lieu de minuit).

FORMAT FICHIER SUPPORT/FORMAT FICHIER FTP

Ces éléments de configuration n'apparaissent que si l'option CSV est présente. Permet de sélectionner fichiers "Binaires" (.uhh), fichiers "CSV" (.csv) et 'Binaires et CSV' pour le transfert FTP. Voir la description de l'option CSV à la fin de cette sous-section (4.3.5).

4.3.5 CONFIGURATION DU STOCKAGE (Suite)

QUAND SUPPORT PLEIN

Pour support disquette ou PCCARD uniquement :

Ecraser	Les données les plus anciennes sont remplacées par les nouvelles lorsque le disque est plein.
Arrêter	Le stockage s'arrête lorsque le disque est plein.

Notas :

- 1 Pour les appareils équipés d'un lecteur de disquette, le nombre de fichiers d'historique max. (pour tous les groupes) est de 750. Dans le cas des appareils PCMCIA, le max. est de 750 par groupe.
- 2 Dans le cas 'Ecraser', l'appareil n'écrase que les fichiers qu'il a lui même créé. Donc, si le disque comporte des fichiers d'un autre appareil, ils ne seront pas écrasés. Les noms de fichiers sont de la forme UUU....UUUIIIIFFGSSSSSS, où IIIII représente les trois octets de poids faible de l'adresse MAC de l'appareil ayant créé les fichiers (section 4.5.1). L'utilisateur ne peut supprimer les fichiers créés avec un autre appareil (c'est à dire un appareil avec une adresse MAC différente).

TAILLE SUPPORT

Pour mode 'Disque' uniquement :

Permet de déclarer la capacité du disque pour information. Ce paramètre n'est pas sauvegardé lors d'une sauvegarde de configuration.

DISQUE DURERA

Pour mode 'Disque' uniquement :

Donne une estimation du temps restant pour remplir le disque/carte PC, basée sur l'intervalle de stockage, le taux de compression, la taille de la mémoire et la nature des données (les signaux rapides prennent plus de mémoire que les signaux lents/statiques).

LIMITE DE REMPLISSAGE DU SUPPORT

En mode disque uniquement, permet à l'utilisateur de spécifier une valeur de pourcentage plein pour le disque ou la carte PC qui déclenche la source d'événement "% remplissage du support atteint". L'événement reste actif jusqu'au remplacement du disque ou de la carte PC ou la suppression de données pour disposer de plus d'espace.

DISTANT

Pour le stockage distant uniquement :

Sans	Le stockage ne s'effectue qu'en manuel (section 4.1.2)
Horaire	Le stockage s'effectue toutes les heures
Journalier	Le stockage s'effectue tous les jours à 00:00*
Hebdomadaire	Le stockage s'effectue tous les Lundi à 00:00*
Mensuel	Le stockage s'effectue le premier de chaque mois à 00:00*
Automatique	L'appareil décide de lui même de prendre le plus lent des modes ci-dessus garantissant de ne pas perdre de données, compte tenu de la taille de l'historique interne.

Nota : L'heure de stockage n'est pas ajustée lors du passage automatique heure d'hiver/heure d'été. Donc, si le stockage est réglé sur "Journalier", "Hebdomadaire", "Mensuel" alors, au passage à l'heure d'été, le stockage s'effectuera avec une heure de retard (01:00 au lieu de minuit).

CHEMIN D'ACCES DISTANT

Pour le stockage distant uniquement :

Le chemin vers le répertoire de l'ordinateur distant, défini lors du paramétrage FTP de cet ordinateur

4.3.5 CONFIGURATION DU STOCKAGE (Suite)

HOTE DISTANT PRIMAIRE

Pour le stockage distant uniquement :

Si un serveur de nom de domaine (DNS) est spécifié dans le paramétrage réseau (fig 4.5.2), alors l'hôte primaire distant est le nom du serveur. Si DNS n'est pas sélectionné, alors l'hôte primaire est l'adresse IP de l'hôte distant, définie dans les paramètres réseau de cet hôte.

IDENTIFICATION PRIMAIRE/MOT DE PASSE PRIMAIRE

Pour le stockage distant uniquement :

Identification et mot de passe du compte d'accès distant, attribués soit par l'administrateur réseau, ou définis dans le compte invité du service FTP de l'hôte distant, ou dans la configuration du gestionnaire d'utilisateur. Le mot de passe est ressaisi sur la ligne suivante pour validation.

IDENTIFICATION SECONDAIRE/MOT DE PASSE SECONDAIRE

Pour le stockage distant uniquement :

Comme pour les paramètres primaires, mais pour un deuxième hôte. Cet hôte secondaire n'est utilisé que s'il y a problème avec le premier.

OPTION CSV

Cette option permet de transférer les fichiers d'archive au format à valeurs séparées par point-virgule (CSV) sur une carte PC sur un ordinateur central distant via FTP.

The screenshot shows a configuration window for storage settings. The 'Options CSV' section is highlighted with a rounded rectangle. The settings are as follows:

- Compression: Normale (dropdown), with a checkbox for 'Format binaire uniquement'.
- Taille flash interne: 13,25 Mo.
- Historique le plus court: Groupe 1 (dropdown).
- Durée: 19,02 jours.
- CSV inclut valeurs:
- CSV inclut messages:
- CSV inclut détails en-tête:
- CSV inclut nbre de colonnes:
- CSV format date: Texte (dropdown)
- CSV utilise tab comme séparateur:
- Afficher: Stockage disque (dropdown)
- Stockage sur support: Aucun (dropdown)
- Format fichier support: Binaire et CSV (dropdown)
- Quand support plein: Ecraser (dropdown)
- Taille support: Mo
- Disque durera: 1,98 jours
- Limite remplissage du support: %

Buttons for 'Appliquer' and 'Annuler' are at the bottom.

Figure 4.3.5c Commandes du menu Stockage - options CSV présente

FORMAT DE FICHIER SUPPORT

Pour les paramètres disque uniquement, ceci permet de sélectionner "Binaire" ou "CSV" ou les deux comme type de fichier au moment de l'archivage. "Binaire" est le format propriétaire utilisé par l'appareil et nécessite un autre logiciel (par ex., le logiciel Review) pour interpréter les données avant de pouvoir les présenter dans des tableurs comme sur un graphique, etc. L'extension des fichiers binaires est ".uhh".

Le format CSV est un format de fichier ouvert standard pour les données numériques. Un format simple basé sur les caractères ASCII lisible par un grand nombre d'applications PC et peut également être importé directement dans de nombreuses bases de données commerciales. L'extension des fichiers CSV est '.csv'.

Nota : CSV est basé sur les caractères ASCII et ne peut interpréter les caractères Unicode. Certains caractères utilisés par l'utilisateur ne seront donc pas affichés correctement dans les fichiers CSV.

4.3.5 CONFIGURATION DU STOCKAGE (Suite)

FORMAT DE FICHER SUPPORT (Suite)

Si vous sélectionnez "CSV" ou "Binaire et CSV", un certain nombre de cases à cocher supplémentaires apparaissent. La figure 4.3.5c ci-dessus montre une page de menu type. La figure 4.3.5d ci-dessous montre l'effet de cocher les cases CSV, à l'exception de "CSV utiliser délimiteur tab" qui est utilisé comme suit :

CSV UTILISE TAB COMME SEPARATEUR

Malgré son nom, CSV n'utilise pas toujours les virgules comme séparateur.

Par exemple, dans certains pays, un point est utilisé au lieu de la virgule, tandis que dans d'autres c'est la virgule qui est utilisée. Pour éviter la confusion et la virgule et le point comme séparateur, on utilise un autre séparateur, en général le point-virgule.

L'appareil sélectionne automatiquement un séparateur adapté aux "Paramètres régionaux" sélectionnés dans la configuration système (section 4.6.2). "CSV utilise tab comme séparateur" permet à l'utilisateur d'outrepasser ce choix et de forcer l'instrument à utiliser des tabulations comme séparateurs. Ceci peut être très utile lorsque vous transférez des données d'un pays à un autre.

CSV FORMAT DATE

Permet de sélectionner "Texte" ou Numérique tableur. Texte fait apparaître l'heure/date dans le tableur. Numérique tableur affiche le nombre de jours depuis le 30 décembre 1899. La partie décimale de la valeur représente les 6 dernières heures, donc DDD---DDD.25 représente 0600 h, DDD---DDD.5 midi, etc. Le format numérique est plus facile à interpréter par certains tableurs que le format texte.

FORMAT DE FICHER FTP

Pour les paramètres distants uniquement, ce champ n'apparaît que si l'option CSV est présente. Voir les détails sous la rubrique FORMAT DE FICHER SUPPORT.

Cliquez/faites glisser pour modifier la largeur du champ

A1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Instrument	Name=	Distil temp		Serial Numt	9921		Software V3.3		Timezone=	GMT				
2		Mac Addre	00:AB:8D:80:26:C0		Language=	en		Country=	GB						
3	Group Nam	Tank Tem													
4	Tank1 Tem	Low=	0	High=	40	-C									
5	Tank1 Tem	Low=	0	High=	40	-C									
6	Tank1 Tem	Low=	0	High=	40	Deg C									
7	Tank2 Tem	Low=	0	High=	40	Deg C									
8	Tank2 Tem	Low=	0	High=	40	Deg C									
9	Tank2 Tem	Low=	0	High=	40	Deg C									
10	Difference	Low=	-20	High=	+20	Deg C									
11	Date/Time	Tank1 Tem	Tank1 Tem	Tank1 Tem	Tank2 Tem	Tank2 Tem	Tank2 Tem	Tank2 Tem	Tank2 Tem	Difference					
12		-C	-C	Deg C	Deg C	Deg C	Deg C	Deg C	Deg C	Deg C					
13		09.39.0	23.49	23.74	24.01	31.2334	29.7693	30.0983	6.61						
14		09.44.0	23.53	23.70	23.88	30.6458	29.0673	29.9083	6.13						
15		09.49.0	23.57	23.68	23.91	30.0945	28.8936	29.9083	5.91						
16		09.54.0	23.50	23.69	23.99	31.1437	29.4387	30.0235	6.47						
17		09.54.0	17/02/04	14:09:54	Alarm off										
18		End of Archive													
19		Cliquez à droite, et : Formatez les cellules... Sélectionnez "Heure" comme catégorie de nombre Sélectionnez le type d'heure/cas, le cas échéant													
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															

Inclure détails de l'en-tête

Inclure en-têtes des colonnes

Inclure valeurs

Inclure messages

Tank Temps-8026C02600002A9 /

Ready

Figure 4.3.5d Exemple de données CSV

4.3.6 Configuration d'événements

Un certain nombre de déclencheurs internes et externes (option Entrée événement) sont disponibles pour déclencher des événements qui exécuteront ensuite des listes d'actions. Les événements peuvent disposer chacun de deux sources maximum, mais peuvent elles-mêmes être utilisées comme source, ce qui permet d'utiliser un grand nombre d'entrées. Les sources d'entrée peuvent être combinées logiquement et inversées, si nécessaire.

The screenshot shows a configuration menu for an event. The settings are as follows:

- Événement numéro:** 1) Événement 1 (Sélectionner 1 à 96)
- Source 1:** Alarme sur groupe (Sélectionner source 1)
- Groupe actif:** 1) Groupe 1 (Faire de source 1 la sous-sélection (cas échéant))
- Source 2:** Alarme point (Sélectionner source 2)
- Sur:** Math 12 (Faire de source 2 la sous-sélection (cas échéant))
- Alarme:** 2 (Faire la sous-sélection (cas échéant))
- Sens source 1:** Source 1 (Sélectionner ou non inversion de la source)
- Opérateur:** And (Sélectionner une combinaison logique: Only, AND, OR, NAND, NOR, XOR.)
- Sens Source 2:** Pas Source 2 (Sélectionner ou non inversion de la source)
- Descriptif:** Événement 1
- Action numéro:** 1 (Sélectionner : 1 ou 2)
- Catégorie:** Pas d'action (Sélectionner catégorie d'action)

Buttons: Appliquer, Annuler

Figure 4.3.6 Menu de configuration d'événements

ÉVÉNEMENT NUMÉRO

Permet de sélectionner le n° d'événement (1 à 96) pour le configurer .

SOURCE

Sans	L'événement est inhibé.
Alarme globale	L'événement est activé lorsqu'une ou plusieurs alarmes sont actives.
Alarme globale non acquittée	L'événement est actif tant qu'une alarme non acquittée est présente.
Délai expiré sur voie comm	L'événement est actif si aucune communication n'a été détectée depuis un temps équivalent à la valeur définie pour le 'Délai d'expiration voies comm' (menu Config/Appareil section 4.3.1). L'événement redevient inactif lorsque la communication reprend.
Minuterie active	L'événement est actif lorsque la minuterie spécifiée devient active (voir manuel Options HA028121FRA). Si l'option Minuterie n'est pas présente, cette possibilité n'apparaît pas dans la liste.
Lot en cours	L'événement devient actif dès qu'un lot démarre. Si Portée = 'Groupe' dans la (voir manuel Options HA028121FRA) alors un groupe peut être spécifié. Si Portée = 'Appareil', le choix du groupe n'est pas proposé. Si l'option lots n'est pas présente, 'Lot en cours' n'apparaît pas dans la liste.
Démarrage lot	L'événement est déclenché de manière évanescence au démarrage d'un lot. Si la portée = "Groupe" dans la configuration du lot (voir manuel Options HA028121FRA), vous pouvez alors spécifiez un groupe. Si Portée = "Appareil", le champ de sélection du groupe n'apparaît pas. Si l'option Lot n'est pas présente, "Lot en cours" n'apparaît pas dans la liste de sélection.
Événement	Permet de définir un autre événement comme source.
Alarme sur voie	Déclenchée par l'alarme spécifiée pour le point spécifié.
Alarme sur voie non acquittée	Déclenchée par l'alarme spécifiée pour le point spécifié. Reste active jusqu'à l'acquiescement de l'alarme (section 3.1.3).
Alarme dans groupe	Déclenchée si une alarme dans le groupe spécifié devient active.

4.3.6 CONFIGURATION D'ÉVÉNEMENTS (Suite)

SOURCES D'ÉVÉNEMENTS (Suite)

Alarme non acquittée sur groupe	Déclenchée si une alarme dans le groupe spécifié devient active. L'événement reste actif jusqu'à l'acquiescement de l'alarme.
Alarme système	La source déclenche un événement si l'une des alarmes suivantes devient active: Tout Défaut voie d'entrée, Défaut support amovible, Support amovible plein, Aucun support amovible, Défaut serveur FTP primaire, Défaut serveur FTP secondaire, Défaut voie calcul, Défaut horloge, Carte PC non reconnue, Défaut enregistrement - dépassement, Disquette usée, Disquette corrompue, Défaut initialisation réseau, Défaut serveur SNTP, Défaut synchronisation heure, RAM secourue effacée. Voir les détails des alarmes de l'appareil à la section 3.1.3 . L'événement reste actif jusqu'à la disparition de l'alarme de l'appareil.
Mise sous tension	Un événement transitoire est déclenché à la mise sous tension.
Défaut partiel voie calcul	Pour les enregistreurs équipés de l'option Calculs, cet événement est mis à 1 si, disons, l'une des entrées de la fonction moyenne d'un groupe n'est plus valable. Dans ce cas, la moyenne sera calculée par rapport aux valeurs d'entrée restantes, mais le résultat risque de ne pas être aussi précis que prévu. La perte d'une entrée peut également être importante pour des fonctions comme ValeurF où plusieurs capteurs peuvent être répartis au sein de la charge et leurs sorties utilisées dans les calculs minimaux d'un groupe comme entrée dans une équation ValeurF.
Pile faible	Cet événement est mis à 1, lorsque la pile atteint la fin de sa durée d'utilisation. L'événement reste actif jusqu'au remplacement de la pile.
% remplissage du support atteint	Déclenché lorsque la disquette ou la carte PC a atteint le % d'espace occupé défini au cours de la configuration du stockage (section 4.3.5).
Saisie d'un code invalide	Événement transitoire au cours d'une tentative de saisie d'un mot de passe erroné.
Compte bloqué utilisateur invalidé	Événement transitoire lorsqu'un compte est invalidé en raison du dépassement du nombre de relances du mot de passe (Section 4.4.2). Non disponible, si le pack de traçabilité n'est pas présent.
Utilisateur connecté	Cet événement devient actif chaque fois qu'un utilisateur ouvre une session avec la permission d'événement spécifiée. L'événement reste actif jusqu'à ce que tous les utilisateurs locaux ou distants avec les permissions spécifiées aient fermé leur sessions. Voir également la section 4.4.1 (niveaux d'accès).
Touche événement	Permet d'actionner une touche événement (si l'option Ecrans personnalisés est présente) et de l'utiliser comme source d'événement. Voir les détails de la touche événement à la section 4.3.7 .
Défaut esclave comm Modbus maître	Si l'option Comm. Modbus maître est présente, cette source d'événement permet d'utiliser soit un défaut de communication avec une unité distante à spécifier soit un défaut de communication avec "toute" unité distante comme source d'événement. Voir les détails dans le manuel Communications.
Carte d'entrée événement	Si une ou plusieurs cartes en option Entrée d'événement sont présentes, ceci permet de fermer un contact ou d'utiliser un signal de tension négatif comme source d'événement. L'entrée requise est définie en spécifiant un numéro de carte et d'entrée. Voir les détails sous la rubrique "Entrées d'événement" dans le manuel Options. Cette commande de menu n'apparaît pas en l'absence de cartes d'entrées d'événements.
Echec email	Cette source d'événement n'apparaît que si l'option e-mail est présente (manuel Options section 11) et est déclenché si l'envoi d'un courrier électronique échoue.

SENS SOURCE 1

Permet d'utiliser la source 1 dans son sens normal (sélectionner 'Source 1') ou inversé (sélectionner "Sans Source 1").

Exemple: Source 1 est alarme 1 sur la voie 3

Si Source 1 Sens = Source 1, l'événement est actif chaque fois que l'alarme 1 de la voie 3 est active.

Si Source 1 Sens = Sans source 1, l'événement est actif chaque fois que l'alarme n'est pas active.

4.3.6 CONFIGURATION D'ÉVÉNEMENTS (suite)

OPÉRATEUR

Permet d'utiliser une combinaison logique de sources d'entrée pour déclencher un événement. La table 4.3.6 ci-dessous montre les sélections et leur définitions.

Opérateur	Événement actif si:	Événement inactif si:
Seul	S1 active	S1 inactive
ET	S1 et S2 actives	S1 et/ou S2 inactives
OU	S1 et/ou S2 actives	S1 et S2 inactives
NON ET	S1 et/ou S2 inactives	S1 et S2 actives
NON OU	S1 et S2 inactives	S1 et/ou S2 inactives
OU ECL.	S1 ou S2 active	S1 et S2 actives ou inactives
S1 = Source 1; S2 = Source 2		

Tableau 4.3.6 Opérateurs logiques pour les sources d'événement

SENS SOURCE 2

Permet d'utiliser la source 2 dans son sens normal (sélectionner "Source 2") ou inversé (sélectionner "Sans source 2").

Exemple: Source 2 représente l'exécution du lot du groupe 1.

Si le sens de Source 2 = Source 2, l'événement est actif lorsque le lot est en cours d'exécution.

Si le sens de Source 2 = Sans source 2, l'événement est actif lorsque le lot n'est pas en cours d'exécution.

DESCRIPTIF

Permet de saisir une chaîne de caractères pour le titre de l'événement. Voir les détails sur les techniques de saisie de texte à la [section 3.3.1](#).

NUMERO D'ACTION

Sélectionnez l'action un ou deux pour cet événement.

CATEGORIE

Sélectionnez l'action à exécuter lorsque la voie est en alarme (ex. : activer un relais). Voir la description des catégories d'action à la [section 4.7](#).

ACTIVE QUAND

Permet de sélectionner la condition de l'action relative à l'état de l'alarme comme:

- Quand actif, inactif, non acquitté pour les actions continues (ex: activer un relais) ou
- Sur actif, inactif, non acquitté pour les actions ponctuelles (ex: incrémenter un compteur).

Voir également la [figure 4.3.3g](#), ainsi que le texte de la figure.

EXEMPLE D'ÉVÉNEMENT

Un événement doit être actif chaque fois que l'alarme 1 de la voie 1 est active, alors que l'alarme 2 de la voie 3 n'est pas active.

Source 1 = Alarme point (Active = Voie 1; Alarme = 1)

Source 2 = Alarme point (Active = Voie 3; Alarme = 2)

Sens source 1 = Source 1

Opérateur = And

Sens source 2 = Sans source 2

Vous pouvez obtenir le même résultat en inversant le sens des deux sources et en utilisant l'opérateur NOR.

4.3.7 Touches événement

Cette commande de configuration n'apparaît que si l'option Ecrans personnalisés est présente. Avec cette version du logiciel, le seul endroit où vous pouvez afficher et appuyer sur des touches est dans Ecrans personnalisés.

Le menu de configuration des touches événement permet de configurer un certain nombre de boutons-poussoirs comme sources d'événements. Les touches peuvent être définies comme "déverrouillées" (enfoncée = activée; relâchée = désactivée) ou "verrouillées" (un appui = activée; nouvel appui = désactivée, etc.).

Nota : L'action de la touche à rappel se produit lorsque la touche est relâchée.

Une seule chaîne de caractères est associée aux touches à rappel. Deux chaînes de caractères sont associées aux touches à verrouillage, une pour l'état activé (verrouillé) et l'autre pour l'état désactivé. La figure 4.3.7 montre le menu de configuration.

Les touches événement sont indépendantes de l'option de gestion de la sécurité décrite à la section 4.4.2. Ceci permet aux touches individuelles d'être a) entièrement ouvertes pour l'utilisateur b) de nécessiter une signature ou c) de nécessiter une signature et une autorisation, si nécessaire.

Pour de plus amples détails, voir la description des Ecrans personnalisés à la section 2 du manuel Options.

Figure 4.3.7 Menu de configuration de l'option Touches événement

Touche numéro	Permet de sélectionner la touche (1 à 96) à configurer.
Descriptif	Permet de saisir 20 caractères maximum pour la désignation du bouton.
Type	Permet de saisir verrouillé ou déverrouillé selon la définition ci-dessus.
Texte	Pour les touches déverrouillées, permet de saisir la légende qui doit apparaître sur la touche à l'affichage. Pour les touches verrouillées, il s'agit de la légende qui s'affiche lorsque la touche est à l'état inactif (désactivé).
Texte verrouillé	Ce champ n'apparaît que si Type = verrouillé, et permet de saisir la légende qui doit s'afficher sur la touche à l'état actif (on).
Nécessite une signature	Si ce champ est activé, alors la touche ne peut être utilisée que par ceux disposant de la permission "Signer" dans le menu "Accès" décrit dans la section 4.4.1 ci-après. Lorsque le bouton est actionné dans l'écran personnalisé, une page "signature" apparaît qui nécessite qu'un mot de passe valable soit saisi par l'utilisateur en question, ainsi qu'une note mentionnant les raisons de l'opération.
Nécessite une autorisation	Ce champ n'apparaît que si "Nécessite une signature" est activé. Si "Nécessite une autorisation" est activé, alors la touche ne peut être utilisée que par ceux disposant de la permission "Autoriser" dans le menu "Accès" décrit dans la section 4.4.1 ci-après. Si vous tentez d'actionner cette touche, une page "Signature" (figure 4.4.2b) apparaît qui nécessite qu'un mot de passe valable soit saisi par l'utilisateur en question, ainsi qu'une note mentionnant les raisons de l'opération.

Notas:

- 1 "Nécessite une signature" et "Nécessite une autorisation" n'apparaissent que si l'option de traçabilité est présente.
- 2 Si l'option pack traçabilité est présente, un message apparaît sur le diagramme une fois les formalités d'autorisation et de signature remplies. L'exemple ci-dessous montre le message qui s'affiche lorsque Signature et Autorisation sont activées.

JJ/MM/AA HH:MM:SS Descriptif du bouton,Signé:Programmation,Autorisé:Programmation,Note

4.3.8 Messages

Permet d'envoyer jusqu'à 29 messages personnalisés sur action (section 4.7), que ce soit vers l'écran, vers un groupe spécifique ou vers tous les groupes. Les messages sont de la forme: Date, Heure, Message. La partie message peut être juste un texte (40 caractères max.) ou peut inclure jusqu'à 9 paramètres dynamiques (descriptif, valeurs..). Ces paramètres dynamiques sont saisis dans le texte comme {1} à {9} ou 1 à 9 sont choisis depuis une liste déroulante proposant Vide, Descriptif de la source, Descriptif spécifique, Valeur de la source, Valeur spécifique.

Si un message comporte plus de caractères que ne peut en afficher l'écran (en fonction du modèle d'enregistreur), la partie la plus à droite du message n'apparaît pas. La totalité du message est visible lorsque le logiciel PC Review est utilisé. Si le message est envoyé sur l'écran (non mémorisé) sous forme de fenêtre, la totalité du message est visible.

SAISIE DES MESSAGES

La page de configuration des messages est montrée en figure 4.3.8. La page est accédée depuis le menu de Configuration/Messages.

Figure 4.3.8 Menu de saisie des messages

PARAMÈTRES CONFIGURABLES

- Messages numéro Choix du message à l'aide d'une liste déroulante (1 à 29)
- Message Saisie du message à l'aide du clavier virtuel
- Remplacer {n} par Liste déroulante permettant à l'utilisateur de sélectionner des données à intégrer dans le message :
 - Descriptif de la source** : Descriptif de la source qui a déclenché le message de l'opération.
 - Valeur de la source** : La valeur instantanée du paramètre source au moment du déclenchement.
 - Données alarme source** : Les détails (voir tableau 4.3.8) de l'alarme source à l'heure du déclenchement du message.

Type d'alarme	Détails intégrés
Absolue	Activée, Type (haute ou basse), Seuil, Statut
Ecart	Activée, Type (int ou ext), Référence, Ecart, Statut
Vitesse d'évolution	Activée, Type (montante ou descendante), Valeur, Heure du changement, Statut

Tableau 4.3.8 Détails des alarmes *par rapport* au type d'alarme

Nota : Si un "Descriptif de source", une "Valeur de source" ou des "Données alarme source" sont intégrées dans un message déclenché par une action qui ne peut être associée à une source spécifique (par ex. un événement, une minuterie), alors la valeur intégrée sera : ?????.

(Suite)

4.3.8 MESSAGES (Suite)

Remplacer {n} par (Suite)

Descriptif de la source, Valeur de la source, Descriptif spécifique, Valeur spécifique, Données d'alarme spécifiques : Produit un autre champ "source {n}", décrit ci-dessous.

Statut lot : Intègre le statut ("Actif" ou "Inactif") du lot actif. Voir les détails sur les lots dans le manuel Options.

Champ de lot : Permet d'inclure un champ Lot sélectionné dans le message. Si un lot n'est pas en cours d'exécution au moment où le message est déclenché, les données du lot sont remplacées par "?????". Voir les détails sur les lots dans le manuel Options.

Nota : Le numéro de groupe doit être saisi si le lot est configuré pour le mode Groupe.

Nom appareil : Permet d'inclure le nom de l'instrument (saisi dans Configuration/Appareil - section 4.3.1) dans le message.

Numéro appareil : Permet d'intégrer le numéro de l'appareil (Réseau/Adresse - Section 4.5.1).

Version de Config : Intègre le numéro de version du fichier de config (Système/A propos - section 4.6.5) dans le message

{n} source Ce champ n'apparaît que si le champ précédent 'Remplacer {n} par est sur 'Descriptif spécifique'. La liste déroulante propose les descriptifs de toutes les voies, calculs, totalisateurs etc. de l'appareil. Il est donc possible de configurer par exemple l'alarme 1 de la voie 2 pour qu'elle déclenche un message contenant le descriptif et/ou valeur du totalisateur 1.

Notas :

1 n=1 à 9.

2 L'exemple ci-après a pour but de clarifier la saisie des messages.

4.3.7 MESSAGES (SUITE)

EXEMPLE

Pour configurer le message 2 tel que: 'La valeur de la voie 2 = (valeur de la voie 2) & Tot 1 = (valeur du tot 1)

Avant de configurer le message:

Dans la configuration de voie:

Définir le descriptif de la voie 2 comme:	Voie 2
Définir une action d'alarme:	
Catégorie:	Message
Envoyer Message(s) vers:	Tous les groupes
Premier message:	2) Message 2
Dernier message:	2) Message 2
Quand:	Actif

Dans la configuration du totalisateur:

Définir le descriptif du totalisateur 1 comme: Tot un

Dans la configuration des messages:

1. Choisissez Message 2
2. Accédez aux symboles du clavier (section 3.3.1) et entrez sans espace, {}={ } & {}={ }
3. Accédez aux valeurs numériques du clavier et insérez 1, 2, 3, 4 à l'intérieur des accolades pour obtenir {1}={2} & {3}={4}
4. Accédez à l'alphabet du clavier et insérez le texte et les espaces: La valeur de {1} = {2} & {3} = {4}
5. Choisissez 'Remplacez {1}' par 'Descriptif de la source'
6. Choisissez 'Remplacez {2}' par 'Valeur de la source'
7. Choisissez 'Remplacez {3}' par 'Descriptif spécifique'
8. Choisissez 'Tot un' comme '{3} source'
9. Choisissez 'Remplacez {4}' par 'Valeur spécifique'
10. Choisissez 'Tot un' comme '{4} source'

Le résultat est que dès que la voie 2 entre en alarme, le message suivant est envoyé vers tous les groupes, apparaît dans tous les diagrammes et fait partie intégrante de l'historique des groupes:

18/10/2001 11/19/58 La valeur de voie 2 = 60°C & Tot un = 338[3.8073 Unités]

Nota : Sur certains modèles, le message risque d'être plus large que l'écran. Si nécessaire, le message peut être raccourci (utilisez, par exemple, "V2" au lieu de "Voie 2") ou il peut être visualisé dans son intégralité, soit dans l'historique des messages (section 3.2.1) ou en utilisant le logiciel Review, si disponible.

4.3.9 Tables de linéarisation spéciale

La commande de configuration des voies "Type Lin" comprend quatre tables de linéarisation initialement appelées UserLin1 à UserLin4. L'élément Linéarisation spéciale de la configuration de l'appareil permet à l'utilisateur de saisir une table de consultation linéaire de 2 à 66 paires de points.

Les paires de points sont saisies sous la forme $X_1Y_1, X_2Y_2, \dots, X_nY_n$,

où 'n' est le nombre de points spécifiés.

X_1 à X_n représente les entrées de la fonction.

Y_1 à Y_n représente les sorties correspondantes de la fonction.

Notas:

1. Chaque valeur Y doit être unique - autrement dit, il ne peut y avoir plus d'une valeur X à laquelle soit affectée la même valeur Y.
2. Chaque valeur X (autre que la première) doit être supérieure à la précédente.
3. Chaque valeur Y (autre que la première) doit être supérieure à la précédente.
4. Pour définir des unités autres que des unités de température, il faut utiliser la fonction "échelle" de la voie. Les valeurs basses/hautes de l'échelle doit être les mêmes que les valeurs basses/hautes de la gamme, et il faut saisir les unités requises.

La fonction d'importation/exportation des tables de linéarisation décrite sous "Sauvegarde/Restitution (section 4.2)" permet de disposer d'un autre moyen de saisir des tables de linéarisation.

La figure 4.3.9a montre la page de configuration par défaut. La figure 4.3.9b montre une table simple pour rattacher la profondeur au volume d'eau dans un réservoir cylindrique à fond conique.

Figure 4.3.9a Page de configuration linéarisation spéciale

PARAMETRES DE CONFIGURATION

Linéarisation spéciales	Permet de sélectionner et de configurer l'une des quatre tables de linéarisation spéciale.
Descriptif	Permet à l'utilisateur de saisir un nom de 20 caractères maximum (y compris les espaces) pour la table.
Format	Permet de saisir les valeurs des paires de points comme des valeurs numériques normales (Numérique) ou au format "Scientifique" (Scientifique). Lorsque "Scientifique" est sélectionné, les valeurs sont affichées et saisies sous la forme d'un nombre décimal entre 1 et 10^{\dagger} (la mantisse) suivi d'un multiplicateur (l'exposant). Ex. : pour saisir une valeur de 1244,5678, la valeur saisie serait 1,2445678E3 représente le nombre de décimales qu'il faut décaler vers la gauche pour convertir la valeur en un nombre compris entre 1 et 10^{\dagger} . Pour saisir une valeur de 0,0004196, il faut saisir 4,196E-4. La figure 4.3.9b ci-après donne d'autres exemples.

\dagger Notas

1. Il s'agit strictement d'un nombre inférieur à 10, 10 est représenté sous la forme 1,0E1.
2. Il doit y avoir au moins un chiffre après la virgule.

4.3.9 TABLES DE LINEARISATION SPECIALE (suite)

PARAMETRES DE CONFIGURATION (suite)

- Nombre de points Permet de saisir le nombre total de paire de points de la table. Les champs XY ci-après sont incrémentés jusqu'à atteindre la valeur saisie. (Une barre de défilement s'affiche s'il y a plus de points à afficher sur la hauteur d'écran disponible).
- X1 à XN Les valeurs d'entrée de la table où N est le "Nombre de points" saisis ci-dessus.
- Y1 à YN Les valeurs de sortie correspondantes de la table de consultation.




Figure 4.3.9b Exemple de table de linéarisation spéciale

4.3.10 Options

The screenshot shows a menu with the following options and values:

- Voies présentes 12 ▼
- Evénements 96 ▼
- Touches événement 96 ▼
- Totalisateurs 6 ▼
- Compteurs 6 ▼
- Minuterics 6 ▼
- Calculs 12 ▼
- Groupes 6 ▼
- Alarmes par 4 ▼
- Lot Autorisé ▼
- Courbes circulaires Autorisé ▼
- Pack traçabilité Autorisé ▼
- Gestion de la sécurité Autorisé ▼
- Niveau de visu. distante Complet ▼
- Visualisations distantes 4 ▼
- Editeur d'écrans Complet ▼
- Protocole transfert fichiers 4 ▼
- Clients Modbus/TCP 2 ▼
- Messages 24 ▼
- Communications série Autorisé ▼
- Enregistrement adaptatif Autorisé ▼
- Linéarisations spéciales 4 ▼
- Echelles logarithmiques Autorisé ▼
- Esclaves comm. maître 16 ▼
- Voies de sortie 48 ▼
- Ecritures ponctuelles 48 ▼
- Email 24 ▼
- Archiver CSV Autorisé ▼
- Cartes relais 1 ▼ (actuellement 0)
- Relais en carte 1 3 ▼ (actuellement 0)
- Cartes ent. événements 2 ▼

At the bottom of the menu are three buttons: Appliquer, Annuler, and Config auto.

Figure 4.3.10 Menu de visualisation des options

Ce menu fait apparaître un écran montrant la configuration matérielle et logicielle de l'appareil, par exemple le nombre de voies d'entrée, le nombre de cartes relais ainsi que le nombre de relais par carte. Par la suite, si des options sont ajoutées (carte relais numéro 3 dans notre exemple), cette page affiche la différence entre ce qui est présent dans l'appareil et ce qui est configuré dans l'appareil (actuellement..). Dès qu'il y a une différence, la touche 'Config auto' peut être actionnée pour avertir l'appareil que de nouvelles options ont été ajoutées (ou enlevées). Si il n'y a pas eu de changement depuis la dernière mise en route, alors le champs 'actuellement' et la touche 'Config Auto' n'apparaissent pas.

Nota : Les options pouvant apparaître dans cet écran ainsi que leur nombre dépendent du modèle d'appareil.

4.4 SÉCURITÉ

Cette touche permet à l'opérateur de sélectionner le menu **Identification** (voir section 3.3.1) ou **Accès** ou **Ajouter/Enlever utilisateur** pour la configuration. La sélection de '**Accès**' affiche le niveau d'utilisateur en cours. Le menu '**Accès**' permet à l'utilisateur de sélectionner les modes **Invité**, **Exploitation** ou **Programmation** ou l'un des utilisateurs ajouté. L'utilisateur a également la possibilité de passer en mode **Invité** directement en appuyant sur la touche '**Déconnexion**'.




Figure 4.4 Menus de configuration de la sécurité

4.4.1 Niveaux d'accès

Il existe trois niveaux d'accès principaux associés à l'enregistreur : Invité, Exploitation et Programmation. Le quatrième niveau Maintenance est réservé à l'intervention de nos techniciens. Lorsque l'utilisateur se déclare en mode Programmation, il peut définir les autorisations d'accès aux modes Invité et Exploitation et modifier les mots de passe des niveaux Exploitation et Programmation. Pour les enregistreurs équipés de l'option pack de traçabilité et du logiciel version 3.1 ou ultérieur, le mot de passe par défaut pour les niveaux d'accès Programmation et Exploitation sont tout deux "100". Sinon, le mot de passe par défaut pour le niveau Programmation est de "10" et vierge pour Exploitation.

Nota : Pour permettre un accès libre, sans mot de passe, le mot de passe peut être vierge pour pouvoir accéder à l'enregistreur sans saisir de mot de passe (pas pour les enregistreurs avec l'option pack traçabilité).

Les utilisateurs qui ont l'autorisation de 'Sécurité totale' peuvent ajouter (ou supprimer) des utilisateurs (section 4.4.2 et 4.4.3) et leur assigner individuellement des mots de passe et autorisations d'accès. Les noms d'utilisateurs apparaissent dans la liste déroulante du menu Sécurité/Identification/Utilisateur.

AFFECTATION DES AUTORISATIONS

Une fois déclaré en mode Programmation, appuyez sur le menu Sécurité et choisissez Accès. Une page semblable à celle de la figure 4.4.1 apparaît qui permet de définir les accès des niveaux et des différents utilisateurs. La liste des paramètres est la même quelque soit le niveau excepté le niveau Invité pour lequel les champs Nouveau code et Accès interdit n'apparaissent pas.

Nota : Si l'option Gestion de la sécurité est présente et que "Sécurité centralisée" est activée dans Sécurité/Système de gestion (section 4.4.2), les autorisations sont en "lecture seule" (autrement dit, non modifiables) au niveau de l'enregistreur. Dans ce cas, les autorisations ne peuvent être modifiées qu'en utilisant le logiciel de gestion de la sécurité.

Fonction	Statut	Remarque
Accès pour mode	Programmation	
Nouveau code	☐	Les fonctions mot de passe sont absentes pour le niveau d'accès 'Déconnecté'.
Confirmation du code	☐	
Connexion distante	☒	
Nom d'utilisateur distant	Fred	Les champs Utilisateur distant n'apparaissent que si 'Connexion distante' est coché
Mot de passe distant		
Confirmation du mot de passe		
Accès interdit	☒	
Modifier son code	☒	Les fonctions mot de passe sont absentes pour le niveau d'accès 'Déconnecté'.
Changer les seuils d'alarmes	☒	
Acquitter les alarmes	☒	
Modifier cstes des calculs	☒	
RAZ des calculs	☒	
Démarrer les totalisateurs	☒	
Démarrer les compteurs	☒	Ces champs n'apparaissent que si les options concernées sont présentes
Démarrer/RAZ minuterie	☒	
Réglage horloge	☒	
Réglage entrées/sorties	☒	
Contrôle du stockage	☒	
Sauvegarde/Restitution	☒	X = Autorisé
Coller/Effacer les fichiers	☒	
Configuration totale	☒	
Sécurité totale	☒	Ce champ n'apparaît que si l'option Lot est présente.
Contrôle des lots	☒	
Signer	☒	
Autoriser	☒	Ces champs n'apparaissent que si le pack traçabilité est présent.
Événement Permission 1	☒	
Événement Permission 2	☒	
Événement Permission 3	☒	
Événement Permission 4	☒	
Événement Permission 5	☒	
Editer val. de déf. sorties	☒	
Forcer les écritures ponctuelles	☒	
Forcer changement de code	☒	

Appuyer sur [Appliquer] ou [Annuler]

Figure 4.4.1 Menu des autorisations d'accès

4.4.1 NIVEAUX D'ACCÈS (Suite)

ACCÈS POUR MODE

Permet de sélectionner un niveau d'accès ou un nom d'utilisateur individuel dans une liste de sélection.

NOUVEAU CODE/CONFIRMATION DU CODE

Pour tous les niveaux sauf Invité, ces champs permettent de saisir un nouveau mot de passe pour le niveau d'accès ou l'utilisateur sélectionné. Le mot de passe doit être saisi dans le champ "Confirmation du code". S'ils sont différents, un message d'avertissement (mots de passe ne correspondent pas) apparaît lorsque vous appuyez sur la touche Appliquer, et le mot de passe doit être ressaisi. Si le mot de passe ne correspond pas aux spécifications de longueur minimale de la Gestion de la sécurité (si présente) (section 4.4.2), un message d'avertissement (mot de passe invalide) apparaît, lorsque vous appuyez sur la touche Appliquer, et le mot de passe doit être ressaisi.

NOM D'UTILISATEUR DISTANT/MOT DE PASSE DISTANT

Ces deux champs permettent d'entrer un nom et un mot de passe pour la connexion entre l'enregistreur et un hôte distant. L'utilisateur distant aura alors accès aux paramètres autorisés sur cette page. Le mot de passe doit être confirmé.

Pour permettre une connexion en lecture seule depuis l'hôte distant, le nom d'utilisateur doit être 'anonyme' et le code laissé vide en niveau Invité.

Notas :

1. La connexion distante ne s'établit pas si pour une raison ou une autre le compte utilisateur est inhibé.
 2. Pour une sécurité maximale, il est préférable que le mot de passe distant et le mot de passe local soient différents.
-

ACCÈS INTERDIT

Pour tous les niveaux excepté le niveau Invité. Permet de supprimer un ou plusieurs niveaux ou utilisateurs de la liste Accès pour mode.

Nota : Ce paramètre doit être utilisé avec précaution pour éviter que l'enregistreur ne puisse plus accepter aucun niveau d'accès ou utilisateur. Il est recommandé qu'au moins un utilisateur de niveau Programmation soit en accès autorisé (boîte Accès interdit non cochée) ou dans le cas contraire, l'enregistreur doit être retourné en atelier.

Notas sur le pack de sécurité renforcée :

- 1 Si le nombre de tentatives autorisées est dépassé, le compte est bloqué. Un utilisateur avec un niveau 'Programmation' peut le ré-autoriser.
 - 2 Si le délai d'expiration des codes est dépassé, tous les comptes sont bloqués. Pour reconfigurer l'appareil, il est nécessaire d'utiliser le niveau 'Maintenance' - veuillez contacter votre distributeur.
-

MODIFIER SON CODE

Permet à chaque utilisateur, lorsque l'autorisation est donnée, de modifier son mot de passe.

CHANGER LES SEUILS D'ALARME

Permet à chaque utilisateur, lorsque l'autorisation est donnée, de modifier les paramètres du menu Configuration/Voie.

ACQUITTER LES ALARMES

Permet à chaque utilisateur, lorsque l'autorisation est donnée, d'acquitter les alarmes (section 3.1.3).

4.4.1 NIVEAUX D'ACCÈS (Suite)

MODIFIER LES CONSTANTES DES CALCULS

Permet à chaque utilisateur, si une ou plusieurs voies de calcul sont configurées comme 'Constante', de modifier les valeurs de ces constantes.

RAZ DES CALCULS

Permet à chaque utilisateur, lorsque l'autorisation est donnée, de remettre à zéro un calcul, soit directement depuis la page de configuration du calcul, soit en utilisant une action sur les calculs.

DÉMARRER LES TOTALISATEURS

Permet à chaque utilisateur de démarrer les totalisateurs (si l'option est présente) soit directement depuis la page de configuration du totalisateur, soit en utilisant une action sur les totalisateurs. Voir les détails dans le manuel Options.

DÉMARRER LES COMPTEURS

Permet à chaque utilisateur de démarrer les compteurs (si l'option est présente) soit directement depuis la page de configuration du compteur, soit en utilisant une action sur les compteurs. Voir les détails dans le manuel Options

DÉMARRAGE/RAZ DES MINUTERIES

Permet à chaque utilisateur, lorsque l'autorisation est donnée, de démarrer et remettre en état d'attente les minuteriers soit directement depuis la page de configuration de la minuterie, soit en utilisant une action sur les minuteriers. Voir les détails dans le manuel Options.

RÉGLAGE HORLOGE

Permet à chaque utilisateur, lorsque l'autorisation est donnée, de modifier la date et l'heure dans le menu Système/Horloge.

RÉGLAGE ENTRÉES/SORTIES

Permet à l'utilisateur de régler les entrées. Voir section 4.6.4 ci-après.

CONTRÔLE DU STOCKAGE

Permet à chaque utilisateur, lorsque l'autorisation est donnée, de contrôler totalement le stockage de données vers le disque.

SAUVEGARDE/RESTITUTION

Permet à chaque utilisateur, lorsque l'autorisation est donnée, de sauvegarder ou recharger une configuration comme décrit en section 4.2. Sans cette autorisation, la touche Sauvegarde/Restitution n'apparaît pas.

COLLER/EFFACER LES FICHIERS

Permet à chaque utilisateur, lorsque l'autorisation est donnée, de coller et d'effacer des fichiers comme décrit en section 5.

CONFIGURATION TOTALE

Permet à chaque utilisateur, lorsque l'autorisation est donnée, d'accéder totalement à la configuration de l'appareil.

SÉCURITÉ TOTALE

Permet à chaque utilisateur, lorsque l'autorisation est donnée, d'accéder à toutes les fonctions de sécurité de l'appareil.

CONTRÔLE DES LOTS

Ce champ n'apparaît que si l'option Gestion de lots est présente. Voir les détails à la section 1 dans le manuel Options.

SIGNER

N'apparaît que si l'option 'pack traçabilité' est présente. Si ce champ est validé, cela permet à l'utilisateur (sous réserve de ses droits d'accès) de changer la configuration de l'appareil, à condition que la case "Nécessite une autorisation ne soit pas cochée. Si elle l'est, les changements ne peuvent être appliqués que si un utilisateur pouvant 'Autoriser' saisit le mot de passe adéquat. Voir section 4.4.2 pour les détails de l'option 'pack traçabilité'.

4.4.1 NIVEAUX D'ACCÈS (Suite)

AUTORISER

N'apparaît que si l'option 'pack traçabilité' est présente. Si ce champ est validé, cela permet à l'utilisateur (sous réserve de ses autres droits) de changer la configuration de l'appareil. Voir section 4.4.2 pour les détails de l'option 'pack traçabilité'.

EVENEMENT PERMISSION 1

Si cette option est activée, alors cette connexion déclenchera une source d'événement qui restera active aussi longtemps que la connexion. Voir les détails à la [section 4.3.6](#) (source d'événement : Utilisateur connecté).

EVENEMENT PERMISSION 2 A 5

Idem à l'autorisation événement 1 ci-dessus.

EDITER VALEURS PAR DEFAUT DES VOIES DE SORTIE

N'apparaît que si l'option Comm. Modbus maître est présente, décrite dans le manuel Communications.

Lorsque la case est cochée, ceci permet à un utilisateur avec cette connexion de modifier la valeur par défaut de toute voie de sortie. Normalement, les valeurs par défaut ne sont utilisées que si la voie source est "en erreur".

FORCER LES ECRITURES PONCTUELLES

N'apparaît que si l'option Comm. Modbus maître est présente, décrite dans le manuel Communications.

Lorsque la case est cochée, ceci permet à un utilisateur avec cette connexion d'écrire des valeurs manuellement sur les comm. maître directement ou par une action ou (si l'option est présente) en utilisant la touche "Menus" des Ecrans personnalisés. Lorsque les écritures ponctuelles sont déclenchées par une action, l'action sera exécutée que cette connexion ait ou non l'autorisation d'exécuter des écritures ponctuelles.

Nota :

Lorsque la traçabilité est activée, seule la valeur nouvellement écrite apparaît dans les messages de traçabilité. C'est parce que l'appareil n'a aucun moyen de déterminer quelle était la valeur du paramètre avant l'écriture.

Les messages ont la forme suivante :

```
12/06/03 10:14:30 Mode Auto a écrit 19,37
12/06/03 10:14:29 Ecriture ponctuelle mode Auto, Signé Programmation,
Autorisation non req., Note
```

où "Mode Auto" est le descriptif associé à l'écriture ponctuelle et "19,37" est la valeur écrite.

FORCER LE CHANGEMENT DE CODE

Lorsque cette case est cochée pour un utilisateur, cet utilisateur doit changer de code lorsqu'il ou elle se connecte à nouveau. A la connexion suivante, une boîte de dialogue en incrustation demande la saisie d'un nouveau code. En l'absence de nouveau code, la connexion est refusée.

The image shows a dialog box titled "Changer mot de passe". It contains two input fields: "Nouveau mot de passe" and "Confirmer mot de passe". Below the input fields are two buttons: "Appliquer" and "Deconnexion".

La saisie d'un nouveau code décoche la case, il s'agit donc d'une opération ponctuelle, jusqu'à ce que la case soit à nouveau cochée par un utilisateur ayant le niveau d'accès "Programmation".

4.4.2 Stratégie (option)

Ce menu n'apparaît que si l'option 'Pack traçabilité' et/ou 'Gestion de la sécurité' est présente.

Cette option permet à la fois de garder une trace de toute modification effectuée sur l'appareil (à l'exception de la liste ci-dessous) ainsi que de mettre des contraintes supplémentaires sur la sécurité. Une fois définis, ces paramètres s'appliquent à tous les groupes. La figure 4.4.2a ci-dessous montre le menu de configuration.

CHANGEMENTS NON ENREGISTRÉS

Les changements effectués via MODBUS TCP ne sont pas enregistrés. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de garder une trace de ces modifications, par exemple en écrivant la date/heure/auteur/raison de la modification sous forme de textes envoyés à l'appareil, textes qui font automatiquement partie des fichiers d'historique de l'appareil.




Figure 4.4.2a Structure du menu Stratégie

PARAMÈTRES CONFIGURABLES

Notas :

1. Sauf indication contraire, les paramètres suivants n'apparaissent que si l'option "pack de traçabilité" est présente.
2. Si Sécurité centralisé est activée, aucun des autres paramètres de ce menu ne peut être modifié au niveau de l'enregistreur. Les modifications ne peuvent être effectuées qu'en utilisant le logiciel de gestion de la sécurité, "Security Manager".

Enregistrer les connexions	Si ce choix est validé (case cochée), alors chaque fois qu'un utilisateur s'identifie sur l'appareil, un message horodaté garde trace de cette connexion. Ex. : 02/10/03 15:32:20 Connexion de Fred Les déconnexions sont consignées de la même manière. Ex. : 02/10/03 15:49:43 Déconnexion de Fred Si la connexion ou la déconnexion se fait à partir d'une Visualisation à distance (section 1 du manuel Communications), l'adresse IP de cette visualisation à distance apparaît dans le message de connexion/déconnexion - ex. : 02/10/03 15:58:03 Connexion (149.121.130.126) Programmation
Déconnexion automatique	Si 0, l'utilisateur reste connecté tant qu'un autre ne s'identifie pas. Pour toutes les autres valeurs, l'utilisateur est automatiquement déconnecté après le nombre de minutes saisi dans ce champ.
Déconnexion auto, si chgt	Ce champ n'apparaît pas si 'Déconnexion automatique' est laissé à 0. Pour les valeurs non nulles, ce champ permet de choisir si: a Tout changement non validé est annulé au moment de l'expiration du délai. b Le délai d'expiration est ignoré s'il y a des changement en cours

4.4.2 STRATÉGIE (Suite)

PARAMETRES CONFIGURABLES (Suite)

Relances code	<p>Ceci permet à l'utilisateur de définir le nombre de relances autorisées après un échec en tentant de saisir un code. Les choix sont "3 fois" et "illimité". Lorsque l'option 3 fois est sélectionnée, la connexion utilisateur est désactivée à la quatrième tentative si le code est erroné. Un "message système" s'affiche à l'écran et est également envoyé au "diagramme".</p> <p>02/10/03 13:20:42 Utilisateur Fred, connexion désactivée, code erroné</p> <p>Afin de réactiver la connexion, un utilisateur avec le niveau d'accès Programmation doit désélectionner "Connexion désactivée" dans le menu "Accès" décrit à la section 4.4.1 ci-dessus.</p>
Expiration codes	<p>Ce champ permet de définir une limite de validité des codes jusqu'à 999 jours qui s'applique à tous les codes. Le nombre de jours restant avec l'expiration est indiqué dans la page d'identification. Si laissé à 0, les codes n'expirent jamais.</p>

Nota : Tous les codes DOIVENT être changés avant la date d'expiration ou bien tous les comptes seront bloqués. Dans ce cas l'accès à l'appareil ne pourra être possible qu'en utilisant le compte 'maintenance' ce qui implique l'appel à nos services techniques. (Voir Changer code à expiration ci-après).

Longueur mini. codes	<p>Permet de spécifier une longueur mini. pour les codes. Si une tentative de saisie d'un code possédant moins de caractères est effectuée, un message 'code invalide' apparaît à l'écran et le nouveau code est ignoré. Pour les unités équipées de l'option "Pack traçabilité", la longueur minimale du mot de passe ne peut être inférieure à 3.</p>
----------------------	---

Nota : Le paramètre ci-dessus ne s'applique qu'aux codes internes, pas à ceux distants (qui doivent comporter au moins 8 caractères).

Nécessite une signature	<p>Si ce champ est autorisé, alors toute modification de configuration et/ou fonctionnement de l'appareil est limitée aux utilisateurs ayant la case 'Signer' de cochée dans leur profil utilisateur (voir section 4.4.1). Lorsque la touche 'Appliquer' est actionnée, une page de signature apparaît, demandant à l'utilisateur sélectionné d'entrer son code et une note décrivant la raison de cette modification.</p>
Nécessite une autorisation	<p>Ce champ n'apparaît que si 'Nécessite une signature' est coché. Si ce champ est autorisé, alors toute modification de configuration et/ou fonctionnement de l'appareil est limitée aux utilisateurs ayant la case 'Autoriser' de cochée dans leur profil utilisateur (voir section 4.4.1). Lorsque la touche 'Appliquer' est actionnée, une page de signature apparaît (figure 4.4.2b), demandant à l'utilisateur sélectionné d'entrer son code et une note décrivant la raison de cette modification.</p>

Nota : Si aucun des deux paramètres ci-dessus n'est validé alors tout utilisateur peut effectuer des modifications sur l'appareil (sous réserve de ses droits) et la page de signature n'apparaît pas.

4.4.2 STRATÉGIE (Suite)

PARAMETRES DE CONFIGURATION (suite)

Config

Autorisation Programmation

Mot de passe ***

Signature Frederick Bloggs

Mot de passe *****

Note opérateur

N'apparaît que si 'Nécessite une autorisation' est coché

N'apparaît que si 'Nécessite une signature' est coché

La note ne peut pas être laissée vide

Ok

Fenêtre apparaissant si appui sur 'OK' alors que la note est vide

Ok Annuler

Figure 4.4.2b Page de signature

Autoriser le pack traçabilité Si ce champ est validé, alors toute modification du paramétrage de l'appareil fait l'objet d'un message horodaté sur l'écran et donc dans les fichiers d'historique de chaque groupe actif de l'appareil. L'exemple ci-dessous montre la suite de messages apparaissant suite à configuration d'une voie imaginaire. 'Nouveau T/C voie 8' est la note entrée dans la page de signature, et "Temp. four" le descriptif de la voie.

```

19/12/2001 11:53:01 Version de configuration 486144 était 486143
19/12/2001 11:52:57 Temp. four Alarme n° 1, action n° 1 Activer relais 1 de la carte 7 était Pas d'action
19/12/2001 11:52:57 Temp.four Alarme numéro 1 Seuil 530°C était 500 °C
19/12/2001 11:52:57 Temp.four Alarme numéro 1 Type absolue Basse était Absolue Haute
19/12/2001 11:52:57 Temp.four Type CSF Interne était Externe
19/12/2001 11:52:57 Temp.four Maxi Echelle 1000°C était 900
19/12/2001 11:52:57 Temp.four Mini Echelle 450 °C était 300
19/12/2001 11:52:57 Temp.four Type de linéarisation Type K était Type J
19/12/2001 11:52:57 Configuration, Sign.: Programmation, Auteur.: Programmation, Nouveau T/C voie 8

```

Notas :

1. La version de configuration (et pour les changements de sécurité - la version de sécurité) s'incrémentent à chaque fois que la configuration (sécurité) est modifiée. La version en cours peut être visualisée à tout moment depuis le menu 'Système/A propos (section 4.6.5).
2. Toutes les modifications de configuration et de sécurité doivent être effectuées soit au niveau de l'interface opérateur ou en utilisant la visualisation à distance (Bridge 5000). Il est interdit d'utiliser l'éditeur de configuration, si la traçabilité doit être préservée.
3. Si présentes, les touches événements (section 4.3.7) ne sont pas intégrées dans le régime Nécessite une signature/une autorisation décrit ci-dessus. Au lieu de cela, chaque touche peut être configurée pour requérir à la fois une signature et une autorisation.

4.4.2 STRATEGIE (suite)

PARAMETRES CONFIGURABLES (suite)

Changer code à expiration

Si cette case est cochée, alors la première fois qu'un utilisateur(ric) tente de se connecter, après expiration de son mot de passe, une boîte de dialogue s'affiche l'invitant à saisir un nouveau mot de passe. C'est uniquement après avoir saisi et confirmé ce nouveau mot de passe que l'utilisateur pourra accéder à la configuration de l'enregistreur.

Option de gestion de la sécurité. Le nouveau mot de passe n'est pas écrit dans Security Manager jusqu'au "déploiement" suivant, et ensuite le délai d'expiration configuré pour l'utilisateur (au sein de la gestion de la sécurité) est restauré. Le délai d'expiration intérimaire est fixé à 24 h et le déploiement doit être effectué dans ce délai ou le mot de passe expirera à nouveau.

Sécurité centralisée

Cette case à cocher n'est disponible que si l'option de gestion de la sécurité est présente. Si cette case est cochée, aucun des autres paramètres du menu Stratégie ne peut être modifié au niveau de l'enregistreur (autrement dit, ils sont en "Lecture seule"). Les modifications ne peuvent être effectuées que par l'intermédiaire du logiciel Security Manager. Au niveau de l'enregistreur, les commandes de menu suivantes sont également en "lecture seule" ou n'apparaissent pas comme commandes de menu ou ne peuvent être sélectionnées, même si la case à cocher est affichée:

Autorisations de niveau d'accès (section 4.1.1) (lecture seule)

Ajouter utilisateur/Enlever utilisateur (section 4.4.3) (commandes de menu absentes)

Restituer configuration/Données de sécurité (section 4.2.2) (non sélectionnables)

Nouvelle/Données de sécurité (section 4.2.3) (non sélectionnables)

La révision de la sécurité (auparavant version de sécurité) est mise à -1 à l'origine, lorsque la Sécurité centralisée est activée. Elle reste à cette valeur jusqu'à ce qu'un téléchargement ait abouti par l'intermédiaire du logiciel Security Manager. La révision de la sécurité prendra alors la valeur téléchargée (ex. : 139). Tout changement local de la révision de la sécurité (ex. : nombre maxi. de connexions dépassées) entraîne une incrémentation du décompte de modifications locales, en ajoutant 001 à la valeur (ex. : 139.001, 139.002 et ainsi de suite). Le décompte de modifications locales est remis à 000 (et n'est plus affiché) au cours du téléchargement suivant (ex. : 140). Les téléchargements peuvent être automatiques lorsque la Gestion de la sécurité détecte une modification locale ou manuels, le cas échéant.

Connexion par liste utilisateurs

Cette case à cocher est affichée si l'une ou les deux options de pack de traçabilité et de gestion de la sécurité sont présentes.

Si la case est cochée, la fenêtre de connexion normale s'affiche avec une liste déroulante d'utilisateurs. Une fois un utilisateur sélectionné, le code de l'utilisateur doit être saisi pour pouvoir se connecter.

Si la case n'est pas cochée, l'utilisateur doit saisir un nom d'utilisateur et le code associé pour se connecter.

"Connexion par liste d'utilisateurs" cochée "Connexion par liste d'utilisateurs" non cochée

4.4.3 Ajouter utilisateur

La figure 4.4.3 montre que le fait de sélectionner 'Ajouter utilisateur' dans le menu 'Sécurité' permet d'entrer l'identifiant et le mot de passe d'un nouvel utilisateur ainsi qu'un niveau d'accès qui peut être ensuite modifié dans 'Sécurité/Accès'. Appuyez sur la touche 'Ajouter' puis sur la touche 'Appliquer' pour entrer les paramètres dans la base de données. L'utilisateur en cours doit avoir accès à Sécurité totale pour pouvoir ajouter des utilisateurs. Si l'option "pack traçabilité est présente, la liste des droits d'accès du nouvel utilisateur est imprimée sur le diagramme.

NOUVEL UTILISATEUR

Ce champ permet de saisir un nom de 20 caractères maximum pour un nouvel utilisateur. Cette identification est utilisée au moment de la connexion par l'intermédiaire de la technique de saisie nom d'utilisateur/code (autrement dit, lorsque la case "Connexion par liste d'utilisateurs" n'est pas cochée, voir les détails à la section 4.4.2 ci-dessus).

NOM INTÉGRAL NOUVEL UTILISATEUR

Ce champ permet de saisir un nom d'utilisateur de 25 caractères maximum. Ce nom s'affiche sur le bouton-poussoir "niveau d'accès actuel" dans le coin supérieur gauche de l'écran, dans les notes opérateur et ainsi de suite.

NOUVEAU CODE/CONFIRMATION DU CODE

Ces champs permettent de saisir et de confirmer un mot de passe. Si le code ne répond pas aux exigences de longueur minimale de la gestion de la sécurité (si présente) (section 4.4.2), un message d'avertissement (code erroné) s'affiche lorsque vous cliquez sur la touche "Appliquer", et le code doit être ressaisi.

BASÉ SUR

Cette liste permet de sélectionner un niveau ou un utilisateur comme base d'accès aux autorisations. Cette fonction permet de simplifier la configuration lorsque différents utilisateurs doivent avoir les mêmes autorisations d'accès.

Figure 4.4.3 Ajouter utilisateur

4.4.4 Enlever utilisateur

Permet d'enlever un utilisateur de la liste. Appuyez sur la touche 'Enlever' puis sur la touche 'Appliquer' pour changer les paramètres de la base de données. La figure 4.4.4 montre la page.

Figure 4.4.4 Enlever utilisateur

4.5 TOUCHE RESEAU

Nota : Le présent manuel ne décrit pas la configuration du réseau en détail, dans la mesure où chaque réseau est différent. Dans la plupart des cas, l'aide de l'administrateur ou du superviseur de réseau sera nécessaire pour l'affectation de d'adresses et de mots de passe valables.

L'appui sur cette touche appelle une boîte de sélection à l'écran, permettant de configurer 'Adresse', 'Nom'.

4.5.1 Adresse

La figure 4.5.1 montre les détails des paramètres proposés dans 'Adresse'.

The screenshot shows a menu with tabs: Stockage, Sauvegarde /Restitution, Config., Sécurité, Réseau, and Système. The 'Réseau' tab is active, showing a sub-menu with 'Adresse' and 'Nom'. The 'Adresse' sub-menu is selected, displaying the following parameters:

Numéro appareil	240
Adresse MAC	08:00:48:80:00:F0
Obtention d'adresse IP	Obtenir depuis un serveur BootP ▼
Délai d'expiration BootP	1 s
Adresse IP	192.168.111.222
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	0.0.0.0
SNTIP autorisé	<input checked="" type="checkbox"/>
Serveur SNTIP	149.121.128.179

Annotations in the image:

- A box labeled 'Choix de 'Spécifier une adresse IP' ou 'Obtenir depuis un serveur BootP'' points to the 'Obtention d'adresse IP' dropdown.
- A box labeled 'N'apparaît pas si 'Spécifier une adresse IP'' points to the 'Délai d'expiration BootP' field.
- A box labeled 'Fig 4.5.2' points to the 'Adresse' sub-menu.

Buttons at the bottom: Appliquer, Annuler.

Figure 4.5.1 Adressage réseau

NUMERO D'APPAREIL/ADRESSE MAC

Nombres uniques à chaque appareil, définis à la fabrication pour identifier sans équivoque l'appareil, que ce soit sur un réseau, ou pour le fabricant.

OBTENTION D'ADRESSE IP

Ce champ permet de saisir une adresse réseau pour l'appareil. Ceci peut s'effectuer soit manuellement (champ adresse IP), ou automatiquement par le service BootP du réseau, si celui-ci en dispose.

DELAI D'EXPIRATION BOOTP

C'est le temps d'attente max. qu'observe l'appareil, à l'initialisation, pour obtenir une adresse du serveur BootP. Si la réponse n'arrive pas dans ce délai, l'adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut sont forcés ou restent à 0.0.0.0

ADRESSE IP

Permet la saisie manuelle de l'adresse IP. Uniquement si 'Spécifier une adresse IP' dans 'Obtention d'adresse IP' est choisi.

MASQUE DE SOUS-RESEAU

Ce champ est modifiable uniquement si 'Spécifier une adresse IP' dans 'Obtention d'adresse IP' est choisi. Le masque de sous-réseau est l'adresse réseau plus les bits réservés dans l'hôte pour l'identification du sous-réseau. Par convention tous les bits d'adresse réseau sont mis à 1. Le masque de sous-réseau sert à identifier le sous-réseau auquel l'adresse IP appartient en effectuant un ET logique bit à bit entre le masque et l'adresse IP.

4.5.1 ADRESSE RESEAU (Suite)

PASSERELLE PAR DEFAUT

Pour faire passer les informations d'un réseau à un autre, des appareils appelés 'routeurs' ou 'passerelles' sont placés entre les segments. La passerelle par défaut informe chaque appareil connecté de l'endroit où il doit envoyer les données si la station de destination n'est pas située sur son segment.

SNTP AUTORISE

Cette case à cocher permet d'autoriser ou non la synchronisation de l'horloge via un serveur SNTP (Simple Network Time Protocol). Si autorisé, l'horloge de l'appareil est remise à jour toutes les 15 minutes.

SERVEUR SNTP

Si 'Obtenir depuis un serveur BootP' est sélectionné comme 'mode d'obtention d'adresse IP' (voir page précédente), alors cette adresse apparaît automatiquement. Sinon, ce champ permet de saisir l'adresse IP du serveur SNTP (serveur d'horloge).

Notas :

- 1 SNTP est un protocole permettant à des clients de synchroniser l'heure de leur horloge par rapport à celle d'un serveur, en utilisant le port 123. L'appareil peut être client ou serveur. Dans le mode serveur, la résolution de l'horloge est de 1 ms.
 - 2 Le temps utilisé par SNTP est basé sur le nombre de secondes écoulées depuis le 1er Janvier 1900 à 00:00hr. Cette valeur n'est pas affectée par les fuseaux horaires ou heure d'été/heure d'hiver.
 - 3 Si l'horloge de l'appareil diffère de l'heure du serveur par moins de 2 secondes, l'horloge est mise à jour progressivement (1 ms 8 fois par seconde) pour éviter la notification du changement. Si la différence est supérieure à 2 secondes, alors l'horloge est remise immédiatement à jour et cet événement est enregistré dans l'historique de l'appareil. Ceci est également matérialisé par une ligne horizontale verte tracée dans le mode 'courbes verticales' et 'historique'.
 - 4 Si plus de 5 mises à jours sont nécessaires dans une période de 24 heures, une alarme système 'Erreur de synchronisation d'horloge' est générée 2 heures après la première synchronisation. Une fois correctement rétablie, l'alarme disparaît d'elle même dans les 24 heures.
 - 5 Une erreur système 'Erreur de serveur SNTP' est générée si l'accès au serveur est impossible ou si l'année renvoyée par le serveur est < 2001 ou > 2035.
 - 6 Lorsque l'appareil est utilisé comme serveur et qu'il est en alarme système 'Défaut d'horloge', il renvoie la date 01/01/1900 qui sera ignorée par les clients qui conserveront donc leur date/heure.
 - 7 Pour plus d'information sur le protocole SNTP, le site suivant peut être visité : <http://mirror.ox.ac.uk/Mirrors/www.ietf.org/rfc/rfc1769.txt>.
 - 8 Certains serveurs comme "TimeServ" de Microsoft ne peuvent être utilisés avec cette série d'appareils parce que ce ne sont pas des serveurs SNTP.
-

4.5.2 NOM

La figure 4.5.2 montre les paramètres pour le menu 'Nom'

The screenshot shows a menu with tabs: Stockage, Sauvegarde/Restitution, Config., Sécurité, Réseau, and Système. The 'Réseau' tab is active. A sub-menu 'Nom' is open, showing the following fields:

- Hôte: Andy136-4
- Domaine: FishesRus.co.uk
- Activer DNS:
- Serveur DNS primaire: 149.121.164.11
- Serveur DNS secondaire: 149.121.165.14

Buttons 'Appliquer' and 'Annuler' are at the bottom.

Figure 4.5.2 Champs nom du réseau

HOTE LOCAL

Nom en clair pour l'appareil, associé à l'adresse réseau

DOMAINE

Le nom du groupe ou zone du réseau auquel appartient l'appareil

SERVICE DE NOM DE DOMAINE (DNS)

Permet la conversion d'un nom d'hôte en adresse IP et *vice-versa*.

SERVEUR DNS PRIMAIRE/SECONDAIRE

Adresse IP données par l'administrateur réseau ou équivalent.

Nota : Plusieurs des champs ci-dessus peuvent être forcés automatiquement si 'Obtention d'adresse IP' est défini comme 'Obtenir depuis un serveur BootP'.

4.6 SYSTÈME




Figure 4.6 Menu de configuration système

4.6 SYSTÈME (Suite)

La touche système appelle la liste : Horloge, Paramètres pays, Code clé, Réglage entrée et A propos
La [Figure 4.6](#), page précédente, donne un aperçu des menus.

4.6.1 Horloge

La sélection de ce menu permet de modifier la date et l'heure de l'appareil. Pour modifier la date, toucher le champ pour afficher le clavier et entrer les nouveaux paramètres. La date est modifiable de la même façon. Les nouveaux paramètres sont pris en compte lorsqu'on appuie sur le bouton 'Appliquer'. Voir également les détails SNTP, section 4.5.1

4.6.2 Paramètres pays

Ce menu permet de définir les paramètres suivants :

Langue	Choix de la langue depuis un menu déroulant
Pays	Sélectionner le pays en fonction de la langue.
Fuseau horaire*	Choix entre GMT, UTC, ECT, EET, ART, EAT, MET, NET, PLT, IST, BST, VST, CTT, JST, ACT, AET, SST, NST, MIT, HST, AST, PST, PNT, MST, CST, EST, IET, PRT, CNT, AGT, BET, CAT. Le format de date (JJ/MM/AA ou MM/JJ/AA) est automatiquement adapté au fuseau sélectionné.
Utiliser l'heure d'été*	Case à cocher pour utiliser l'heure d'été. Dans ce cas, il est nécessaire de sélectionner les heures et dates de début et de fin d'heure d'été - voir figure 4.6.

Notas :

- 1 Le format de date JJ/MM/AA ou MM/JJ/AA est défini automatiquement en fonction de la langue et du pays choisis. Le format d'heure (horloge 12 ou 24 heures) est défini automatiquement en fonction du pays choisi.
- 2 Lors de l'utilisation de Bridge 5000 ou PC Review, le fuseau horaire du PC doit être cohérent avec celui de l'appareil. Pour un PC en français, le fuseau horaire de l'appareil doit être mis sur ECT.

*Nota : Pour plus d'informations, voir: <http://www.timeanddate.com>

4.6.3 Code clé

Cette page permet de débloquent les options soit en entrant un code fourni soit en indiquant un fichier qui contient le code. S'il est nécessaire de pointer vers un fichier, la première ligne du fichier doit être le Code clé. Pour sélectionner le fichier, touchez le champ Fichier code clé puis naviguez dans les répertoires pour le sélectionner, voir section 5 pour plus de détails.

Le Numéro appareil, qui doit être fourni pour toute commande d'option, est unique à l'appareil et ne peut être modifié.

4.6.4 Réglage entrée

Cette fonction permet à l'utilisateur de compenser des erreurs de mesure. La technique de réglage consiste en la sélection des voies à régler, puis pour chaque voie :

- a appliquer un signal bas connu (à la valeur exacte ou approximative de la valeur basse de gamme) à l'entrée. Lorsque la lecture est stable, appuyez sur 'Appliquer'
- b appliquer un signal haut connu (à la valeur exacte ou approximative de la valeur haute de gamme) à l'entrée. Lorsque la lecture est stable, appuyez sur 'Appliquer'

Nota : Aucun réglage ne peut être appliqué aux entrées de type 'Logique', 'Test' ou 'Comm'.

4.6.4 RÉGLAGE D'ENTRÉE (Suite)

La figure 4.6.4a montre l'écran initial qui apparaît lorsque l'on sélectionne le menu Système/Réglage entrée. Les voies 1 à 6 sont sélectionnées par défaut.




Figure 4.6.4a Page de réglage d'entrée

Première voie	Permet à l'utilisateur de sélectionner la première voie du groupe de voies à régler.
Dernière voie	Permet à l'utilisateur de sélectionner la dernière voie du groupe de voies à régler.
Sélection des voies	Présente la liste des voies sélectionnées de la Première à la Dernière incluse et permet d'enlever ou d'ajouter des voies à la liste. Une voie ne fait pas partie du groupe lorsque la case associée n'est pas cochée. Les voies affichées dans la page de statut reflètent cette sélection.
Réglage voies	Démarre la procédure de réglage pour toutes les voies de la première à la dernière incluse, sauf si l'applicabilité est modifiée à l'aide de la touche Sélection des voies..
Annuler réglages	Le réglage des voies redevient celui d'usine.
1) Voie 1 etc.	La liste des voies avec leur statut de réglage et la valeur en cours c'est à dire Non réglée ou la date/heure du réglage précédent, le cas échéant).

4.6.4 RÉGLAGE D'ENTRÉE (Suite)

PROCÉDURE DE RÉGLAGE

Une action sur la touche Réglage voies fait apparaître la page de réglage des valeurs mini d'entrée.

Stockage	Sauvegarde/Restitution	Config.	Sécurité	Réseau	Système
Saisissez le point bas du capteur et connectez l'entrée correspondante.					
Point bas <input type="text" value="0"/>					
Lorsque les valeurs sont stabilisées, appuyez sur Appliquer					
1) Voie 1	<input type="text" value="-0.0026"/>	Non réglée			
2) Voie 2	<input type="text" value="-0.0001"/>	Non réglée			
3) Voie 3	<input type="text" value="-0.0002"/>	Non réglée			
4) Voie 4	<input type="text" value="-0.0002"/>	Non réglée			
5) Voie 5	<input type="text" value="0.0000"/>	Non réglée			
6) Voie 6	<input type="text" value="0.0000"/>	Non réglée			
<input type="button" value="Appliquer"/>		<input type="button" value="Annuler"/>			

Figure 4.6.4b Page de réglage des mini d'entrée

Point bas : Généralement 0, mais une valeur différente peut être entrée.

Appliquez la valeur du Point bas aux voies concernées et attendez quelques minutes pour que les valeurs se stabilisent. Lorsque les lectures sont stables, appuyez sur la touche 'Appliquer' pour faire apparaître l'écran suivant.

Stockage	Sauvegarde/Restitution	Config.	Sécurité	Réseau	Système
Saisissez le point haut du capteur et connectez l'entrée correspondante.					
Point haut <input type="text" value="5"/>					
Lorsque les valeurs sont stabilisées, appuyez sur Appliquer					
1) Voie 1	<input type="text" value="4.9993"/>	Non réglée			
2) Voie 2	<input type="text" value="4.9995"/>	Non réglée			
3) Voie 3	<input type="text" value="4.9996"/>	Non réglée			
4) Voie 4	<input type="text" value="4.9991"/>	Non réglée			
5) Voie 5	<input type="text" value="4.8963"/>	Non réglée			
6) Voie 6	<input type="text" value="4.9988"/>	Non réglée			
<input type="button" value="Appliquer"/>		<input type="button" value="Annuler"/>			

Figure 4.6.4c Page de réglage des maxi d'entrée

Point haut : Une valeur par défaut est affichée mais elle peut être modifiée.

Appliquez la valeur du Point haut aux voies concernées et attendez quelques minutes pour que les valeurs se stabilisent. Lorsque les lectures sont stables, appuyez sur la touche 'Appliquer' pour faire apparaître l'écran de statut.

Nota : Le réglage des voies invalide les valeurs de précision— données en Annexe A pour toute voie réglée.

4.6.5 A propos

Ce menu donne le détail des versions des différentes composantes 'logiciel' de l'enregistreur et de ses capacités mémoire. La figure 4.6.5 ci-dessous donne un exemple typique du menu 'A propos'




Figure 4.6.5 A propos (typique)

VARIANTE APPAREIL

Affiche le code du type d'appareil

REVISION CONFIG

Chaque fois que la configuration de l'enregistreur est modifiée, "Révision Config" est incrémentée. A cet effet, Configuration est définie comme comprenant tous les éléments dans les structures des menus des touches Config et Réseau, et comprend également les Ecrans personnalisés. Elle ne comprend pas les commandes associées à la touche Sécurité. Révision Config est imprimée dans le diagramme à la mise sous tension, et si l'option pack traçabilité ou l'option Lots est présente, Révision config est incluse dans les messages associés à ces options. Voir le nota 1 ci-dessous.

REVISION SECURITE

Lorsqu'un élément des menus Sécurité est modifié, la Révision sécurité est incrémentée. La Révision sécurité est imprimée dans le diagramme à la mise sous tension, et si l'option pack traçabilité ou l'option Lots est présente, Révision sécurité est incluse dans les messages associés à ces options. Voir le nota 1 et 2 ci-dessous.

Notas:

- 1 Révision config et/ou révision sécurité peuvent être utilisées comme entrées pour les voies de calcul. Si une telle voie est incluse dans un ou plusieurs groupes, le numéro de révision peut être déterminé pour une heure/date, lorsque le mode Courbes historiques est invoqué pour le ou les groupes en question. Voir les détails de l'option calcul dans le manuel Options.
- 2 Si la "Sécurité centralisée" est activée, la Révision sécurité a un format différent (ex. : 15.001), voir section 4.4.2.
- 3 La révision de configuration peut être intégrée dans un ou plusieurs messages, voir description de la section 4.3.8.

4.6.5 A PROPOS (suite)

FICHIER SUPPORT

Si l'unité ne se comporte pas comme prévu (ex. : elle se réinitialise inopinément), la touche Fichier support permet à l'utilisateur de sauvegarder des "fichiers système critiques" dans un seul fichier (SupportInfo.uhq*) sur la disquette/ carte PC ou sur le PC de la visualisation à distance pour l'envoyer et le faire analyser par le constructeur. Pour des raisons de sécurité, ce fichier ne peut être visualisé que par le constructeur ou ses agents.

Une fois l'opération de sauvegarde terminée, un message "Support" s'affiche à l'écran en indiquant où il faut envoyer le fichier. D'autres informations sont contenues dans le fichier "SupportInfo.txt" qui est également sauvegardé sur disquette. Vous pouvez ouvrir et lire les informations de ce fichier, en insérant la disquette dans un PC, en cliquant sur l'icône du lecteur de disquette (lecteur A) dans Poste de travail et en double-cliquant sur l'icône du fichier lorsqu'elle s'affiche.



* "SupportInfo" est le nom par défaut. Ce nom peut être modifié par l'utilisateur avant de sauvegarder le fichier sur disquette ou PC. Le suffixe .uhq est automatiquement ajouté au nouveau nom.

NETTOYER \DOSSIER UTILISATEUR

Notas :

1. Ce bouton n'apparaît que pour les utilisateurs qui disposent des droits d'accès "Configuration complète".
2. Avant d'effectuer cette opération, il est recommandé de sauvegarder tous les fichiers sur disque ou carte PC.

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, l'appareil supprime tous les fichiers inutiles du \dossier utilisateur et comprime (zip) les autres comme les écrans personnalisés. Vous êtes invité à confirmer la suppression des fichiers de configuration, des écrans personnalisés, etc.



Nota : "Oui à tout" ne s'applique qu'aux fichiers restants. Il ne supprime pas les fichiers dont la suppression a été refusée en appuyant sur le bouton "Non".

Lorsque toutes les suppressions ont été effectuées, la liste des éléments supprimés est affichée.



4.6.6 Diagnostics comm.

Cette commande de menu ne concerne que les diagnostics comm. Modbus maître, et est décrite dans le manuel Communications HA028122FRA.

4.6.7 Copier

Cette fonction permet à l'utilisateur de copier la configuration d'un point ou d'un groupe, etc. dans une ou plusieurs autres configurations. L'utilisateur peut choisir ou non d'inclure l'alarme et (le cas échéant) les données de l'action au moment de copier les configurations de points. Les descriptifs et les sélections de couleurs ne sont pas copiés.

La figure 4.6.7 montre une page de configuration type pour copier la configuration de la voie 1 (Four Temp1) dans les voies 2 à 5 incluses.

Figure 4.6.7 Page de configuration Copier (type)

Lorsque vous appuyez sur "Copier maintenant" une boîte de dialogue de confirmation s'affiche pour permettre à l'utilisateur de vérifier les entrées de la source et de la destination.

PARAMETRES CONFIGURABLES

Type de source	La liste de sélection permet de sélectionner Groupe, Voie, Événement, Message, Voie de calcul, Totalisateur, Compteur, Minuterie, Sortie ou Ecriture ponctuelle comme type de source à copier.
Copier de	Permet à l'utilisateur de sélectionner un point, groupe spécifique, etc. à copier.
Copier dans	Permet de sélectionner le premier point de destination pour la source à copier.
–	Permet de sélectionner le point de destination final pour la source à copier.
Inclure données d'alarme	Ce champ n'apparaît que pour les types de sources qui gèrent des alarmes. Si cette case est cochée, alors les données d'alarme sont incluses dans le processus de copie.
Inclure données de l'action	Ce champ n'apparaît que pour les types de sources qui gèrent des alarmes. Si cette case est cochée, alors les données d'action sont incluses dans la copie. Pour les types de sources qui gèrent les alarmes et les actions, il n'est pas possible d'inclure les données des actions sans également inclure les données d'alarme.

4.6.7 COPIER (Cont.)

Une fois la copie terminée, l'utilisateur doit ouvrir la zone de configuration des éléments copiés, et éditer/appliquer les modifications, etc.

REGLES DE COPIE

1. La première voie sur une carte d'entrée ne peut être un type d'entrée numérique.
2. Si une voie de destination était une entrée numérique, ET la voie source est une entrée analogique ET "Inclure données d'alarme" n'est pas coché, les paramètres d'alarme de la voie de destination seront définis comme suit: Autoriser = Désactivé ; Type = Absolu haut; Seuil = 0,0 ; Durée = 0,0.
3. Si une voie de destination était une entrée analogique, ET la voie source est une entrée numérique ET "Inclure données d'alarme" n'est pas coché, les paramètres d'alarme de la voie de destination seront définis comme suit: Autoriser = Désactivé ; Type = Absolu haut ; Seuil = Fermé; Durée = 0,0.
4. Les descriptifs et les couleurs ne sont jamais copiés.

4.7 ACTIONS

Un certain nombre de sources (ex: voies, événements, totalisateurs...) peuvent être configurées pour déclencher une ou plusieurs actions. La liste ci-dessous décrit tous les types d'actions possibles, sachant que leur présence dépend des options installées ou non dans l'appareil. De même, certaines actions nécessitent que l'accès en soit autorisé dans le profil utilisateur, comme décrit en section 4.4.1.

Le type d'action (continu ou ponctuel) possible dépend du type de la source de déclenchement. Les actions continues sont: quand actif, quand inactif, quand non-acquitté. Les actions ponctuelles sont: sur actif, sur inactif, sur acquitté.

Nota : Il est recommandé de tenir une "liste des actions" au cours de la configuration. L'annexe B en donne un modèle type.

4.7.1 Pas d'action

Indique qu'aucune action n'a été programmée pour cette source.

4.7.2 Activer relais

Permet de programmer un relais pour changer d'état lorsque la source devient active. Les relais sont normalement alimentés, c.à.d que le contact commun 'C' et le contact 'normalement ouvert' 'NO' sont reliés. En alarme, le relais est non alimenté c.à.d que le contact commun 'C' et le contact 'normalement fermé' 'NC' sont reliés. Donc, en cas de coupure de l'alimentation, tous les relais se trouvent en état d'alarme. Voir section 2.2.1 pour les détails de câblage et emplacement des relais.




Figure 4.7.2 Disposition du menu Action relais

4.7.3 Catégorie totalisateur

Si l'option totalisateurs est présente (voir manuel Options), les actions suivantes sur les totalisateurs sont disponibles : Départ et inhiber un totalisateur. 'Départ' force le totalisateur à la valeur entrée dans le menu configuration du totalisateur, dans la zone 'Valeur de départ'. Inhiber stoppe la totalisation. 'Départ groupe' charge tous les totalisateurs avec leurs valeurs prédéfinies. 'Inhiber groupe' arrête tous les totalisateurs du groupe spécifié.

Nota : Si plus d'une action est programmée pour inhiber un totalisateur, alors toute source devenant active inhibera le totalisateur, sauf si la version de logiciel est inférieure à 1.7. Dans ce dernier cas, toutes les sources devront être actives pour inhiber le totalisateur.




Figure 4.7.3 Actions sur totalisateurs (action groupe)

4.7.4 Catégorie Message

Un ou plusieurs messages peuvent être envoyés vers l'écran, un groupe spécifique ou vers tous les groupes simultanément. Les messages doivent se suivre - ex: messages 2, 3 et 4 peuvent être envoyés mais pas messages 1, 3, 4 sans le message 2. Le choix du groupe n'apparaît pas si l'option groupe n'est pas présente.




Figure 4.7.4 Actions sur les messages

4.7.5 Catégorie Calcul

Si l'option Calcul est présente (voir manuel Options), les actions suivantes sont disponibles pour les fonctions applicables:

RAZ	Remet à zéro la valeur de la voie de calcul sélectionnée.
Désactiver	Empêche les fonctions historiques comme ValeurF, Chronomètre et Moyenne cumulée d'accumuler d'autres valeurs. Lorsque la fonction est réactivée ultérieurement, la fonction reprend à la valeur antérieure à la désactivation. "Désactiver" n'a aucun effet sur les autres fonctions.
Basculer sur B	Fait que la voie de calcul en question copie la source B au lieu de la source A - voir les détails dans le manuel Options. Cette fonction n'est pas liée à la fonction "Commutation A/B".
Déclencheur	Permet d'initialiser la fonction "Echantillonnage et maintien" - voir les détails dans le manuel Options.




Figure 4.7.5 Actions sur les calculs

4.7.6 Catégorie Horloge

Cette action force l'horloge temps réel à prendre la valeur entrée dans le menu Config/Appareil, dans Heure de synchro et minute de synchro (section 4.3.1). Cette action peut être utilisée pour synchroniser l'appareil comme indiqué ci-dessous:

a. Pour chaque appareil, programmez une voie comme étant:

Type d'entrée Logique
 Symbole fermeture Synch (par exemple)
 AlarmeDéclenchement
 Active quandSynch
 Catégorie action 1Horloge
 Action alarme 1Synchronisateur
 Quand Actif

b. Pour chaque enregistreur, réglez la même heure/minute de synchro dans le menu Config/Appareil

c. Pour chaque enregistreur, fournissez une impulsion (fermeture de contact) simultanée sur l'entrée préalablement programmée.

Les appareils forcent alors leur horloge à l'heure de synchro.

L'autre méthode consiste à utiliser le protocole SNTP décrit en section 4.5.1




Figure 4.7.6 Actions sur l'horloge

Nota : Dès qu'une synchronisation d'horloge a lieu, une ligne verte horizontale est dessinée sur l'écran dans le mode de représentation 'courbes verticales'.

4.7.7 Catégorie Compteurs

Si l'option compteurs est présente (voir manuel Options), quatre actions sur les compteurs sont disponibles:

Départ - Force le compteur à la valeur saisie dans le menu Config/compteur, dans le champ 'Valeur de départ'

Inhiber compteur - Fige la valeur du compteur

Incrémenter - Incrémente la valeur du compteur d'une unité

Décrémenter - Décrémente la valeur du compteur d'une unité.

Départ groupe - Charge tous les compteurs du groupe spécifié avec leurs valeurs prédéfinies.

Inhiber groupe - Arrête tous les compteurs du groupe spécifié.




Figure 4.7.7 Actions sur les compteurs (action groupe)

4.7.8 Catégorie Minuterie

Si l'option Minuterie est présente (voir manuel Options HA028121FRA), les actions suivantes deviennent possibles :

1. RAZ - Force la minuterie à 00:00:00
2. Démarrer - Force la minuterie à démarrer
3. Inhiber - Stoppe la minuterie




Figure 4.7.8 Actions sur les minuterie

4.7.9 Catégorie Lots

Si l'option lots est présente (voir manuel Options), un lot préalablement enregistré peut être démarré par une action ou par une commande reçue via Modbus TCP (voir manuel Communications). Si un lot est déjà en cours, le lot est redémarré. Dans la configuration du lot, si la portée est 'Groupe', alors un groupe peut être spécifié comme cible de l'action ; Si la portée est 'Appareil', le champ de sélection du groupe n'apparaît pas.




Figure 4.7.9 Actions sur les lots

4.7.10 Catégorie Stockage interne

Ceci permet de n'enregistrer un groupe dans la mémoire interne que sur action.

Notas :

- 1 Le groupe concerné ne sera enregistré que si 'stockage interne' est validé dans la configuration de ce groupe (section 4.3.2) et l'action est vraie.
- 2 Si l'option Pack traçabilité est présente, dans le but de conserver la traçabilité, les messages seront enregistrés dans le fichier d'historique du groupe même quand le stockage n'est pas autorisé par l'action.
- 3 Une ligne bleue est tracée dans l'historique de courbes dès qu'une action autoriser/inhiber a lieu.




Figure 4.7.10 Actions sur le stockage interne

4.7.11 CATEGORIE COURBES

Les tendances permettent de réaliser les actions suivantes:

- | | |
|----------------------|---|
| Echelle B | Bascule le point en cours de configuration sur Echelle B et Zone B, aussi longtemps que l'action est active. |
| Groupe Echelle B | Bascule tous les points du groupe sélectionné sur leur échelle individuelle et leur zone B, aussi longtemps que l'action est active. |
| Couleur B | Bascule le point en cours de configuration sur Couleur B, aussi longtemps que l'action est active. |
| Groupe Couleur B | Bascule tous les points du groupe sélectionné sur leur Couleur B individuelle, aussi longtemps que l'action est active. |
| Vitesse/Intervalle B | Bascule la vitesse/intervalle de tendance pour le groupe sélectionné sur Vitesse/Intervalle B, aussi longtemps que l'action est active. |

Nota: Les valeurs B par défaut sont les mêmes que les valeurs initiales A par défaut. Ainsi, si une valeur par défaut n'a pas été définie, c'est la valeur "A" par défaut qui sera utilisée.




Figure 4.7.11 Actions sur les courbes

4.7.12 Catégorie Sorties

Ne s'applique qu'aux enregistreurs équipés de l'option Modbus maître.

Les actions sur sorties permet de désactiver des sorties analogiques spécifiques de l'enregistreur lorsqu'il est utilisé comme Modbus maître.





Figure 4.7.12 Actions sur sorties

4.7.13 Catégorie Ecritures ponctuelles

Ne s'applique qu'aux enregistreurs équipés de l'option Modbus maître.

Les actions de d'écritures ponctuelles permettent à l'utilisateur de configurer l'enregistreur de telle sorte que, lorsque l'action est déclenchée, l'écriture ponctuelle sélectionnée est exécutée. L'écriture est réalisée sur l'unité distante conformément à la Configuration des écritures ponctuelles décrite dans le manuel Communications.

Figure 4.7.13 Actions sur écritures ponctuelles



4.7.14 Catégorie Alarmes

Permet à l'utilisateur de configurer une action pour acquitter ou désactiver des alarmes point comme suit:

Acquitter toutes les alarmes	Acquitte toutes les alarmes
Acquitter alarmes du groupe	Acquitte toutes les alarmes dans le groupe en question
Acquitter alarmes du point	Acquitte toutes les alarmes associées au point en question
Acquitter alarme	Acquitte l'alarme en question
Désactiver toutes les alarmes	Désactive toutes les alarmes
Désactiver alarmes du groupe	Désactive toutes les alarmes du groupe en question
Désactiver alarmes du point	Désactive toutes les alarmes associées au point en question
Désactiver alarme	Désactive l'alarme en question

D'autres champs de sélection permettent de définir un groupe ou un point.




Figure 4.7.14 Actions sur alarmes

4.7.15 Catégorie Stockage

Les actions de stockage permettent d'utiliser une action pour déclencher le stockage sur un support de stockage de masse (disquette ou carte PC) ou sur un ordinateur central en utilisant le transfert FTP. Les actions suivantes sont disponibles:

Stockage Dernière heure, Dernier jour, 7 derniers jours ou 31 derniers jours sur FTP
 Mettre stockage FTP à jour
 Annuler stockage sur FTP
 Stockage Dernière heure, Dernier jour, 7 derniers jours ou 31 derniers jours sur support
 Mettre support de stockage à jour
 Suspendre stockage sur support
 Annuler stockage sur support

Ces actions copient les fonctions de stockage disponibles de la touche "Stockage" de la section 4.1 du présent document. Pour les éléments FTP, voir "[Distant](#)"; pour "Support", voir "[Disque](#)".




Figure 4.7.15 Actions sur stockage

4.7.16 Catégorie Email

Permet à l'utilisateur d'envoyer un courrier électronique spécifique à tous les destinataires configurés pour en recevoir (voir manuel Options). Un message système est généré et affiché dans tous les groupes d'enregistrements chaque fois qu'un courrier électronique est envoyé.

5 FICHIERS

La figure 5 donne un aperçu des menus **Fichiers**. On entre dans ces menus par la touche Fichiers du menu principal. Cette fonction permet d'afficher le contenu des répertoires du support amovible (disquette ou PC card) et de la mémoire interne.

La première page affichée présente les noms des 'volumes' ou 'supports' associés aux différentes zones mémoire de l'enregistreur et accessibles à l'utilisateur. Si l'on sélectionne l'un de ces volumes (en touchant son nom) et que l'on appuie sur la touche *Page bas ou Ouvrir dossier, le contenu du volume s'affiche. Le contenu d'un volume est en principe constitué de répertoires. Si l'on sélectionne un répertoire et que l'on appuie sur la touche* Page bas ou Ouvrir dossier, une liste de fichiers apparaît.

Pour remonter d'un niveau, appuyer sur la touche Page haut ou la touche* Fermer dossier.

Le chemin est indiqué au dessus de la liste.

*Nota : Les touches d'ouverture et fermeture de répertoires ont la même fonction que les touches flèche vers le haut/flèche vers le bas du clavier permanent.

5.1 TOUCHES DE MANIPULATION DES FICHIERS

Ces touches apparaissent lorsqu'on appuie sur la touche option. Les touches apparaissent toutes lorsqu'un fichier est sélectionné (certaines touches sont grisées s'il s'agit d'un volume ou d'un répertoire). Les fonctions Couper et Coller ne sont opérationnelles qu'aux utilisateurs ayant les droits d'accès nécessaires (section 4.4).

Couper	Supprime le fichier de la liste et permet de le coller à un autre endroit.
Copier	Copie le fichier de la liste et permet de le coller à un autre endroit.
Coller	Place un fichier copié ou coupé à l'endroit sélectionné.
Supprimer	Supprime le fichier de la mémoire.
Nouveau	Créé un nouveau répertoire.
Rafraîchir	Rafraîchi l'écran.

Le nom d'une touche devient blanc si à un moment donné, elle n'est plus opérationnelle.

5.2 TOUCHE 'CACHER'

La touche **Cacher** qui apparaît en haut à droite de l'écran s'utilise pour masquer (afficher) les informations suivantes : Type, Date et Octets, ce qui permet d'afficher le nom complet des fichiers.

5 Fichiers (suite)




Figure 5 Aperçu du système de fichiers

5.3 STRUCTURE DES FICHIERS

5.3.1 Versions du logiciel antérieures à 3.1

La structure de fichiers sur la disquette ou la carte PC est décrite ci-dessous dans la figure 5.3.1. Le fichier Historique contient un dossier pour chaque groupe mis en place. Chaque dossier du groupe contient tous les fichiers historiques de ce groupe. La figure 5.3.1 illustre ceci pour une unité à 6 groupes.




Figure 5.3.1 Structure des fichiers pour les versions du logiciel antérieures à 3.1

5.3.2 Versions du logiciel 3.1 et ultérieures

La structure des fichiers pour les versions 3.1 et ultérieures est similaire, sauf qu'un niveau supplémentaire de sous-répertoires a été ajouté aux dossiers de groupe. Chaque sous-répertoire contient un maximum de 32 fichiers, suffisamment de sous-répertoires étant créés pour contenir tous les fichiers historiques du groupe. Ceci est illustré dans la figure 5.3.2 ci-dessous.




Figure 5.3.2 Structure des fichiers pour les versions 3.1 du logiciel et ultérieure

Les noms des sous-dossiers représentent la partie numérique du premier fichier historique qu'ils contiennent. Par exemple, le nom du premier fichier est Four1 Temp~80155F2601000120.uhh, alors le nom du sous-répertoire sera 80155F2601000120. S'il contient plus de 32 fichiers, le nom du sous-répertoire suivant est 80155F2601000140 (à supposer que les noms de fichier soient contigus).

ANNEXE A : SPÉCIFICATIONS

CATÉGORIE D'INSTALLATION ET DEGRÉ DE POLLUTION

Ce produit répond au spécification de la norme BS EN61010, catégorie d'installation II et degré de pollution 2. Ces données sont spécifiées comme :

Installation catégorie II

Impulsion sur le secteur 230 Vca de 2500V.

Degré de pollution 2

En temps normal, seule de la pollution non conductrice survient. Occasionnellement, une conduction temporaire due à la condensation peut avoir lieu.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (Enregistreur)**Cartes d'entrée/sortie**

Carte d'entrées universelles (standard)
 Carte de 3 sorties relais inverseurs (option)
 Carte d'entrée 6 événements (option)
 Carte de communication série (option)

Fonctions standard

Protocole de transfert FTP
 MODBUS TCP
 Messages
 Copie configuration

Autres options

Logicielles	Pack traçabilité Gestion de lots Calculs/totalisateurs/compteurs/minuteriers Courrier électronique Echelles logarithmiques Format de fichier archive CSV Multi-groupes Visualisation à distance (options "standard" et "complète") Gestionnaire de la sécurité (Security Manager) Ecrans personnalisés (version Lite et Full) Vues circulaires (enregistreurs 180 mm uniquement) Comm. maître Boutons événement
Matérielles	Alimentations de capteurs isolées (uniquement sur 100 mm) Alimentation basse tension

Environnement

Température	Fonctionnement :	0 à 50 °C (5 à 40°C avec lecteur de disquette).
	Stockage :	- 25°C à +70°C (-20 à 50°C avec lecteur de disquette).
Humidité	Fonctionnement :	5% à 80% HR (20 à 80% avec lecteur de disquette) non-condensé
	Stockage :	5% à 90% HR (8 à 80% avec lecteur de disquette) non-condensé
Altitude (maximum)		<2000 mètres
Protection	Porte et collerette :	IP65 (quand monté en panneau)
	Boîtier :	IP20
	Boîtier portable :	IP21
Chocs		BS EN61010
Vibrations (10 Hz à 150 Hz)		2g crête

Dimensions

Montage panneau		DIN43700
Taille appareil	Petit format :	144mm x 144mm
	Grand format :	288mm x 288mm
Découpe panneau	Petit format :	138mm x 138mm (-0.0 + 1.0) mm
	Grand format :	281mm x 281mm (-0.0 + 1.0) mm
Profondeur derrière panneau	Petit format :	248 mm (213mm sans capot)
	Grand format :	305 mm (254mm sans capot)
Poids	Petit format :	3 kg. max. (5 kg max. en version portable)
	Grand format :	7 kg. max.
Angle de montage	avec disque dur :	Sur panneau vertical
	avec disquette :	± 15° de la verticale.
	Pc card :	± 45° de la verticale.

Pour les dimensions du boîtier portable, voir en section 11 du manuel Options

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Emissions et immunité : BS EN61326

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (ENREGISTREUR) (Suite)**Sécurité électrique**

BS EN61010. Installation catégorie II, Pollution degré 2

Alimentation

Tension	Standard :	85 à 265 Vca ; 47 à 63 Hz ou 110 à 370 Vcc (alim. cc incompatible avec alimentation de capteurs)
	Basse tension :	20 à 42 V eff ; 45 à 400 Hz ou 20 à 54Vcc (alim. cc incompatible avec alimentation de capteurs)
Puissance max.		60 VA
Fusible		Sans
Protection coupure secteur	Standard :	>200 ms à 240 Vca, à charge maximale
	Basse tension :	20 ms à 20 Vcc ou eff, à charge maximale

Batterie de sauvegarde

Type	Enregistreurs actuels	Poly-carbonmonofluorure/lithium (BR2330). Référence PA261095 - voir Annexe D
	Anciens enregistreurs	Lithium Manganèse (CR2032). Référence PA250983 - voir Annexe D
Durée de vie		Une batterie complètement chargée permet la sauvegarde de l'horloge temps réel pendant une année minimum, appareil éteint.
Remplacement		Tous les 3 ans
Valeurs sauvegardées		Date, heure, totalisateurs, compteurs, minuteriers, données des lots, valeurs mathématiques ayant de l'historique (FO, moyenne glissante, chronomètre etc..)

Horloge temps réel

Stabilité en température	0 à 40 °C	-3 à 2 ppm
	-40 à 85 °C	+/- 7.5 ppm
Dérive		+/- 1 ppm par an

Ecran tactile

L'écran est recouvert d'une membrane tactile, renforcée, résistive, analogique.

Spécifications de l'écran Petit format :	1/4 VGA TFT LCD rétro-éclairé. Résolution = 320 x 240 pixels
Grand format :	SGVA TFT LCD rétro-éclairé. Résolution= 800 x 600 pixels

Fréquences de rafraîchissement

Entrées/sorties	8 Hz
Ecran	1 Hz
Fichiers	à la vitesse de stockage (8Hz max.)
Courbes écran	à la vitesse de défilement (1Hz max.)

Communication réseau

Type	IEEE802.3 10BaseT
Câble	Type : CAT5
	Longueur maxi : 100 m
	Terminaison : RJ45

Option communication série

Isolation (cc à 65 Hz BSEN61010)	Installation catégorie II, pollution degré 2
Voie/masse	100 V eff ou cc (isolation simple)
Protocoles	IEA232 ou IEA422.

Alimentations de capteurs isolées (100 mm uniquement)

Nombre de sorties	Trois
Tension de sortie	26 V nominal
Courant max.	20 mA par sortie
Isolation (cc à 65 Hz BSEN61010)	Installation catégorie II, pollution degré 2
Voie/voie	100 V eff ou cc (isolation double)
Voie/masse	100 V eff ou cc (isolation simple)
Fusible (20 mm type 1)	
Tension d'alimentation = 110/120 Vca	100 mA
Tension d'alimentation = 200/240 Vca	83 mA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (carte d'entrées universelles)**Généralités***

Connexions	Bornier à vis
Nombre max. d'entrées	Petit format : 12 (2 cartes de 6 entrées) Grand format : 48 (8 cartes de 6 entrées)
Gammes d'entrée	-8 à +38mV; -30 à +150 mV; -0.2 à +1 Volt; -2 à + 10 Volts (0 à 10 Volts pour les voies 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43)
Types d'entrée	Vcc, mVcc, mAcc (sur shunt externe), thermocouple, sonde à résistance 2/3 fils (RTD), Ohms, Contact (sauf voies 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37 et 43) (Temps de fermeture mini. = 60 ms)
Mixage des entrées	Entièrement libre
Mise à jour	Voir 'Fréquence de rafraîchissement'
Réjection au bruit (48 à 62Hz)	
Mode commun :	> 140 dB (voie/voie et voie/masse)
Mode série :	> 60 dB
Tension max. mode commun	250 V en permanence
Tension max. mode série	45 mV sur la plus petite gamme ; 12 V crête sur les plus grandes gammes
Isolation (cc à 65 Hz ; BS EN61010)	Installation catégorie II; Pollution degré 2 300V eff ou cc voie/voie (double isolation), voie/électronique (double isolation) et voie/masse (simple isolation)
Rigidité diélectrique	Voie/masse : 1350 Vca sur 1 minute. Voie/voie : 2300 Vca sur 1 minute
Résistance d'isolement	>10 MOhms à 500 Vcc
Impédance d'entrée	Gamme 10 V : 68.8 kOhms Autres gammes : > 10 MOhms
Protection surtension	50 V crête (150 V avec atténuateur)
Détection de circuit ouvert	± 57 nA max
Temps de reconnaissance :	500 ms
Résistance min. rupture:	10 MOhms

Gammes d'entrée CC

Shunt	Module résistif externe monté au bornier
Erreur additionnelle due au shunt	0.1% de l'entrée
Performances	Voir table

Bas Gamme	Haut Gamme	Résolu- tion	Erreur max (Instrument à 20° C)	Performances dans le pire des cas (Instrument à 20° C)
-8 mV	+38 mV	1,4 V	0,085 % ent. + 0,073 % gamme	80 ppm de l'entrée par °C
- 30 mV	150 mV	5,5 V	0,084 % ent. + 0,053 % gamme	80 ppm de l'entrée par °C
-0,2 V	1 Volt	37 V	0,084 % ent. + 0,037 % gamme	80 ppm de l'entrée par °C
-2 V	10 Volts	370 V	0,275 % ent. + 0,040 % gamme	272 ppm de l'entrée par °C

*** ATTENTION**

Pour les appareils équipés d'un boîtier portable uniquement:

Toutes les tensions présentes sur les E/S doivent être de type SELV (33 Vca eff, 46,7V ca crête, 70 Vcc) à moins que la terre de sécurité ne soit en permanence reliée à l'appareil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (Carte d'entrées universelles) (Suite)**Entrées résistance**

Température	ITS90
Types, gammes et précision	Voir tables (les valeurs excluent l'influence de la résistance de ligne)
Influence de la résistance de ligne	
Erreur :	Négligeable
Ecart :	1 Ohm/Ohm

Bas gamme	Haut gamme	Résolu-tion	Erreur maximum (Appareil à 20 ° C)	Performances dans le pire des cas
0 Ω	150 Ω	5 mΩ	0,045 % entrée + 0,110 % gamme	35 ppm entrée par °C
0 Ω	600 Ω	22 mΩ	0,045 % entrée + 0,065 % gamme	35 ppm entrée par °C
0 Ω	6 kΩ	148 mΩ	0,049 % entrée + 0,035 % gamme	35 ppm entrée par °C

Type RTD	Gamme (°C)	Standard	Erreur max. linéarisation
Cu10	-20 à + 400	General Electric Co.	0.02°C
Cu53	-70 à + 200	RC21-4-1966	< 0.01°C
JPT100	-220 à + 630	JIS C1604:1989	0.01°C
Ni100	-60 à + 250	DIN43760:1987	0.01°C
Ni120	-50 à + 170	DIN43760:1987	0.01°C
Pt100	-200 à + 850	IEC751	0.01°C
Pt100A	-200 à + 600	Eurotherm Recorders SA	0.09°C
Pt1000	-200 à + 850	IEC751	0.01°C

Thermocouples

Température	ITS90
Courant de polarisation	0.05 nA
Types de soudure froide	Sans, interne, externe, déportée
Source SF distante	Toute voie d'entrée ou de calcul
Erreur SF	1°C max pour un appareil à 25 °C
Taux de réjection SF	50:1 minimum
SF déportée	via n'importe quelle entrée (Non disponible - vérifier disponibilité)
Renvoi de sécurité	Types : 'Haut' ; 'Bas' ou 'Sans' pour chaque voie en thermocouple.
Erreur additionnelle :	Typique 0.01°C - dépend du câblage (Courant de détection 57 nA)
Types, gammes et précisions	Voir table

Type T/C	Gamme (°C)	Standard	Erreur max. linéarisation
B	0 à + 1820	IEC584.1	0 à 400°C = 1.7°C 400 à 1820°C = 0.03°C
C	0 à + 2300	Hoskins	0.12°C
D	0 à + 2495	Hoskins	0.08°C
E	-270 à + 1000	IEC584.1	0.03°C
G2	0 à + 2315	Hoskins	0.07°C
J	-210 à + 1200	IEC584.1	0.02°C
K	-270 à + 1372	IEC584.1	0.04°C
L	-200 à + 900	DIN43700:1985 (à IPTS68)	0.02°C
N	-270 à + 1300	IEC584.1	0.04°C
R	-50 à + 1768	IEC584.1	0.04°C
S	-50 à + 1768	IEC584.1	0.04°C
T	-270 à + 400	IEC584.1	0.02°C
U	-200 à + 600	DIN43710:1985	0.08°C
NiMo/NiCo	-50 à + 1410	ASTM E1751-95	0.06°C
Platinel	0 à + 1370	Engelhard	0.02°C
Ni/NiMo	-0 à + 1406	Ipsen	0.14°C
Pt20Rh/Pt40Rh	0 à + 1888	ASTM E1751-95	0.07°C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (Sorties relais)

Généralités

Nombre max. de cartes	100 mm : Quatre (12 relais max)
	180 mm : Neuf (27 relais max)
Nombre de relais par carte	Trois
Durée de vie estimée	30.000.000 opérations
Mise à jour	Voir 'Fréquence de rafraîchissement'

Spécifications en alternatif

Les chiffres ci-dessous sont donnés sur charge résistive. Ils diminuent sur charge inductive (voir graphe ci-dessous où)

F1 = valeurs mesurées sur des exemples représentatifs

F2 = valeurs typiques

Durée de vie = Durée de vie du contact x facteur de réduction


Puissance de coupure max	500 VA
Tension de contact max	250 V sous réserve de ne pas dépasser la puissance de coupure ci-dessus
Courant de contact	2 A sous réserve de ne pas dépasser la puissance de coupure ci-dessus

Spécification en continu


Puissance de coupure max	Voir graphe 2
Tension/courant de contact max	Voir graphe 2

Isolation

Isolation (cc à 65 Hz; BS EN61010)	Installation catégorie II; Pollution degré 2
Relais/relais :	300V eff ou cc (double isolation)
Relais/masse :	300V eff ou cc (simple isolation)



Graphe 1



Graphe 2

SPECIFICATIONS TECHNIQUES (Carte d'entrée événement)

Carte d'entrée événement

Voir manuel Options (section 7)

ANNEXE B REFERENCES

B.1 ECRAN DE DIAGNOSTICS

A la mise sous tension, en maintenant son doigt sur l'écran pendant environ 30 secondes, la fenêtre de diagnostics est affichée, comme le montre la figure B1a ci dessous pour les grands formats et B1b pour les petits formats. Au bout de 5 minutes d'inactivité, la page passe directement au calibrage de l'écran (figure B2).




Figure B1a Premier menu de diagnostic pour les grands formats




Figure B1b Premier menu de diagnostic pour les petits formats

B1.1 Détails de l'affichage

Nota : L'écran de diagnostic n'inclut pas les détails sur la communication série ou les alimentations des capteurs.

ADRESSE ETHERNET M.A.C

Adresse hexadécimale unique. Utilisée en usine uniquement. Se référer à la section 4.5.1 pour déterminer l'adresse MAC complète de l'appareil

TEST DES COULEURS

Cette palette de couleurs permet d'apprécier le rendu des couleurs.

VERSION DU LOGICIEL

Version du logiciel présent dans l'appareil.

BARRES DE STATUT

Ces quatre zones indiquent le statut la carte mère (PRINCIPAL), de la disquette ou PC Card (SUPPORTS), de la batterie (BATTERIE) et de la liaison Ethernet (ETHER - développement ultérieur). Pour chaque zone, si le fond est gris, aucun défaut n'a été détecté. En cas d'erreur le fond clignote en rouge.

PRINCIPAL

Test de la RAM dynamique (DRAM), de la RAM statique (SRAM) et de la mémoire flash. Les résultats sont affichés en appuyant sur la touche 'Detail'. Voir la figure B1.1.

SUPPORTS

Envoie un message à la disquette ou la PC Card et tente de le relire. Les erreurs possibles sont :

1. Aucune disquette ou PC Card n'est présente au démarrage du test.
2. La disquette ou PC Card n'est pas formatée ou incorrectement formatée.
3. Moins de 1 kO de libre sur la disquette ou PC Card, nécessaire à l'écriture du message.

PILE

Cette zone clignote lorsque la pile doit être remplacée (section B3). Ce test est réalisé toutes les 15 minutes.

ETHER

Non applicable à la version actuelle.

EMPLACEMENT DES CARTES

La plus grande partie de l'écran représente la face arrière de l'appareil avec les cartes d'entrée et de sortie et leur emplacement. '3-relay' représente une carte 3 relais, 'AI-6' représente une carte 6 entrées analogiques, 'None signifie qu'aucune carte n'est présente dans l'emplacement.

TOUCHE CAL

Cette touche permet l'accès à la procédure de réglage de l'écran, section B2.

DÉTAIL

Cette touche permet l'accès aux détails des tests de la carte mère, section B1.1.

Pour quitter les diagnostics, éteindre l'appareil puis, après quelques secondes, le remettre en route.

B1.1 DÉTAILS DE L’AFFICHAGE (Suite)




Figure B1.1 Résultats du test de la carte mère

B2 RÉGLAGE DE L’ÉCRAN

Cette procédure permet de coordonner l’image de l’écran à la dalle tactile, ce qui assure que lorsqu’on appuie sur une touche, l’action correspondant à cette touche est bien réalisée. Cette procédure est très rarement nécessaire.

1. A la mise en route de l’appareil, maintenir le doigt en contact avec l’écran jusqu’à ce que l’écran de diagnostic apparaisse (environ 30 s). Cet écran est décrit en figure B1a pour le modèle 180 mm et figure B1b pour le format 100mm. Appuyer sur la touche 'Touch cal' pour faire apparaître la page de réglage d’écran, voir figure B2.
2. A l’aide d’un objet pointu et qui ne risque pas d’endommager l’écran (une pointe de stylo-bille par exemple), toucher l’intersection des deux traits en haut à gauche de l’écran jusqu’à ce qu’une autre cible apparaisse.
3. Toucher chaque cible. Lorsque toutes les cibles ont été validées, l’enregistreur revient à l’écran de diagnostics.

Nota : Si aucune action n’est faite à l’écran, il passe automatiquement de la page de diagnostics à la page de réglage au bout de 5 minutes et de la page de réglage à la page de diagnostics au bout d’un temps qui varie en fonction de la durée nécessaire au réglage de l’écran.




Figure B2 Première page de réglage écran

B3 MAINTENANCE PRÉVENTIVE

B3.1 Nettoyage de l'écran tactile

ATTENTION

L'écran tactile utilisé sur ce produit a été conçu pour être manipulé par une main uniquement. L'emploi d'objets coupants ou pointus tels que des tournevis, clés ou ongles est interdit, sous peine d'endommager la surface de la dalle tactile. Pour nettoyer l'écran, utiliser un chiffon humide, imprégné, si possible, d'une solution savonneuse légère.

NE PAS EMPLOYER D'ALCOOL PUR OU DE MATERIAU ABRASIF POUR NETTOYER L'ECRAN.

B3.2 Maintenance régulière

Remplacement de la pile - Tous les trois ans

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT DE LA PILE

Le montage de la pile peut se présenter en deux versions. Les deux versions sont présentées ci-dessous.

Les deux versions de pile sont de type polycarbonmonofluorure/lithium et doivent être jetées suivant les dispositions propres à chaque pays.

La carte se trouve dans le châssis de l'enregistreur et est accessible en retirant la plaque supérieure de l'enregistreur. La pile est alors retirée de la carte soit en appuyant (figure B3.2a) soit en poussant (figure B3.2b) sur la pile. La nouvelle pile doit être installée avec le + vers le haut.

Nota : Il est recommandé d'éteindre l'enregistreur avant de remplacer la pile. Toute donnée en RAM sauvegardée sera perdue pendant le remplacement.




Figure B3.2a Remplacement de la pile (montage original)




Figure B3.2b Remplacement de la pile (nouveau montage)

B4 AUTORISATION DES OPTIONS

Pour activer les options logicielles, un code clé ou fichier code clé, obtenu auprès du fabricant, doit être entré dans le menu Système/Code clé (Figure B4).

Nota: Le code clé est lié au numéro d'appareil également affiché dans le menu Système/Code clé. Veuillez le noter avant tout changement de code clé.




Figure B4 Page d'autorisation des options (code clé)

B4.1 Numéro d'appareil

Ce numéro, propre à chaque appareil, est utilisé pour identifier l'appareil et sera nécessaire en cas de nécessité d'ajouter des options.

B4.2 Code clé

L'appui sur cette zone, appelle un clavier azerty permettant de saisir un nouveau code, reçu du fabricant. C'est une alternative à la méthode décrite ci-dessous (fichier code clé).

B4.3 Fichier code clé

Le nouveau code clé peut être envoyé sous forme d'un fichier, par exemple par e-mail. La procédure est alors de sauvegarder le fichier sur une disquette, puis de lire le fichier depuis le lecteur de l'appareil. La méthode décrite en B4.2 est une alternative à celle-ci.

B5 TABLE DES COULEURS

La table suivante donne les valeurs RVB, décimales et hexadécimales des couleurs disponibles dans l'appareil. Cette table n'est nécessaire que pour la communication Modbus.

Nota : La représentation d'une couleur varie en fonction de l'écran. Pour cette raison, il est peu probable que la même couleur corresponde entre un PC, celle imprimée sur ce manuel ou celle de l'écran de l'enregistreur.


Couleur	Rouge	Vert	Bleu	Décimal	Hex
	255	0	0	0	00
	0	0	255	1	01
	0	255	0	2	02
	255	191	0	3	03
	170	321	153	4	04
	170	95	0	5	05
	0	0	102	6	06
	0	95	0	7	07
	255	0	102	8	08
	255	95	51	9	09
	255	255	255	10	0A
	85	63	255	11	0B
	170	0	0	12	0C
	0	233	102	13	0D
	85	0	102	14	0E
	85	63	0	15	0F
	0	63	51	16	10
	0	255	255	17	11
	85	0	51	18	12
	255	63	0	19	13
	255	255	51	20	14
	170	0	51	21	15
	0	63	0	22	16
	255	31	204	23	17
	85	31	255	24	18
	255	95	0	25	19
	255	159	255	26	1A
	255	255	102	27	1B

Figure B5 Table des couleurs 1 à 27

B5 Table des couleurs (suite)






Couleur	Rouge	Vert	Bleu	Décimal	Hex
 Terracotta	170	63	0	28	1C
 Blue Babe	85	95	255	29	1D
 Lime	0	223	0	30	1E
 Blue Jive	85	31	204	31	1F
 Cucumber	0	255	153	32	20
 EuroGreen	67	107	103	33	21
 Wheatgerm	255	223	51	34	22
 Sea Blue	85	159	255	35	23
 Ginger	255	159	0	36	24
 Aqua Pool	0	63	255	37	25
 Pale Red	255	63	51	38	26
 Pale Blue	85	127	255	39	27
 Lilac	170	0	255	40	28
 Sky Blue	85	191	255	41	29
 Wild Moss	0	127	0	42	2A
 Turquoise	0	127	153	43	2B
 Pale Green	85	255	153	44	2C
 Coffee	170	127	0	45	2D
 Wicker	255	255	191	46	2E
 Black	0	0	0	47	2F
 Dark Dark Grey	48	48	48	48	30
 Dark Grey	64	64	64	49	31
 Grey	128	128	128	50	32
 Light Light Dark Grey	154	154	154	51	33
 Light Dark Grey	172	172	172	52	34
 Light Grey	192	192	192	53	35
 Light Light Grey	212	212	212	54	36
 White	255	255	255	55	37

Figure B5 Feuille 2 Table des couleurs 28 à 55

B6 NUMÉROS DES PORTS TCP

Les ports TCP suivants sont utilisés par l'enregistreur. Cette information est nécessaire dans le cas de la configuration d'un pare-feu (firewall) qui est utilisé pour bloquer les accès entrants ou sortants aux ports.

Port	Usage
20	Transfert de fichiers (FTP) - données
21	Transfert de fichiers (FTP) - contrôle
25	E-mail
123	Serveur SNTP
502	Communication Modbus TCP
1264	Communication Visualisation distante - général
50010	Communication Visualisation distante - historique

B7 CARACTÈRES ASCII POUR LA COMMUNICATION SÉRIÉ

Cette annexe contient la liste des caractères ASCII utilisables pour l'option communication série. Tous les caractères ASCII de cette table peuvent être utilisés comme Caractère de Début ou Fin de message mais seuls les caractères avec un code décimal compris entre 32 et 127 sont utilisables dans les messages. Les caractères avec un code entre 0 et 31 sont remplacés par des points d'interrogation.

Caractère	Décimal	Hexa	Caractère	Décimal	Hexa	Caractère	Décimal	Hexa	Caractère	Décimal	Hexa
NUL	0	00	Espace	32	20	@	64	40	'	96	60
SOH	1	01	!	33	21	A	65	41	a	97	61
STX	2	02	"	34	22	B	66	42	b	98	62
ETX	3	03	#	35	23	C	67	43	c	99	63
EOT	4	04	\$	36	24	D	68	44	d	100	64
ENQ	5	05	%	37	25	E	69	45	e	101	65
ACK	6	06	&	38	26	F	70	46	f	102	66
BEL	7	07	'	39	27	G	71	47	g	103	67
BS	8	08	(40	28	H	72	48	h	104	68
HT	9	09)	41	29	I	73	49	i	105	69
LF	10	0A	*	42	2A	J	74	4A	j	106	6A
VT	11	0B	+	43	2B	K	75	4B	k	107	6B
FF	12	0C	,	44	2C	L	76	4C	l	108	6C
CR	13	0D	-	45	2D	M	77	4D	m	109	6D
SO	14	0E	.	46	2E	N	78	4E	n	110	6E
SI	15	0F	/	47	2F	O	79	4F	o	111	6F
DLE	16	10	0	48	30	P	80	50	p	112	70
DC1	17	11	1	49	31	Q	81	51	q	113	71
DC2	18	12	2	50	32	R	82	52	r	114	72
DC3	19	13	3	51	33	S	83	53	s	115	73
DC4	20	14	4	52	34	T	84	54	t	116	74
NAK	21	15	5	53	35	U	85	55	u	117	75
SYN	22	16	6	54	36	V	86	56	v	118	76
ETB	23	17	7	55	37	W	87	57	w	119	77
CAN	24	18	8	56	38	X	88	58	x	120	78
EM	25	19	9	57	39	Y	89	59	y	121	79
SUB	26	1A	:	58	3A	Z	90	5A	z	122	7A
ESC	27	1B	;	59	3B	[91	5B	{	123	7B
FS	28	1C	<	60	3C	\	92	5C		124	7C
GS	29	1D	=	61	3D]	93	5D	}	125	7D
RS	30	1E	>	62	3E	^	94	5E	~	126	7E
US	31	1F	?	63	3F	_	95	5F	Non imprimé	127	7F

Notas :

1. Tous les caractères ASCII de cette table peuvent être utilisés comme Caractère de Début ou Fin de message
2. Les caractères avec un code entre 0 et 31 sont remplacés par des points d'interrogation à l'écran.

B8 INFORMATIONS FUSEAUX HORAIRES

La présente section donne la signification des abréviations de la liste de sélection Système/Options régionales/Heure.

La liste commence par GMT en voyageant autour du monde vers l'Est.

Abré- viation	Désignation complète	Heure à midi GMT	Heures de différence
GMT	Greenwich mean time	12:00	0
UTC	Co-ordinated Universal time	12:00	0
ECT	Central European time	13:00	+1
EET	Eastern European time	13:00	+1
ART	Arabic standard time	14:00	+2
EAT	Eastern African time	15:00	+3
MET	Middle East time	15:30	+3.5
NET	Near East time	16:00	+4
PLT	Pakistan Lahore time	17:00	+5
IST	India standard time	17:30	+5.5
BST	Bangladesh standard time	18:00	+6
VST	Vietnam standard time	19:00	+7
CTT	China Taiwan time	20:00	+8
JST	Japan standard time	21:00	+9
ACT	Australia Central time	21:30	+9.5
AET	Australia Eastern time	22:00	+10
SST	Solomon standard time	23:00	+11
NST	New Zealand standard time	24:00	+12
MIT	Midway Islands time	01:00	-11
HST	Hawaii standard time	02:00	-10
AST	Alaska standard time	03:00	-9
PST	Pacific standard time	04:00	-8
PNT	Phoenix standard time	05:00	-7
MST	Mountain standard time	05:00	-7
CST	Central standard time	06:00	-6
EST	Eastern standard time	07:00	-5
IET	Indiana Eastern standard time	07:00	-5
PRT	Puerto Rico and US Virgin Islands time	08:00	-4
CNT	Canada Newfoundland time	08:30	-3.5
AGT	Argentina standard time	09:00	-3
BET	Brazil Eastern time	09:00	-3
CAT	Central African time	11:00	-1

B9 LISTE DE DÉCLENCHEMENT D'ACTIONS

Même lorsque la configuration est simple, il est facile de perdre trace de ce qui déclenche une action. Des tableaux comme ceux ci-après peuvent s'avérer utiles pour consigner les déclencheurs (sources) d'actions au cours de la configuration.

Page 1

ACTION		Source 1	Source 2	Détails	Annulé et remplacé par action n°
N°				Heure/date	
1	<i>Relais 1, Carte 1 (alarme surcharge)</i>	<i>Voie 16, Alarme 1, Action 1</i>	<i>Evénement 2</i>	3/12/03 12:30 Opérateur Andy	
2				Heure/date Opérateur	
3				Heure/date Opérateur	
4				Heure/date Opérateur	
5				Heure/date Opérateur	
6				Heure/date Opérateur	
7				Heure/date Opérateur	
8				Heure/date Opérateur	
9				Heure/date Opérateur	
10				Heure/date Opérateur	
11				Heure/date Opérateur	
12				Heure/date Opérateur	
13				Heure/date Opérateur	
14				Heure/date Opérateur	
15				Heure/date Opérateur	

B9 LISTE DE DÉCLENCHEMENT D'ACTIONS (Suite)

Page

<i>ACTION</i>		<i>Source 1</i>	<i>Source 2</i>	<i>Détails</i>	<i>Annulé et remplacé par action n°</i>
N°	Catégorie	Déclencheur 1	Déclencheur 2	Heure/date	
				Opérateur	
				Heure/date	
				Opérateur	
				Heure/date	
				Opérateur	
				Heure/date	
				Opérateur	
				Heure/date	
				Opérateur	
				Heure/date	
				Opérateur	
				Heure/date	
				Opérateur	
				Heure/date	
				Opérateur	
				Heure/date	
				Opérateur	
				Heure/date	
				Opérateur	
				Heure/date	
				Opérateur	
				Heure/date	
				Opérateur	

B10 STRUCTURE DES MENUS




Figure B10a Structure des menus feuille 1 (menu principal)




Figure B10b Structure des menus feuille 2 (menu stockage/estilution)

B10 Détails (suite)




Figure B10c: Structure des menus feuille 3 (menu config.)




Figure B10d Structure des menus feuille 4 (menu sécurité)




Figure B10f Structure des menus feuille 6 (menu options)

B10 Détails (suite)




Figure B10g Structure des menus feuille 7 (menu options)




Figure B10h Structure des menus feuille 8 (menu options)

INDEX

Symboles

.uhq	
fichier	105
????? dans message	82
{n} source	82

A

A propos	104
A/B	
commutation	56
Accès	
A la configuration	25
historique	23
Niveau	15
Permission	24
quand	89
total	
limité	24
Acquitter les alarmes	89
Actions	108
acquitter/désactiver alarme	114
calcul	109
compteur	110
courbes	112
écritures ponctuelles	113
email	114
horloge	110
lots	111
message	109
minuterie	111
sortie	113
stockage	114
totalisateur	108
Activer	
relais	108
Adaptatif	
enregistrement	55
Adresse	
Ethernet	126
MAC	97
Adresse IP	
Obtention	97
Saisie manuelle	97
Adresse MAC	97
Adresse MODBUS	53
Affichage	
mesures	15
Ajouter utilisateur	96
Alarme	65
absolue	
haute/basse	67
appareil	18
Durée	66
évolution	66

A (suite)

globale	77
hystérésis	66
Icône	15
Indicateur	16, 17, 18, 19, 21, 22
inhibée	65
mémorisée	
non mémorisée	65
message	58
Messages	68
moyenne	66
seuil	16, 66
symbole	16
type	65
vitesse d'évolution	65
Alarme sur groupe	
source événement	77
Alarmes	
actives	16
disparition	16
tri	16
Alimentation	
basse tension	13
ca	
cc	13
câblage	13
électrique	13
Alimentation alternative	13
Aller à	
groupe	21
vue	20, 37
AND	79
Appareil	
alarme	18
configuration	
nom	53
Numéro de série	129
variante	104
Arrière plan courbes	
noir	69
Arrière plan historique	
noir	69
ASCII	
codes	133
Autoriser	
Options	129, 153
B	
Bande morte	66
Barre de statut	15, 126
Barres-graphes	
Horizontaux	35
Verticaux	31

B (suite)

Basé sur	96
Linéarisation	
valeur	
haute	64
Batterie	
faible	
source d'événement	78
icône	19
Indicateur	19
remplacement	19
BOOTP	
délai d'expiration	97
C	
Câblage	
alimentation	13
Câble	
alimentation électrique (mini.)	13
taille maxi/mini	11
Calcul	109
Caractères	
communication série	133
Carte	
emplacement	126
entrée événement	124
Carte PC	
Insertion	13
Centralisée	
sécurité	95
Charger	48
Claviers	26
Code clé	101
Code clé (Fichier)	129
Commutation A/B	63
Compensation soudure froide	63
Compression	
données	73
Compte	
connexion utilisateur invalidé	78
Compteurs	
incrémenter	
décrémenter	110
Configuration	44
Appareil	50 to 65
commutation A/B	56, 63
Événement	
boutons	80
Par défaut	48
Sauvergarde/restitution	47
soudure froide	63
Configuration complète	
droits d'accès	105
Configuration des vues	69
Configuration d'événements	77
Configuration du groupe	54, 55, 58
Connexion	
visualisation à distance	8
Contenu du groupe	58

C (suite)

Copier	
fonction	106
Corriger	
touche	50
Couleur	
Couleur B sélectionner action	112
Couleurs	
table	130
Courbes	28
action	112
circulaires (option)	39
Courbes vitesse/intervalle B	112
modes	39
Courrier électronique	114
CSF	63
CSV	
format	75
format date/heure	76
utiliser délimiteur tab	76
Curseur	26

D

Date	
configuration	101
format	101
Date et heure	101
Déballage	
enregistreur	8
Décalage	61
Déclenchement	
alarme disparition	65
Défaut	
disquette	18
enregistrement	18
horloge	18
serveur FTP primaire	18
serveur FTP secondaire	18
serveur SNTIP	18
support amovible	18
synchronisation heure	18
voie	18
voie calcul	18
Défaut batterie sauvegarde RAM	18
Degré de pollution 2	119
Délai d'expiration	
BootP	97
Descriptif	
groupe	54
Diagnostics	
Comms	106
Diagnostics comm.	106
Diagramme	
plein	54
Diagramme circulaire	
Début à	56
options diagramme plein	56
vitesse	56

D (suite)

Discontinuité	
temps	29
Disquette	
espace libre	19
Indicateur d'activité	19
Insertion	13
Distant	
Chemin d'accès	74
Divisions majeurs	
diagramme circulaire	56
Domaine	99
Service de nom	99
Dossier	
ouvrir	47

E

Ecart	
alarme	66
interne	
externe	65
valeur	66
Echantillonnage	
maintien	109
Echelle	
diagramme	64
Divisions (Majeures/Mineures)	62
Type	62
Luminosités	
standard	
éco	53
Ecran	
de diagnostics	125
diagnostic	125
Nettoyage	128
Réglage	127
tactile	14
Ecrans personnalisés	70
Ejection	
support informatique	13
Email	
catégorie	114
Enlever utilisateur	96
Enregistrement	
activer/désactiver	57
adaptatif	55
normal	55
Enregistreur	
Configuration. <i>See Section 4.3</i>	
Entrée	
autorisation	90
basse/haute	60
câblage	12
configuration	60
numérique	
analogique	107
réglage	101
sélection du type	60

E (suite)

Erreur	
voie	18
Erreur système	17, 18, 19, 21, 22
Ethernet	
Adresse	126
Evènement	
boutons	80
permission	91
sens source	79
sens Source 1	78
Exploitation	24
Exporter	
écran	49
linéarisation spéciale	49

F

Facteur de compression	
données	73
Fichier	
structure	117
Fichier support	105
Fichiers	115, 116
Filtrage	
par type	22
Flash interne	
erreur	18
pleine	18
Forcer changement de mot de passe	91
Format	
numérique	
scientifique	64
Format de date	101
Format de fichier support	75
Formats de fichier (stockage)	75
FTP	
format de fichier	76
serveur	46
Fuseau horaire	101
Fuseaux horaires	
Informations	134
Fusible	121

G

Gamme	
mini	
maxi	61
Gamme d'alimentation ca	13
Gestion de la sécurité	25
Groupe	54, 55, 58, 70
activer/désactiver	57
démarrage	69
multiple	70
numéro	55

H		L (suite)	
Heure		quadrillage diagramme	57
configuration	101	Linéarisation	
format	101	type de	
sélection fuseau horaire	101	utilisateur	60
synchro	53	Liste de déclenchement d'actions	135
Heure d'été	101	Liste de déclenchement des actions	108
Historique		Logiciel	
durée	58	version	48
échelle	62	Lot	
quadrillage diagramme	57	début	77
Historique, Profondeur	73	en cours	77
Horloge	101, 108	M	
défaut		Maintenance	
alarme appareil	18	préventive	128
temps réel	110	régulière	128
Horodatage, diagramme circulaire	42	Mantisse	64
Hôte local	99	Masque de sous-réseau	97
I		Unités	
Icône configuration verrouillée	19	échelle	
Icône FTP	19	mini	61
Identifiant		gamme	
alarme	16	mini	61
Identification		Mémoire	
par utilisateur	25	flash	49
Importer		non volatile	18
écran	48	Mémorisée	
linéarisation		alarme	65
utilisateur	49	Menu	
Indicateur configuration verrouillée	19	configuration des vues	69
Indicateurs	37	diagnostic	125
cycliques	28	Options	28
Minuterie		Menu principal	
RAZ		touches	20, 21
Démarrer	111	Message	
Initialisation		acquiescement	58
phase	24	catégorie	109
Insertion		fichier non géré	48
support informatique	13	impression	58
Installation	8	Messages	
catégorie II	119	antérieurs	
Electrique	11	postérieurs	23
Mécanique	8	Messages d'alarme	68
Interface		Minute	
opérateur	14	synchro	53
Intervalle		Mise à jour	
stockage	58	stockage	46
Invité	24, 88	Mise en route	
L		appareil	127
Langue		Maintenance	24
sélection	101	MODBUS	
Ligne bleue		adresse	53
diagramme	29	Modbus	
Ligne rouge		TCP	111
diagramme	29	Mode	
Ligne verte		affichage	
diagramme	29	courbe	30
Limite événement support plein	74	Exploitation	24
Linéaire		historique	30
échelle	62	Invité	24
		Maintenance	24

M (suite)

Programmation	24
Mode indicateur	38
Mot de passe	
distant	46
forcer à changer	91
par défaut	24

N

NAND	79
Nécessite une autorisation	93
signature	93
Nettoyer\dossier utilisateur	105
Nom de la page	15
Nombre	
décimales	
maxi.	64
Non mémorisée	
alarme	65
NOR	79
Normal	
enregistrement	55
Notes	
autres	42
Notes de sécurité	7
Notes opérateur	43
Nouveau	
diagramme	39, 56

O

Opérateur	
logique événements	79
Option	
gestion de la sécurité	25
lots	104
pack traçabilité	104
Option Courbes circulaires	39
OR	79

P

Pack traçabilité	22, 112, 120
Page	
alarmes actives	16
Acquittement	
alarmes	
individuelles	17
Paramètres circulaires	56
Paramètres configurables	81
Paramètres pays	101
Passerelle par défaut	98
Pays	
sélection du	101
Phase	
initialisation	24
Plein	
écran	41
Plein écran	
fonction	41
Plume	
position	
diagramme	55

P (suite)

Point	
de consigne	64
Points d'interrogation dans message	81
Portée	
appareil	70
groupe	70
Portée B	
sélectionner action	112
Préférences	101, 108
Première mise en route	24
Primaire	
Hôte distant	75
Serveur DNS	99
Problème	
initialisation réseau	18
Procédure	
remplacement	
batterie	128
Profondeur d'historique max.	73
Programmation	24
niveaux de sécurité	
Invité	
Exploitation	24

Q

Quadrillage	
Type/Divisions	57

R

Rafraîchir	
messages	23
Référence	
alarme	66
Réglage de l'écran	127
Relais	
activer	108
Remplacer {n} par	81
Réseau	
configuration	
touche	97
Révision config.	104
Rotate	56
Rotate chart	39

S

Saisie	
texte	
clavier	26
Sans	79
Sans quadrillage de diagramme	57
Sauvegarde / restitution	
menu	47
Sauver	48
format texte	48
Sauver pour une version	
antérieure à 1.8	48
Secondaire	
Serveur DNS	99
Sécurité	

S (suite)

centralisée	95
activée	48
gestion	25
notes	7
révision	104
Sécurité MODBUS	
désactivée	53
Sélection	
langue	101
Serveur	
FTP	46
SNTP	132
Seuil	
alarme	16
Shunt	60
Signaux	
Câblage	11
Linéarisations	60
Signer	90
Source	
événement	
numéro	77
Source 1	
sens	78
Source 2	
sens	79
Spécifications	
techniques	124
Statut	
actif	
inactif	46
Stockage	
automatique	
manuel	45
défaut	
message	18
distant	58
données	45
Formats de fichier	75
interne	112
stratégie	45
sur disque	45
suspendre	45
vers support	58
via FTP	58
Stockage de données	
Configuration	72
Stockage distant	
configuration	46
Support	
amovible plein	18
plein	
remplacement	45
stockage	78
Symbole d'alarme	16
Symboles utilisés sur l'enregistreur	7
Système	100, 108

T

Table	
couleurs	130
Taille disque	73
Taille mémoire	73
TCP	
ports	
numéros	132
Temps	
avant vue de départ	69
Texte	
Saisie	26
Thermocouples	
types	60
Totalisateur	
catégorie	108
Touches	
Fonctions	20
menu principal	20, 21
Permanentes	20
Traçabilité	
pack	22
Tracé, Historique, Maximum	73
Transfert FTP	46
Type de courbes	55
Type de quadrillage/divisions	
diagramme	57

U

Unité	
temps	66
Unités	61
Unités physiques	66
Usure	
disquette	18
Utilisateur	
ajouter	96
compte invalidé	78
connecté	
source d'événement	78
écrans personnalisés	
nombre de	71
mot de passe	96
nom	96
table de linéarisation	
importer/exporter	49

V

Valeur	
non réglée	60
Valeurs numériques	
Altération	14
altération	14
Variante	
appareil	104
Version	

V (suite)

logiciel	48, 126
Vertical	
affichage	
bargraphe	33
mode courbes	28
Visualisation	
alarmes	16
visualisation à distance	
connexion	8
Vitesse	
stockage	58
vitesse/intervalle action B	112
Vitesse d'évolution	65
négative	
positive	65
Vitesse diagramme (circulaire)	56
Voie	
calcul	16
défaut	18
Erreur	18
Voies	
Configuration	59
Descriptif	65
Entrée	60
Numéro	60
Voies comm	
délai d'expiration	53
Vue de démarrage	70
Vue normale	40
fonction	41
Vues circulaires	70

X

XOR	79
-----------	----

Z

Zone	
portion d'écran	64
Zone B	
sélectionner action	112

